



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО "Международный  
аэропорт Карши"  
U.R. Kurbannazarov  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

**Техническое задание на выполнение ремонтно-восстановительных работ силового трансформатора 630\10-0,4 кВа Международного аэропорта Карши**

№ п/	Перечень исходных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Наименование объекта	Служба ЭСТОП а\п Карши
2.	Адрес объекта	Республика Узбекистан (РУ), Международный аэропорт Карши
3.	Эксплуатирующая организация	Международный аэропорт Карши
4.	Исполнитель Работ (по Договору)	Определяется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством
5.	Основание для выполнения работ	Согласно сметной документации
6.	Источник финансирования	Собственные средства Заказчика
7.	Срок выполнения работ	В соответствии с план графиком к договору
8.	Основные показатели объекта	Электроснабжения объектов АВК,ВИПзал,ЗООД,перрон, ДПРМ-160,ГРМ,ОМТС и КНС.
9.	Цели и задачи ремонтно-восстановительных работ силового трансформатора 630кВа	Силовые трансформаторы соответствовали требованиям ПТЭ и ПУЭ. Для обеспечения стабильного напряжения.
10	Состав работ	1. вскрытие активной части 2. сушка активной частью 3. испытание трансформаторного масла 4. трансформатор напр. Кв до:11 5. испытание первичных обмоток трансформатора 6. испытание вторичных обмоток трансформатора 7. замена трансформаторное масло
11.	Режим работы предприятия	Круглосуточный
12	Намечаемые сроки работ	февраль 2022 года
13	Обязанности заказчика	1. Согласно сметы и договора при выполнении работ обеспечить: 2. Доступ на объект для выполнения ремонтно-восстановительных работ с представителем сопровождения; 3. Определенная сметная стоимость по объекту: с НДС 14 470 558сум.
14	Требования к выполнению работ	• Работы выполнить на основании следующих нормативных документов: • -Правила устройства электроустановок – Ташкент 2011г. (ПУЭ). • Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Ташкент-2005г.(ПТЭ). • ШНК 4.17.08-07-«электрические установки и других нормативных документов РУз.

Начальник сл. ЭСТОП

J.U.Ergashev