


**“TASDIQLAYMAN”**  
Toshkent shahar hokimligi “Yagona  
buyurtmachi xizmati” IK  
bosh muhandis v.b



S.S. Sagdiev  
2022 y.

**“Toshkent shahar Миробод тумани, “Chinor ” MFYdagi 263-сонли  
умумта’лим мактабни реконструкция qilish (660 о‘quvchi o‘rinli  
qo‘shimcha yangi o‘quv bino qurilishi).**

**“TEXNIK TOPSHIRIQ”**

Tashkent- 2022 yil

<b>T/r</b>	<b>Asosiy ma'lumotlar va talablar nomi</b>	<b>Asosiy ma'lumotlar va talablar mazmuni</b>
1	Obyektning nomi	“Toshkent shahar Mirobod tumani, “Chinor ” MFYdag‘i 263-sonli umumta’lim maktabni rekonstruksiya qilish (660 o‘quvchi o‘rinli qo‘srimcha yangi o‘quv bino qurilishi)
2	Qurilish joyi	Toshkent shahar, Mirobod tumani, “Chinor” MFY, M. Qo‘йлиқ -3 mavzesi, 33a-uy.
3	Buyurtmachi	Toshkent shahar hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” IK
4	Ishlab chiqish uchun asoslar	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 22 yanvardagi PQ-98-sonli qarori.
5	Qurilish turi	Rekonstruksiya qilish
6	Moliyalashtirish manbai	Davlat byudjeti mablag’lari
7	Qurilishni taxminiyl bahosi mln.so‘m	Loyiha- smeta hujjatlariga asosan aniqlanadi.
8	Loyiha tashkiloti – bosh loyihachi nomi..	Tanlov savdolari asosida aniqlanadi
9	Pudrat tashkiloti	Tender-tanlov savdolari asosida aniqlanadi
10	Obyektning asosiy texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari, quvvati, unumdoorligi, ishlab chiqarish dasturi, shuningdek turar-joy yoki umumiyl binolar, ularning vazifalari (qavatlar soni, seksiyalar va kvartiralar soni, qabul qilish va sig‘im qobiliyati).	Toshkent shahar Mirobod tuman, “Chinor” MFYda joylashgan 263-sonli umumta’lim maktabida o‘quvchilar sonining maktab quvvatiga nisbatan ortib borayotganligi sababli, maktab xududida qo‘srimcha uquv binosini qurish zarurati tug‘ilgan. Ushbu holatni e’tiborga olib maktab hududida har bir sinfda 30 o‘quvchi o‘rindan iborat 22 ta sinf xona ega bo‘lgan 660 o‘quvchi o‘rinli qo‘srimcha o‘quv binosini qurish rejallashtiriladi.
11	Mahsulotlarni raqobatbardoshlik sifatiga va ekologik parametrlagiga talablar. Korxonaning texnologiyasi va rejimiga bo‘lgan talablar	Yangi quriladigan 660 o‘quvchi o‘rinli qo‘srimcha o‘quv binosi tarkibi qo‘yidagilardan iborat bo‘lishi kerak: -Vestyubil -O‘qituvchilar xonasi; - 30 o‘quvchi o‘rinli sinf xonalari -22 ta, - Sanuzel xonalari -yo‘laklar - rekratsiya
12	Arxitektura-qurilish, hajmli-rejallashtirish va konstruktiv yechimlar, blokirovkalash shartlari, binolarni pardozlashga talablar.	Binolar, xonalar, ularning maydonlarini joylashishi bo‘yicha loyihalashda qo‘yidagilarga, ya’ni texnologik rejallashtirishda o‘quv xonalarini maqsadiga, funksional rayonlashtirishga (zonirovanie), tabiiy yorug‘lik tushishiga va shamollatirishga e’tibor berish shart. <b>Tashqi pardozlash ishlari:</b> <b>Fasad</b> -zamonaviy materiallardan foydalangan holda zamonaviy ko‘rinishda ishlab chiqish kerak. -Sokol –“Rvanniy kamen” yoki marmar plitalar. -Tashqi devorlarni shtukaturkalash, rangli buyoqlarda bo‘yoqlash “Travertin”. -binoning karniz qismlarini tunukabond bilan qoplash; -Fasadni bezatish maqsadida dereza atroflarini fibrobeton yoki penopolistrol bilan o‘rash;

	<p>-Binoga asosiy kirish qismida krylso, pandus va Tambur qurish.</p> <p>- <b>Derazalar</b>-PVX derazalar, bir kamerali oynali, oynani ochishning murakkab mexanizmi va shamollatish fortokkalari bo‘lgan;</p> <p>- ruxlangan tunika (otsinkovannaya) yasalgan tashqi deraza tokchalar o‘rnatilsin;</p> <p>-<b>Tashqi eshiklar</b> ishlatish maqsadlariga qarab tanlansin;</p> <p><b>Ichki pardozlash ishlari:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Shift</b> - vestyubl, yo‘laklar, va ma’muriy xonalar gipsokarton;</li> <li>-Sinf xonalarida <b>Shift</b> - shpaklyovka va suvga asoslangan kompozitsiyalar (vodoemulsiya) bilan bo‘yash;</li> <li>-sport zalidagi <b>shift</b> - shpaklyovka va suvga asoslangan kompozitsiyalar (vodoemulsiya) bilan bo‘yash;</li> <li>- Sanuzelda - plastik <b>shift</b></li> <li>- <b>Devor</b> - ochiq rangdagi akril emulsiya (akrilovaya emulsiya) bilan rangli ranglarda bo‘yaladi. (sinflar, ma’muriy xonalar, o‘yin xonalari, kovorking zonalari);</li> <li>-Elektroshit xonalar devorlari -oddiy oqlash;</li> <li>- texnik xonalar va boshqa xonalar - ochiq rangdagi suvga asoslangan kompozitsiyalar (vodoemulsiya) bilan bo‘yaladi;</li> <li>-Sanuzel devorlari-keramik plitkalar <math>h=1,5\text{m}</math>.</li> <li>- <b>Eshiklar</b> –MDF qalinligi kamida 6,0 mm va kengligi -1,2 m bo‘lgan sinf eshiklari oynali, oyna o‘lchamlari 25x85 sm.</li> <li>-Sanuzellarda eshiklar MDF oynasiz.</li> <li>- Arxiv, server xonasi, elektr boshqaruva xonasi- o‘tga chidamli materialdan (metall) eshiklar o‘rnatish;</li> <li>-eshik qulflari-zamonaviy, bardoshli, yuqori sifatli.</li> <li>-<b>Derazalarning</b> ichki tokchasi PVXdan;</li> <li>-<b>Pol (zamin)</b> - sinf xonalarida va koridorda PVX "Relin" qalinligi 2mm ;</li> <li>-plintus MDF yoki yog‘ochdan, balandligi 10 sm.</li> <li>-1 -qavatning pollarini quyidagi ketma-ketlikda bajarilsin: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tekislovchi qatlam;</li> <li>2. Folga izolyatsiyali suv o‘tkazmaydigan qatlam,</li> <li>3. "PENOPLEKS FUNDAMENT"" qoplamacan tayyorlangan issiqlik izolyatsion qatlam.</li> <li>4. Sement styajkasini - "vertolyot" bilan tekislang;</li> <li>5. Pol qoplamasasi "RELIN"</li> </ol> </li> <li>-Laminat pol- ma’muriy xonalarda;</li> <li>-Sanuzel, dush, oshxona xonalarida - keramik plitkalar;</li> <li>-Sportzalda –pol qoplamasasi maxsus sportzali uchun tayyorlangan Rezinali qoplamacan;</li> <li>Sanuzel xonasidagi traplar xonaning chet burchagida o‘rnatilsin;</li> <li>Чаңча Genuya pol sathidan bir zina baladlikda o‘rnatilsin. Qo‘l yuvish dastgohlari (Umývalnik) pol sathidan balanda qo‘yma stol ko‘rinishda tayyorlanib o‘rnatilsin.</li> <li>-Suv va suvoqova quvurlarlar devorlarga yashirintirilib o‘rnatilsin.</li> </ul>
--	--

		<p>-Texnik xonalar poli betondan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- monolit zinapoyalar - marmar yoki oq rangli aglomerat (bir butun) materialidan, znapoyalar (stupenki) qalinligi-3,0 sm, znapoya osti (podstupenki)-2,0 sm.</li> </ul> <p>Binoga kirish qismidagi granit qatlamlar sirtiga qumlama apparati bilan ishlov berilsin;</p>
13	Konstruktiv yechimlarga, yuk ko‘tarib turuvchi va tashqi himoya konstruksiyalarga va ularning materiallarga qo‘yiladigan asosiy talablar.	<p>Dizayn va qurilish yechimlari zamonaviy dizayn va qurilish tajribasini hisobga olishi kerak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barcha tuzilmalar va materiallar mavjud standartlar va normativlarga mos kelishi va ekologik toza materiallardan tayyorlanishi kerak.</li> </ul> <p>Loyihani ishlab chiqishda materiallarga minimal ta’sirni hisobga olgan holda texnologik yechimlarni qo‘llash kerak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- me’moriy jihatdan ifodali, texnologik va energiyani tejaydigan zamonaviy dizayn texnologiyalardan foydalansin.</li> </ul> <p>Dizayn qarorlarini amalga oshirishda mahalliy ishlab chiqarishning muqobil energiya manbalaridan foydalanilsin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Favqulodda vaziyatlarda, shu jumladan yong‘in va zilzilalarda qurilish inshootlarini izchil qulashdan himoya qilishni ta’minlansin.</li> </ul> <p><b>Loyihada quyidagilar ko‘zda tutilishi kerak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poydevor - monolit temir -beton;</li> <li>- konstruktiv sxema – temir betonli karkas tashqi izolyatsiyali g‘isht yoki gazbetonli (gazbetonli, ko‘pikli beton va boshqalar) materiallar bilan to‘ldirilgan.</li> </ul> <p>Tashqi devor issiqqliq saqlash qatlamida 300 mm PPJ qalinligi-50mm bo‘lgan izolyatsiya (Uteplitel) qo‘llansin.</p> <p>Tashqi devorlarning qalinligi issiqlik muhandisligi hisob-kitoblari asosida olinishi kerak KMK 02.01.04-2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-bo‘linmalar (peregorodkalar) – metall karkas larga "KNAUF" gipsokartoni ikki tomonidan ikki qatlama o‘rnatilsin;</li> <li>- bo‘linmalar (peregorodka)- sanuzel xonalarida - qalinligi 120 mm bo‘lgan mustahkamlangan (armirovanie) g‘ishtdan;</li> <li>-bostirmalar (perekrytiya) – yig‘ma (sborniy) temir beton plitalar;</li> <li>- zinapoyalar - monolit yoki yig‘ma temir -beton;</li> <li>-Tom qoplamlari – shomollatiladigan yog‘och chordoq (derevyannaya cherdachnaya) ustidan qalinligi kamida 0,5 mm profnastil o‘rnatilsin;</li> <li>-tomni izolyatsiyalash (uteplitel) – penopolistrol qalinligi issiqlik muhandislik hisob kitobiga asoslangan holda olinsin;</li> <li>- issiqlik isolatsiyasi (teploizolyatsiya) – 2 qatlam, qallinligi 50mm bo‘lgan steklovoloknoli plitalar qo‘llanilsin;</li> </ul> <p>Zinapoyalar – temir panjarasi 1,2m balanlikda o‘rnatilsin.</p>
14	Muxandislik va texnologik asbob- uskunalarga, texnologik jihozlarga qo‘yiladigan talablar. Texnologik asbob-uskunalarining ro‘yxati.	<p>Ta’midot muxandislik tarmoqlari uchun dizayn yechimlari mahalliy ishlab chiqaruvchilarning zamonaviy ilg‘or texnologiyalari va uskunalarini qo‘llashga qaratilishi kerak.</p> <p>Loyihada quyidagilar ko‘zda tutilishi kerak:</p> <p><b>Elektr ta’minoti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektr ta’minoti ishonchliligi darajasiga ko‘ra – II toifali ;</li> </ul>

- energiya tejash choralari ko'rish;  
- binoning elektr yoritilishini uch tolali mis sim yordamida loyihalash, KMK 2.01.05-98 va KMK 2.04.17-98, shuningdek, elektr inshootlarining amaldagi qoidalariga muvofiq, avariya bo'lmaslik holatini ta'minlash.

Elektr energiyasini hisobga olish uchun quvvatni avtomatik boshqarish va o'hash tizimini (ASKUE) ta'minlash. elektr yoqish moslamasi (vklyuchatel) = 0,90 m, rozetkalarni 0,40 m pol sathidan balandda o'rnatish.  
-sinflarga 60x60 sm o'chamdag'i (LED) yoritgichni (chiroqni) o'rnatish.

#### ***Isitish vasovutish:***

Binoni isitish o'zining modulli qozonxonasidan loyihalashtirilishi kerak. Nasosi o'rnatiladigan bitta quvurli tizim asosida loyihalashtirish kerak. Quvurlar PVXdan qilingan. Quvurda suvning sovishini oldini olish uchun quvurlarni issiqlik izolatsiyasini ta'minlang. Quvur liniyalarini yotqizish devor (kanallarida) yashirin bo'lishi kerak.

Radiatorlar – bimetalik.

Xonalar derazalarni ochilishi bilan tabbiyy va mexanik shamollatiladi.

Loyihalashda, KMK 2.01.18-2000 \*, KMK2.04.05-97 qo'llanma talablariga rioya qiling.

Xonadagi havo haroratini amaldagi me'yoriy hujjatlar talablariga binoan oling.

#### ***Suv ta'minoti va kanalizatsiya:***

Suv ta'minoti KMK 2.04.01-98 va KMK2.04.02-97 ga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

1. Ichki sovuq ichimlik suvi polipropilen (RR) asosidagi quvurlardan tayyorlanishi kerak.

Kanalizatsiya va ichimlik suvining magistral quvurlarini o'tkazish shaxtalarda amalga oshirilishi kerak. Sovuq suv iste'molchilariga quvurlar va chiqish joylarini yotqizish devor to'siqlarining kanallarida yashirin bo'lishi kerak.

Kirish joyida sovuq suv sarfini o'hashni ta'minlanishi zarur.

2. Ichki issiq suv ta'minoti tizimi polipropilen (RR) asosidagi quvurlardan tayyorlanishi kerak.

Kanalizatsiya va ichimlik suvining magistral quvurlarini o'tkazish shaxtalarda amalga oshirilishi kerak. Issiq suv iste'molchilariga quvurlar va chiqishlarni yotqizish devor to'siqlarining kanallarida yashirin bo'lishi kerak.

Quvurda suvning sovishini oldini olish uchun quvurlarni issiqlik izolatsiyasini ta'minlansin

- Sanuzel va oshxonada issiq suv uchun ***quyosh batareyali suv isitgich moslamasi o'rnatilsin.***

3. Tashqi birlashgan kommunal va ichimlik suvidan yong'inga qarshi suv ta'minotini ta'minlang.

Agar tashqi kommunal va ichimlik suvi ta'minotidagi bosim o't o'chirish ehtiyojlari uchun etarli bo'lmasa, yong'inga qarshi nasos stantsiyasini ta'minlang. Yong'inga qarshi

		<p>quvurlar GOST 10704-91 bo'yicha po'lat quvurlardan yasalgan bo'lishi kerak.</p> <p>Yong'inga qarshi suv ta'minoti uchun asosiy quvurlarni o'tqazish shaxtalarda amalga oshirilishi kerak.</p> <p>Xonalarda quvurlarni yotqizish polning tagida va shiptning orqasida amalga oshirilishi kerak.</p> <p>4. Kanalizatsiya tizimi KMK 2.04.01-98 va KMK 2.04.03-97 ga muvofiq amalga oshirilishi kerak.</p> <p>Ichki kanalizatsiya tarmoqlari yuqori quvvatli va gigienik xususiyatlarga ega PVX quvurlardan yasalgan bo'lishi kerak. Kanalizatsiya quvurlarini devordagi kanallarga yotqizish kerak.</p> <p>Kanalizatsiya chiqishini hudud ichidagi kanalizatsiya tarmog'iga chiqarib mакtab xududi tashqarisidagi quduqgacha ta'mirlang.</p> <p>Tiqilib qolishi mumkin bo'lghan joylarda kanalizatsiya quvurlarini qayta ko'rib chiqish va tozalash imkoniyatini ta'minlash.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanuzel xonasidagi traplar xonaning chet burchagida o'rnatilsin;</li> </ul> <p>Чаша Genuya pol sathidan bir zina baladlikda o'rnatilsin. Qo'l yuvish dastgohlari (Umyivalnik) pol sathidan balanda qo'yma stol ko'rinishda tayyorlanib o'rnatilsin.</p> <p>Suv va suvoqova quvurlarlar devorlarga yashirintirilib o'rnatilsin.</p> <p><b><i>Yomg'ir suvlar ketishi- tashqi, polimer qoplamlari ruhlangan tunika (otsinkovannaya metall) quvurlardan yasalgan drenaj lotok va drenaj quvurlari bo'ylab tashkil etilsin va drenaj tizimini er ostiga chuqurlashtirib sug'orish drenaj quvur kanaliga qadar etkfsilsin.</i></b></p> <p>Tashqi drenajlar qalinligi kamida 0,5 mm va diametri kamida 100 mm bo'lган rux tunikalardan yasalgan quvurlardan tayyorlanadi.</p> <p><b><i>Kompleks xavfsizlik tizimi:</i></b></p> <p>Amaldagi me'yор va talablarga muvofiq, loyihada binoning yong'in signalizatsiyasi va ogohlantirish tizimi, hamda video kuzatuvi bilan jihozlanishi ko'zda tutilgan bo'lishi kerak.</p> <p>"Internet" tarmoqlariga ulanish.</p>
15	Obodonlashtirish va kichik arxitektura shakllariga talablar	<p>Maktab maydonini obodonlashtirish, sug'orish va ko'kalamzorlashtirish, shohobcha yo'llarni, piyodalar yo'lakchalari yotqizish, bolalar o'yin maydonchalarini obodonlashtirish, irrigatsiya tizimlarini o'rnatish ishlari amalga oshirilsin.</p> <p>Hududda obodonlashtirish ishlarining quyidagi turlarini ta'minlansin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maktab hududini perimetri bo'ylab to'sib o'rash:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) metall panjara;</li> </ol>

		2) balandligi kamida 1,0 m bo‘lgan shlakli bloklardan devorlar; - dam olish joylari; - 12mx24m mакtab mini stadioni (dumaloq yugurish yo‘li, sakrash sektori bo‘lgan sport o‘yinlari uchun maydon); - asfalt yoki beton qoplamali transport yo‘llari, shu jumladan yong‘inga qarshi uskunalar va avtomobillar uchun; - piyodalar uchun beton yo‘llar; - quyosh bateriyali LED yoritgichlari yordamida hududni tashqi yoritish.
16	Loyihalash uchun buyurtmachi tomonidan taqdim etiladigan dastlabki ma’lumotlar tarkibi	Loyihalashtirish topshirig‘i, nuqson dalolatnomasi Buyurtmachi -tomonidan beriladi. Tender tanlov savdolari shartlariga asosan ART-1.2; topoxarita M 1:500, muxandislik qidiruv ishlari, binoni texnik holatini tekshirish hisoboti, texnik shartlar va ekspertiza tashkilotiga topshirish Loyiha tashkilotlari zimmasiga yuklatilgan.
17	Atrof muhit tabiatini qo‘riqlash va saqlash bo‘yicha talablar	Atrof-muhit muhofazasi bo‘yicha loyiha va xulosa loyiha tashkiloti tamonidan taqdim etiladi.
18	Smeta hujjatlarini tuzish usuliga talablar	Qurilash materiallari va mehnat resurslari, shuningdek moshina mexanizmlar hisoblash bo‘yicha tuziladigan smetalar tarkibiga qo‘yiladigan talablar aks ettiriladi. Narxlar joriy qiymatlarda, ShNQ 4.01.16-09 “Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari” talablari asosida belgilanadi.
19	Loyihalashtirilayotgan ob’ekt tarkibi	660 o‘quvchi o‘rinli o‘quv binosi qurish.
20	Qabul qilinadigan loyiha yechimlarida Energiya samarodorlikni ta’minalash bo‘yicha talablar	O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.06.2011 yildagi 161 -sonli qaroriga muvofiq, ob’ektning energiya samaradorligi bo‘yicha zamonaviy innovatsion echimlarni taqdim etish. energiya tejaydigian lampalar, zamonaviy issiqqlik izolyatsion materiallar va ikkita kamerali oynali PVX derazalardan foydalanishni ta’minalash. QUYoSh BATERIYALI SUV ISITGICLARDAN foydalaninlsin.
21	Aholini nogironligi bo‘lgan va kam harakatlanuvchi guruuhlar hayoti faoliyati sharoitlarini ta’minalash bo‘yicha talablar	ShNQ 2.07.02 -07 talablarida ko‘rsatilgan, nogironligi bo‘lgan shaxslarning va xarakatlanishi cheklangan isonlarni ob’ektga kirish-chiqishlarini ta’minalash va binoda bo‘lishlari vaqtida xarakatlanishi bo‘yicha yaratiladigan sharoitlar bo‘yicha qo‘srimcha talablarni ko‘rsatish.
22	Yong‘inga qarshi kurash va havfsizligi bo‘limini ishlab chiqish bo‘yicha talablar	Yong‘inni o‘chirish amaldagi normiativ hujjat ShNK 2.04.09-07 "Yong‘indan himoya tizimlari. Avtomatik yong‘in signalizatsiyasi va yong‘inga qarshi qurilmalari" talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Yong‘in xavfsizligi talablari ShNK 2.01-04 ga muvofiq bajarilishi kerak.
23	Ko‘rgazmali materiallarni tayyorlash bo‘yicha talablar	Ob’ektning Planshet va dizay albomlarini tayyorlanadi va Qurilish Bosh boshqarmasi bilan kelishiladi va Bayonnomasini olinadi.
26	Korxonaning ishslash rejimi	Umumta’lim maktab 1 smenada o‘qitiladi.
27	Qurilish mo‘ljallangan muddatlar (yil)	Boshlanishi 2022 yil Tugatilishi 2022 yil

28	Muhandislik-qidiruv ishlarini amalga oshirish bo'yicha talablar, loyihalashning alohida sharoitlari.	Muhandislik-qidiruv ishlari hujjatlari (Muhandislik geologiyasi, gidrogeologiya, topografik o'lchamlar va boshqalar.) loyiha tashkiloti tomonidan (shartnoma shartlari asosida) bajariladi.
29	Loyihalash va qurilishni o'ziga xos shartlari	Qurilish ob'ektini murakkablik toifasi-III.
30	Loyiha hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish (loyiha tashkiloti tomonidan yo'l qo'yilgan kamchiliklarni bartaraf etishni hisobga olmaganda)	Loyiha hujjatlariga o'zgartirish kiritish alohida imzolangan shartnoma va loyihalash uchun topshiriq asosida amalga oshiriladi. Topshiriqda loyiha hujjatlariga kiritiladigan o'zgartirishlar bayon etiladi.
31	Qurilishni tashkil etish loyihasini (QTEL) ishlab chiqish	Qurilishni tashkil etish loyihasi (QTEL) – to'liq hajmda ShNQ3.01.01 ga muvofiq ishlab chiqiladi.(Proekt POS).
32	Qurilishda mualliflik nazorati	Mualliflik nazoratini olib borish Loyiha tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan grafik asosida olib boriladi. Obyektda pudratchi yoki Buyurtmachi tomonidan masala ko'tarilganda, loyiachining ob'ektga borishi zaruriy shart hisoblanadi.
33	Loyiha-smeta hujjatlarini kelishish bo'yicha talablar	Loyiha smeta hujjatlarini huddudiy O'zbekiston Respublikasi Sog'likni saqlash vazirligi huzuridagi hududiy sanitariya epidemologix osoyishtalik agentligi, O'zbekiston Respublikasi FVV hududiy Davlat yong'in nazoratini tashkil etish bosh boshqarmasi, Qurilish Bosh Boshqarmalari bilan va tashqi muxandislik tarmoqlari loyihasini mutasadi (elektr, suvoqova, issiqsuvquvvati va boshqalar) tashkilotlar bilan kelishish shart.
34	Taqdim etiladigan loyiha-smeta hujjatlarining nusxalari soni, bo'limlarining tarkibi va mazmuniga bo'lgan talablar	Ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizaga taqdim etish uchun buyurtmachiga bir nusxada (qog'oz yoki elektron shaklda) taqdim etiladi. To'g'rilangan hujjatlarning buyurtmachiga taqdim etildaigan nusxalari soni ushbu ShNK-1.03.01-20 ning 13.7 bandi talablariga mos ravishda bo'lishi shart. Qog'ozdagi ishchi loyiha buyurtmachiga 3 nusxada, magnit tashuvchida (CD-disk va PDF) 2 nusxada; mahalliy-resurs varaqalari va qurilishning boshlang'ich qiymatini 2 nusxada qog'ozga hisoblash va magnit tashuvchida elektron versiya (CD-disk va PDF).
35	Konstruktiv yechimlarga, yuk ko'tarib turuvchi va tashqi himoya konstruksiyalarga va ularning materiallarga qo'yiladigan asosiy talablar	Binoning konstruktiv yechimlari Texnik tekshirish (texnicheskoe obsledovanie) hisoboti asosida yoriqlar, cho'kishlar va hokazo kamchiliklar aniqlanganda mustahkamligini kuchaytirish ishlari bo'yicha loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqiladi.

Toshkent shahar hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati"  
IK birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha xujjatlari  
va tanlov xujjatlarini tayyorlash bo'limi boshlig'i

SH. Qodirov

BRBL va TXT bo'limi bosh mutaxassisi

X. Yusupov