

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Директор департамента  
управления проектами**

**Умеров Н.О.**

**2021г.**



## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной  
безопасности проекта: «Газоснабжение методической  
нагревательной печи №1» и установка «Барaban сепаратора» в  
СПЦ-1 на базе АО «Узметкомбинат»**

**г.Бекабад 2021 г.**

**Предмет оказания услуг:** Требуется оказать услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности проекта: «Газоснабжение методической нагревательной печи №1» и установка «Барабан сепаратора» в СПЦ-1 на базе АО «Узметкомбинат».

**Цель оказания услуг:** Исполнение требований промышленной безопасности Республики Узбекистан.

**Основание для оказания услуг:**

- Закон Республики Узбекистан «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Приложение №2 к постановлению КМ РУз. № 271 от 10.12.2008 года «О системе экспертизы промышленной безопасности».

**Сроки оказания услуг:**

Срок проведения экспертизы промышленной безопасности 30 дней с даты подписания договора.

**Источник финансирования:**

Собственные средства АО «Узметкомбинат».

**Характеристика объекта:**

В рамках реконструкции методической нагревательной печи СПЦ-1 были выполнены монтаж труб газопровода подводящих к печи с установкой газовых горелок, а также монтаж барабан сепаратора.

Газовые горелки печи:

- EMN-6 NхT 4 шт. мощность 550 кВт (55 м3/час на 1 шт.);
- EMN-7 NхT 24 шт. мощность 750 кВт (75 м3/час на 1 шт.);
- EMN-10 NхT 2 шт. мощность 2200 кВт (220 м3/час на 1 шт.).

Характеристика барабан сепаратора:

Размеры габаритные, мм – 7600x2116x2080

Рабочее давление, МПа (kgf/cm<sup>2</sup>) - 0,8 (8,0);

Пробное давление испытания, МПа (kgf/cm<sup>2</sup>) гидравлическое – 1,1 (10,0);

Рабочая температура среды, °С - 110-115;

Наименование рабочей среды – химически очищенная вода

**Требования к оказанию услуг:**

- Наличие опыта работы по осуществлению экспертизы промышленной экспертизы.

**Требования к составу технического предложения:**

- Описание выполнения работ;
- Стоимость выполнения работ с расшифровкой по статьям затрат.

### **Требования по приемке услуг:**

Приемка услуг осуществляется путем подписания акта приемки-передачи оказанных услуг. При обнаружении отступления от требований технического задания, ухудшающих результат оказанных услуг, заказчик оставляет за собой право заявить об этом Исполнителю путем мотивированного отказа от подписания акта приемки-передачи оказанных услуг.

### **Требования по передаче заказчику выполненных работ:**

Положительное заключение органов экспертизы промышленной безопасности, передается исполнителем заказчику вместе с актом прием - передачи услуг на бумажном, а также на электронном носителе в формате PDF и WORD.

Начальника УКС и СМР

А. Таджибаев

Зам. начальника УКС и СМР

У. Насриддинов