



«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального
директора ГУП «Давлат белгиси»

И.К.Анарбаев

«19» 03 2022 г.

**Техническое задание: На оказание годовой услуги по
капитальному ремонту электродвигателей**

лб

1. Наименование оказываемых услуг – предполагаемое количество электродвигателей подлежащих к капитальному ремонту 131штук по мере выхода из строя, 0,4 кВ со сменой обмотки для ГУП «Давлат белгиси»

2. Объем и срок оказываемых услуг

2.1. Объем:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	0,25 кВт 1500 об/мин	шт	2
2	0,37 кВт 3000 об/мин	шт	2
3	0,55 кВт 3000 об/мин	шт	2
4	0,75 кВт 3000 об/мин	шт	4
5	1,1 кВт 3000 об/мин	шт	2
6	0,37 кВт 1500 об/мин	шт	2
7	0,55 кВт 1500 об/мин	шт	2
8	0,75 кВт 1500 об/мин	шт	4
9	1,1 кВт 1500 об/мин	шт	3
10	0,37 кВт 1000 об/мин	шт	2
11	0,55 кВт 1000 об/мин	шт	2
12	0,75 кВт 1000 об/мин	шт	4
13	1,1 кВт 1000 об/мин	шт	3
14	1,5 кВт 1500 об/мин	шт	2
15	2,2/3000 об/мин.	шт	4
16	2,2/1500 об/мин.	шт	2
17	2,2/1000 об/мин.	шт	8
18	3/3000 об/мин.	шт	4
19	3/1500 об/мин.	шт	4
20	3/1000 об/мин.	шт	1
21	4/3000 об/мин.	шт	4
22	4/1500 об/мин.	шт	2
23	4/1000 об/мин.	шт	2
24	5,5/1,65/1500/1000	шт	4
25	5,5/3000 об/мин.	шт	4
26	5,5/1500 об/мин.	шт	4
27	7,5/3000 об/мин.	шт	3
28	7,5/1500 об/мин.	шт	3
29	11/1000 об/мин	шт	2
30	11/1500 об/мин	шт	1
31	11/3000 об/мин	шт	1

32	15/3000 об/мин.	шт	2
33	15/1500 об/мин.	шт	2
34	15/1000 об/мин.	шт	2
35	15/750 об/мин.	шт	2
36	18,5/730 об/мин.	шт	1
37	18,5/1000 об/мин.	шт	1
38	18,5/1500 об/мин.	шт	1
39	22/3000 об/мин.	шт	2
40	22/1500 об/мин.	шт	3
41	22/1000 об/мин.	шт	2
42	30/730 об/мин	шт	1
43	30/1500 об/мин	шт	2
44	30/3000 об/мин.	шт	2
45	45/3000 об/мин.	шт	1
46	45/1500 об/мин.	шт	3
47	55/3000 об/мин.	шт	2
48	55/1500 об/мин.	шт	2
49	75/1500 об/мин.	шт	2
50	75/588 об/мин	шт	2
51	90/1500 об/мин	шт	1
52	90/960 об/мин	шт	1
53	90/590 об/мин	шт	1
54	132/3000 об/мин	шт	1
55	160/3000 об/мин	шт	1
56	200/3000 об/мин	шт	1
57	200/1500 об/мин	шт	1
Итого:			131

Примечание: Капитальный ремонт электродвигателей будет производиться по мере выхода их из строя. Медный лом после ремонта возвращается Заказчику. Срок гарантии на предоставляемую услугу не менее 1 года.

2.2. При ремонте электродвигателей выполняются следующие работы:

- разборка электродвигателя
- дефектация электродвигателя
- замена обмотки статора(демонтаж поврежденных обмотки, зачистка пазов статора, изготовление новой обмотки, укладка, раскрепление обмотки в статоре, изготовление, изолировка выводных концов, пропитка электроизоляционным лаком, сушка)
- электрические испытания в соответствие с РД34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»
- замена подшипников,
- сборка электродвигателя,
- балансировка (при необходимости)
- опробование на холостом ходу снятием характеристики холостого хода,
- оформление результатов испытаний и опробования,
- Все расходы связанные с транспортировкой электродвигателей свыше 30 км несёт Исполнитель.

2.3. Срок оказываемых услуг – В течении года после подписания договора.

2.4. Фактический адрес заказчика: 100053, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Богишамол, дом 160а, тел: 71 234 46 01

Основание и цели использования результатов услуг:

3.1. Основанием для разработки технического задания по отбору организации для оказания услуги по капитальному ремонту электродвигателей в количестве 131штук 0,4 кВ со сменой обмотки для ГУП «Давлат белгиси» является обеспечение непрерывности производства.

Условия оказания услуг:

4.1. При выходе из строя электродвигателя срок выполнения капитального ремонта одна неделя. Учитывать случаи при которых необходимо выполнение ремонтных работ за 48 часов.

4.1. Приемка отремонтированного электродвигателя проводится Заказчиком по уведомлению о готовности на производственной базе Исполнителя.

Сдача – приемка выполненных работ оформляется двухсторонним актом после окончания работ в полном объеме и предоставления полного комплекта ремонтной документации. Испытание отремонтированных электродвигателей на стенде.

Требование к качеству выполняемых услуг:

5.1. Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

5.2. Используемые материалы должны быть новыми, не восстановленными.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий

6.1. Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию электродвигателя.

Исполнитель:  Т.О. Ходжаев

Согласовано:

 Е.В. Дебре

 М.Г. Даминов