

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора-
главный инженер ГУП «Давлат белгиси»



Е.В.Депре
2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по испытанию баллонов, ремонт, замена запасных частей и
перезарядка огнетушителей.

1. Наименование услуг

1.1. Оказание услуг по испытанию баллонов, ремонт, замена запасных частей и перезарядка огнетушителей.

1.2. Срок договора – до полного исполнения.

2. Заказчик

2.1. ГУП «Давлат белгиси», 100053, г.Ташкент, Юнусабадский район,
ул. «Богишамол» 160А. E-mail: duk@davlatbelgisi.uz.

3. Требования к оказанию услуг

3.1. «Исполнитель» оказывает услуги по испытанию баллонов, ремонт, замена запасных частей и перезарядка огнетушителей.

3.2. «Исполнитель» оказывает услуги надлежащим образом и в полном объеме.

3.3. «Исполнитель» безвозмездно исправляет по требованию «Заказчика» все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг «Исполнитель» допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение 3 дней.

3.4. Из баллонов всех типов огнетушителей должно удаляться старое огнетушащее средство.

3.5. Рабочее давление углекислотных огнетушителей 5,8+0,1 МПа, испытательное давление 22,5 МПа.

3.6. Огнетушители заправляется:

- огнетушители ОУ- вытесняющий газ – CO₂ ;
- огнетушители ОП- огнетушащим порошком;
- огнетушители ОВП- пенообразующим составом;

3.7. Замена запасных частей (манометр, шланг, раструб и ...) и покраска по требованию.

3.8. После перезарядки огнетушители должны быть опломбированы.

3.9. Стрелка манометра ОП огнетушителей должно быть на зеленом отметке.

3.10. На все огнетушители после перезарядки приклеиваются новое этикетка, (инструкция по применению, год и месяц перезарядки а также данные о предприятии с указанием номера телефонов).

3.11. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителей типа ОУ - 5 лет, ОП - 2 года, ОВП - 1 год.

3.12. Огнетушители должны сохранять работоспособность при эксплуатации от минус 30⁰ С до плюс 50⁰ С.

3.13. Длина струи должна составлять :

- для ручных огнетушителей ОУ - 2 м;

Ташкент 2022г.

- для ручных огнетушителей ОП – 2 м, для передвижных ОП-100 с цилиндрическим или коническим насадками не менее 4 м;

- для ручных ОВП – 1,5 – 2 м;

3.14. Корпус огнетушителя должна быть окрашена в красный сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026.

3.15. Огнетушители не должны повреждаться при транспортировке.

3.16. Транспортировка огнетушителей производится за счет Исполнителя, если Исполнитель находится за пределами г.Ташкента.

3.17. Испытание и перезарядка огнетушителей производится поэтапно.

3.24. Участник закупочных процедур предоставляет коммерческое предложение (оферту) на оказание услуг по испытанию баллонов, ремонту, замены запасных частей и перезарядке огнетушителей только по установленной в Закупочной документации форме Коммерческого предложения. Изменять форму, столбцы и строки не допускается.

4. Условия платежа

4.1. Оплата за выполняемые услуги будут произведены – по факту выполнения работ, согласно электронного счет - фактуры.

5. Финансовая состоятельность участника

5.1. Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

5.2. Справка об отсутствии введенных в отношении них процедур банкротства;

5.3. Справка об отсутствии записи о них в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

6. Масштаб и мощность проекта

6.1. Оказание услуг по испытанию баллонов, ремонту, замены запасных частей и перезарядка огнетушителей будет осуществляться с местными поставщиками.

Ведущий инженер ПБ



А.К.Рахимов

Ведущий инженер ОТ, ТБ и ПБ



Р.Р.Маттиев

Зам.директора печатной фабрики




Ш.Б.Мирзахмедов

Зам.директора бумажной фабрики



Ш.Д.Юлчиев

Директор монетного двора



А.П.Мусаев