



УТВЕРЖДАЮ  
Председатель закупочной  
Комиссии А.А.Мадмаров

*А.А.Мадмаров*

### Технические требования по обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования

- претендента на эксплуатацию чиллеров марки ChillPAC в РНЦЭМП
- 1. Владение правилами безопасного запуска, эксплуатации и остановки оборудования заправленного пожаро взрыво опасным холодильным агентом R-717
- 2. Квалификация персонала должны соответствовать действующим национальным нормам и правилам техники безопасности, и при выполнении работ быть знакомым с требованиями стандарта EN№378
- 3. При эксплуатации чиллеров исключить вероятность утечки в окружающую среду холодильного агента R-717. Его концентрация в воздухе 15-28% становится взрывоопасной.
- 4. Персона должен быть знаком с системой мониторинга, защиты и регулирования производительности UnisaB 111.
- 5. При эксплуатации холодильного агрегата оператор должен владеть вопросом, что установка в механической части(система охлаждения и трубопровод), в электрической части, и в части установок предохранительных устройств выполнена в соответствии с правилами EN№378.
- 6. Требование к оператору по ежедневному (не реже двух раз в неделю) осмотру чиллера.
  - Для отслеживания тенденций необходимо вносить полученные эксплуатационные в эксплуатационных журнал.
  - Проверить уровень масла.
  - Убедиться в наличии хладагента.
  - Убедиться в отсутствии утечек R-717, масла.
- 7. Требования к оператору по полугодовому капитальному обслуживанию чиллера.
  - обследуется и обслуживается компрессор, исправность охладителя на предмет замасливания, загрязнения фильтров.
- 8. Требования к умению правильной заправки R-717. При правильной заправке перегрев должен находиться в пределах 0,5-3 Кельвин.
- 9. Операторы должны владеть вопросами утилизации.
  - деталей машин
  - масла и хладагента
  - электрических компонентов
  - батареек
- 10. Требования к действиям оператора в случае утечки пожаро взрыво опасного R-717 в условиях большого скопления недееспособных людей.

Зам. Директор по  
общем вопросам

*М.З.*

Умаров М.З.

Начальник сантехник службы

*Ш.С.*

Тохиров Ш.С.

Т.Б. инженер

*М.М.*

Абдурахмонов М.М.