

“ТАСДИҚЛАНДИ”
“TOSHKENT SHAHAR ELEKTR
TARMOQLARI KORXONASI” AJ

бош директори

Танлов комиссияси раиси



Мралиев А.П.

2022 йил

“TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI” AJ ning
“Сокин” подстанциясида ТДТН ПС 40000/110 кучланишдаги
трансформаторларини капитал таъмирлаш.

(объект, иш, хизмат номи)

ТАНЛОВ ҲУЖЖАТИ

2022 йил

БАРЧА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI” AJ
(Буюртмачи номи)

ТАНЛОВ ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи – “TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI” AJ нинг “Сокин” подстанциясида ТДТН ПС 40000/110 кучланишдаги трансформаторларини капитал таъмирлаш.

258 000 000,00 (ҚҚС билан) сўм;
Ишларни тугаллаш муддати – 300 кун.

Буюртмачи: “TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI” AJ
Молиялаштириш манбаси: “TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI” AJ

- ◆ Танлов иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига эга ва тажрибали бўлишлари шарт.
- ◆ Таклифларни баҳолашда иштирокчиларнинг танлов таклифлари қонун ҳужжатларига мувофиқ қилувчиларнинг товар (иш, хизмат) лари қўшилган қиймат солиғи суммаси қўшимча равишда ҳисобга олинади.
- ◆ Танлов иштирокчилари танловда қатнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлов ҳужжатлари бўйича сўровномалар билан танлов ташкилотчиси “TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI” AJ қуйидаги манзил бўйича мурожаат этишлари мумкин:

Тасдиқланган танлов ҳужжатлари буюртмачи томонидан жойлаштириладиган давлат харидлари бўйича махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин.

- ◆ Таклифлар танлов ташкилотчиси томонидан юқоридаги манзилда танлов эълонида чоп этилган куни ва вақтига қадар қабул қилинади.

Эълон etender.uzex.uz махсус ахборот порталида берилган.

Буюртмачи ташкилот раҳбари:



Мралиев А.П.

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

“TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI” AJ бошқармаси номидан танловда иштирок этишга танлов иштирокчиларини таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича танлов таклифини тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **“TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI” AJ**
нинг “Сокин” подстанциясида ТДТН ПС 40000/110 кучланишдаги
трансформаторларини капитал таъмирлаш.

258 000 000,00 (ҚҚС билан) сўм;
Ишларни тугаллаш муддати – 300 кун.

Буюртмачи: “TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI” AJ
манзил:

Тошкент шаҳар, Миробод, тупик А.Темура, 6.

◆ Лойиҳани молиялаштириш манбаси: Корхона ички маблағлари.

Таклиф этилган шартлар бўйича танловда мурожаат билан маҳаллий ва хорижий корхона ва ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Танловда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, шу жумладан ишлаб чиқариш базаси, машина ва механизмлар, кичик механизация воситаларига эга бўлиши;

ўз айланма маблағлари билан таъминланганлиги (кўрсаткич 0,2 коэффициентдан кам бўлмаган);

тўловга қодирлиги (кўрсаткич 1,25 коэффициентдан кам бўлмаган);

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаганлик тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, шу жумладан ўз кучи билан олдин бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Агар танлов предмети бўлган иш (хизмат) ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонун ҳужжатларига мувофиқ лицензияланиши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга асосан тегишли лицензияга эга бўлган танлов иштирокчиларга рухсат этилади.

Қуйидаги танлов иштирокчиларига танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

Қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар.

Танлов таклифини тайёрлаш ва тақдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар танлов иштирокчилари учун йўриқномада ақс эттирилган.

Таклифларни очиш танлов эълон қилинган санадан бошлаб 10 (ўн) кундан кейин бўлиб ўтади.

Буюртмачи ташкилот раҳбари



Мралиев А.П.

Техническое задание

На Выполнение капитального ремонта силового трансформатора ТДТН ПС 40000/110 по месту эксплуатации на ПС "СОКИН" для АО «TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI»

Цел: получить качественнее и не дорогие услуги.

1. Общие требования

№	Условия	Описание
1.1	Наименование работ	Ремонт силового трансформатора ТДТН-40000/110 на ПС «Сокин»
1.2	Местонахождение объекта	Г. Ташкент, Алмазарский р-н
1.3	Наименование объекта	ПС «Сокин»
1.4	Срок выполнения работ	В течении 3 месяцев

2. Технические требования

№	Условия	Описание
1.1	Технические требования Требования к подрядной организации. Наличие необходимых лицензий и разрешений	Подрядчик должен иметь и предоставить в конкурсной документации: -Лицензию на допуск к работам по строительству объектов повышенного риска и потенциально опасных производств - Опыт работы в течении последних 5 лет -Свидетельство о регистрации Юридического лица
1.2	Условия окончания работ	Заказчик осуществляет приёмку оборудования из монтажа с подписанием технического акта о готовности электромонтажных работ подтверждающего сроки выполнения работ
1.3	Требования к оборудованию и оснастке Подрядчика	Для выполнения работ согласно технического задания, Подрядчик должен следующим оборудованием: <ul style="list-style-type: none">● Автокран грузоподъёмностью до 25т● Автовышка● Емкость для масла - 30 т● Суховей● Оборудование для вакуумной очистки и осушка трансформаторного масла● Комплект такелажного оборудования для погрузки, передвижению силового трансформатора● Комплект испытательного оборудования
1.4	Требования к персоналу	<ul style="list-style-type: none">● Персонал подрядной организации должен придерживаться правил внутреннего распорядка ОСП, организовать уборку рабочих мест, руководствоваться утвержденными мероприятиями по пожарной безопасности и безопасности труда.● Обязательное прохождение проверки знаний руководителями и членами экзаменационных комиссий по вопросам обеспечения охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве подрядных работ в экзаменационной комиссии в соответствующих органах РУз на соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 и РД 34.12.102-94.● К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ

Характеристики трансформатора:	Полная масса - 101 704 кг Транспортная масса - 88 446 кг Масса масла - 27 800 кг Съёмной части - 7 220 кг Масса активной части - 40 685 кг
	Номинальная мощность ВН: 40 000 кВА Номинальная мощность СН: 36 000 кВА Номинальная мощность НН: 40 000 кВА Напряжение ВН/СН/НН: 115/38,5/6,3 кВ Токи ВН/СН/НН: 201/600/3666 А Схема и группа соединения обмоток: У _н /У _н /Д-0-11 Напряжение короткого замыкания ВН-СН: 10,05 %
Цели выполнения работ	Целью является выполнение полного комплекса работ по капитальному ремонту, после аварийного отключения трансформатора газовой защитой.
Форма, сроки и порядок оплаты работ	<p>Расчеты за выполненные в отчетном периоде работы производятся по актам выполненных работ, подписанным Подрядчиком и Заказчиком, на основании дефектных ведомостей и смет, утвержденных Заказчиком в бумажной форме либо подписанных электронной цифровой подписью в электронной системе документооборота при ГНК РУз.</p> <p>Оплата производится в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании оригиналов первичных документов, подписанных Сторонами, и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РУз.</p> <p>Оплата за выполненные работы производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.</p>

3. Перечень основных работ

№	Перечень работ	Ответственная сторона
1	Предоставление необходимых допусков для проведения работ на объекте	Заказчик
2	Слив масла	Подрядчик
3	Демонтаж навесного оборудования, Сушка активной части установкой «СУХОВЕЙ»	Подрядчик
4	Перемещение трансформатора по путям перекачки	Подрядчик
5	Поднятие колокола; Ревизия активной части, выявление причины срабатывания газового реле и её устранение; Прессовка обмоток	Заказчик
6	Регенерация трансформаторного масла	Подрядчик
7	Обратная сборка трансформатора; Замена всей уплотнительной резины, силикагеля	Подрядчик
8	Отбор проб масла на физико-химический и хроматографический анализ перед заливкой.	
9	Заливка трансформаторного масла через дегазационную установку	Подрядчик
10	Отбор проб после заливки	Подрядчик
11	Испытания силового трансформатора	Подрядчик
12	Подписание актов выполненных работ	Подрядчик, Заказчик

Дополнительные требования: Уважаемые поставщики услуг, убедительно просим Вас внимательно ознакомиться с номенклатурой, представленной в заявке и особыми условиями во

Заказчик предъявляет штрафные санкции, если у сторон после подписания договора возникнут разногласия и споры по которым не достигнута договоренность, то разрешение разногласий и споров подлежат в Экономическом суде г. Ташкента.

Гарантийный период: после оказание услуги в течении одного года.