


**“Утверждаю”**

**Директор по производству**

**АО «Навоийская ТЭС»**

 **Ж.Б.Хамроев**

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На выполнение работ по  
«Испытание, наладка двух автотрансформаторов 2х250 МВА и наладка  
системы пожаротушения»**

### Техническое задание

На выполнение работ по «Испытание, наладка двух автотрансформаторов  
2х250 МВА и наладка системы пожаротушения»

| № п/п | Наименование основных данных           | Содержание основных данных   |
|-------|--|--|
| 1     | Заказчик                               | АО «Навоийская ТЭС»  |
| 2     | Основание                              | Приказ АО «Узбекэнерго» №76 от 24.02.2014 года   |
| 3     | Вид проверки                           | Наладка и ввод под “ключ”  |
| 4     | Сроки начало и окончания строительства | I-II квартал 2022г.  |
| 5     | Стадия                                 | Вновь вводимая   |
| 6     | Район строительства                    | Навоийская обл. Карманинский район   |
| 7     | Исходные данные для наладки            | Согласно ПСД   |
| 8     | Объем работ                            | <p><b>8.1. Испытание и наладка электрооборудование и пожаротушение:</b></p> <p>-Наладка автотрансформаторов Т-3 А.Б ;<br/>                     -наладка панели защит, испытания автотрансформаторов., ОПН, элегазовых выключателей 110,220 кВ</p> <p>Панели основной защиты ШЗАТ-Бр-2108.524-5 -1 комп;<br/>                     Панели резервной защиты ШЗАТ-Бр-2108.51906.515-1 -1 комп;<br/>                     Панели резервной защиты ШЗАТ-Бр-2108.52006.516-5 -1 комп;<br/>                     Панели основной защиты ШЗАТ-Бр-2108.522 -1 комп<br/>                     Панели резервной защиты ШЗАТ-Бр-2108.51906.515 -1 комп;<br/>                     Панели резервной защиты ШЗАТ-Бр-2108.52006.516 -1 комп;<br/>                     Шкаф ШАРНТ -2 комп<br/>                     Выключатель 220 кВ:<br/>                     LWU58-220 -1 комп<br/>                     Выключатель 110 кВ:<br/>                     LWU36-110 -2 комп<br/>                     Трансформаторы тока 220 кВ - 3 шт;<br/>                     Автотрансформатор типа OSFPSZ-25000/220/110/18. -2 шт;<br/>                     ОПН-220 -6 шт;<br/>                     ОПН-110 - 6 шт.<br/>                     ТН-35 на стороне 18 кВ - 1 шт.</p> <p>Наладка системы пожаротушение АТ-3 А,Б</p> <p><b>8.2 Пуско-наладочные работы:</b></p> <p>-произвести наладку панели защит, испытания силового трансформатора согласно нормам и документацией ТЭ;<br/>                     -проверка работоспособности и функционирования панелей защит управления;</p> <p><b>8.3 Финишный этап.</b></p> <p>-проверки защиты трансформаторов под нагрузкой<br/>                     - составление технического отчета.</p> |
| 9     | Ориентировочная стоимость работ        | 426 540 882,6 тыс.сум с НДС  |
| 10    | Особые условия на выполнение работы    | 1. Наличие сертификатов, опыта/референции (не менее 10 лет)<br>2. Работа сдается "под ключ".<br>3. Гарантийный срок определить 1,5 года или три успешных пусков АВР в период эксплуатации<br>4. Оформления документация и сдачи гос. органам системы пожаротушение АТ-3 А,Б  |

|    |                                      |   |
|----|--------------------------------------|---|
| 11 | Требования к выдаваемой документации | Протоколы передается Заказчику на бумажной основе в 3 экземплярах.                  |
| 12 | Коррупционные требования             | Подача заявления (гарантийного письма) о неприменении участниками случаев коррупции |

Директор по КС



**К. Хафизов**

Начальник эл.цеха



**М. Пулатов**

Начальник эл.лаборатория



**Х. Эшов**

*Иштирокчи ташкилот бланкида (агар мавжуд бўлса)*

Харид комиссиясига

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ТОМОНИДАН

Мен \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ МЧЖ раҳбари  
лавозимида ишлайман. Харид комиссияси томонидан № \_\_\_\_\_ лот билан  
ўтказилиши режалаштирилаётган харидларда ўз таклифимиз билан иштирок этиш  
истагини билдириб,

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуни  
(№684 22.04.2021 йил) қўйидаги моддалари билан танишиб чиқиб:

13-модда. Коррупцияга йўл қўймаслик принципи ;

14-модда. Манфаатлар тўқнашуви.

Харидлар жараёнида коррупцияга йўл қўймаслик ҳамда коррупцияга оид  
хуқуқбузарликларга йўл қўймаслиги, иштирокимиз давомида очиклик, шаффофлик  
ва инсофли рақобат принципларига таянишни кафолатлаймиз.

Мавжуд бўлган ёки тахмин қилинаётган манфаатлар тўқнашуви тўғрисида  
хабар топган холларда бу ҳақда бевосита давлат харидлари соҳасидаги ваколатли  
органи хабардор этилишини билдирамиз.

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022йил