

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Сервисно-техническое обслуживание (СТО) включает выполнение регламентных работ и ремонтные работы, которые не включают стоимость запчастей по соответствующему инженерному оборудованию, установленному в корпусах №1, №2 №3 №4 и № 5 и центральная поликлиника. Стоимость установленных запчастей оплачивается на основе обследования и дефектного акта оборудования по согласованному договору.

СТО подлежат:

1. Водоохлаждающая холодильная машина (чиллер):
AQUACIATPOWER ILDH 1500V – 1шт
 2. Водоохлаждающая холодильная машина (чиллер):
GEOCLIMA GHA B214 OA -1шт
 3. Водоохлаждающая холодильная машина (чиллер):
YORK YHAC40CE010-0B – 1 шт.
 4. Центральные кондиционеры CLIMACIAT airtech – 4 шт.,
 5. Центральные кондиционеры airtech 190, airtech 140, airtech 75,
 6. Фанкойлы:
 - MAJOR LINE – 218 шт.
 - UTA STANDARD - 7 шт.
 - COADIS LINE - 21 шт.
 - COMFORT LINE - 22 шт.
 7. Котлы THERMONA DUO 50 FT с закрытой камерой сгорания. – 3 шт.
 8. Вентиляторы дымоудаления и вытяжные типа VIRTUO, VCD производства фирмы CIAT (Франция)
 9. Циркуляционные и дренажные насосы марки WILO типа IP-E, Stratos, TMW. Общее количество - 7 шт.
 10. Гидравлический модуль системы циркуляции холодоснабжения – 2 шт
- Предлагаемая стоимость рассчитана, исходя из ежедневного контроля состояния СТО оборудования сотрудниками нашего предприятия с целью поддержания рабочего состояния и выполнения регламентных работ (очистка фильтра и испарителя, изложенных в инструкциях по техническому обслуживанию соответствующего оборудования.

СТО сертифицированной компании кроме всего прочего должно непременно включать:

- Ремонт (оригинальными запчастями) и настройка контроллера чиллера (при необходимости)

Ответственный лицо от Заказчика



Ибрагимов С. Ф.