



Техническое задание

На выполнение работ

Профилактические работы в Ташкентской области:

- по электротехническому оборудованию, устройствам релейной защиты: РП и ТП-
- по устройствам АВР и ТП

Наименование заказчика: АО TOSHKENT HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI
KORHONASI

Цель: Получить качественные и недорогие услуги по профилактическим работам:
РП и ТП- по устройствам АВР и ТП

Настоящее Техническое задание (далее ТЗ) описывает задачу по предоставлению услуг по профилактическим работам (ПР) выше перечисленных устройств расположенного: Ташкентская область.

Работы должны быть выполнены в соответствии с правилами устройства электроустановок, противопожарной, технической безопасности, охраны окружающей среды и требованиями к качеству работы, согласно действующим строительным и санитарным нормам и правилам.

Описание работ

№ п/п	Наименование работ
	РП, ТП и РУ-0,4 кВ
1	Осмотр, устранение обнаруженных дефектов влияющих на корректную работу
2	Испытание силовых и контрольных электрических кабелей
3	Испытания электрооборудования (ТТ; ТН; Выключателей, Разъединителей; Опиновки)
4	Проверка устройств релейной защиты на рабочих уставках (МТЗ; МТО; ЗНЗ)
5	Проверка изоляции вторичных цепей
6	Проверка АВР
7	Комплексное опробование (Ячеек -10 кВ)
8	Прогрузка автоматов
9	Оказание технической помощи при эксплуатации.
	АВР и ТП
1	Осмотр, устранение обнаруженных дефектов влияющих на корректную работу
2	Испытание силовых и контрольных электрических кабелей
3	Проверка изоляции вторичных цепей
4	Комплексное опробование
5	Прогрузка автоматов
6	Оказание технической помощи при эксплуатации.

Сумма составляет договора 250.000.000.

Внимание! К торгам приглашаются Поставщики соответствующие Квалификационным требованиям. В случае не соответствия Квалификационным требованиям сделка с Поставщиком будет расторгнута и направлено письмо на РТСБ с жалобой на поставщика в Специальную комиссию по рассмотрению споров и разногласий по вопросам.

Главный инженер
АО "Toshkent NETK"

Бегманов Д.М.

2

Техническое задание

На выполнение работ

Профилактические работы в Ташкентской области:

-по электротехническому оборудованию, устройствам релейной защиты:

ПС 110/35/10 кВ

Наименование заказчика: АО TOSHKENT HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI KORHONASI

Цель: Получить качественные и недорогие услуги по профилактическим работам: **ПС 110/35/10 кВ** Настоящее Техническое задание (далее ТЗ) описывает задачу по предоставлению услуг по профилактическим работам (ПР) ПС 110/35/10 кВ расположенного Ташкентская область.

Работы должны быть выполнены в соответствии с правилами устройства электроустановок, противопожарной, технической безопасности, охраны окружающей среды и требованиями к качеству работы, согласно действующим строительным и санитарным нормам и правилам.

Описание работ

№ п/п	Наименование работ
ОРУ-110 кВ	
1	Осмотр, устранение обнаруженных дефектов влияющих на корректную работу
2	Испытание силовых и контрольных электрических кабелей
3	Испытания электрооборудования (ТТ; ТН; Выключателей, Разъединителей; Силовых трансформаторов)
4	Проверка устройств релейной защиты на рабочих уставках (ДТЗ;МТЗ; МТО; ЗНЗ; ДЗ; защита от перегруза и нагрева силового трансформатора; газовая защита)
5	Проверка изоляции вторичных цепей
6	Проверка РПН
6	Комплексное опробование (Автоматики ячеек 110 кВ; защит трансформатора; РПН)
7	Прогрузка автоматов
8	Оказание технической помощи при эксплуатации.
ОРУ-35 кВ	
1	Осмотр, устранение обнаруженных дефектов влияющих на корректную работу
2	Испытание силовых и контрольных электрических кабелей
3	Испытания электрооборудования (ТТ; ТН; Выключателей, Разъединителей; Силовых трансформаторов)
4	Проверка устройств релейной защиты на рабочих уставках (МТЗ; МТО; ЗНЗ; ДЗ)
5	Проверка изоляции вторичных цепей
6	Комплексное опробование (Автоматики и защит ячеек 35 кВ)
7	Прогрузка автоматов
КРУН-10 кВ	
1	Осмотр, устранение обнаруженных дефектов влияющих на корректную работу
2	Испытание силовых и контрольных электрических кабелей
3	Испытания электрооборудования (ТТ; ТН; Выключателей, Разъединителей; Силовых трансформаторов)
4	Проверка устройств релейной защиты на рабочих уставках (МТЗ; МТО; ЗНЗ; ДЗ)
5	Проверка изоляции вторичных цепей
6	Комплексное опробование (Автоматики и защит ячеек 10 кВ; ДЗ ; АВР)
7	Прогрузка автоматов

Внимание! К торгам приглашаются Поставщики соответствующие Квалификационным требованиям. В случае не соответствия Квалификационным требованиям сделка с Поставщиком будет расторгнута и направлено письмо на РТСБ с жалобой на поставщика в Специальную комиссию по рассмотрению споров и разногласий по вопросам.

Главный инженер
АО "Toshkent NETK"



Бегманов Д.М.