


«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора  
ГУП Центр «Узаэронавигация»

  
R.A. Isabayev

« 8 » 04 2022г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации для ГУП Центр «Узаэронавигация» на 2022–2023г.г.

**1. Предмет закупки:** на оказание услуг по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации ГУП Центра «Узаэронавигация» для Бухарского ТО УВД на 2022–2023г.г.

**2. Источник финансирования закупки:** за счет собственных средств.

**3. Порядок формирования цены Договора:** цена Договора формируется из расчета стоимости на оказание услуг по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации ГУП Центр «Узаэронавигация» для Бухарского ТО УВД на 2022–2023г.г., согласно требованиям Сборника цен на техническое обслуживание и ремонт СЦ Уз МА 031 – 2006, на основании ниже приведенного Перечня оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:

№ п/п	Вид оборудования, материалов для выполнения работ по техническому обслуживанию	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Прибор пожарной сигнализации, 20 лучей	шт.	1	
2.	Прибор пожарной сигнализации, 1 луч	шт.	6	
3.	Прибор охранной сигнализации, 10 лучей	шт.	1	
4.	Прибор охранной сигнализации, 1 луч	шт.	3	
5.	Блок питания и контроля ИПБ	шт	8	
6.	Фотоэлектрический детектор дыма	шт.	112	
7.	Сигнально звуковое устройство	шт.	10	
8.	Провод	м.	2250	
9.	Аккумулятор 12в/7а/ч	шт.	8	
10.	Тепловые извещатели	шт.	51	

11.	Извещатель охранный	шт.	56	
12.	Извещатель ручной	шт.	8	

**4. Форма, сроки и порядок оплаты по Договору:** оплата производится безналичным расчётом в суммах. Предоплата осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Заказчиком и Исполнителем, и окончательная оплата после актов сдачи-приемки работ и товарных накладных, на основании представленного Исполнителем счета. По факту оказания услуги Исполнитель представляет Заказчику счета-фактуры.

**5. Требования к оказанию услуги.**

**5.1.** Работы по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации должны выполняться согласно требованиям РАТО Уз МА 022 – 2001 «Критерии технического состояния», «Ремонт технических средств и установок пожарной автоматики», а также РАТО Уз МА 021 – 2001 «Организация и порядок проведения работ».

Работы по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации выполняются на объектах Бухарского ТО УВД:

-ДПРМ-05,185;

-БПРМ-05,185;

-КРМ,ГРМ;

- ОРЛ-А;

- здание ТО УВД.

**5.2.** Прибытие Исполнителя по вызову Заказчика для устранения выявленной неисправности либо отказа оборудования в течении 24 часов.

**6. Место, условия и срок оказания услуг:**

- Место оказания услуг г. Бухара.

- Срок оказания услуг в течении 1 (одного) года со дня подписания Договора.

**7. Требования к осуществлению услуги и гарантии качества исполнения услуги.**

**7.1.** Участники отбора должны иметь квалифицированный административно-производственный персонал, необходимый для выполнения работ.

**7.2.** Справка-разрешение о проведении работ на особо важных и категорированных объектах.

Начальник Бухарского ТО УВД

Akinin V.A.

Инженер связи БЭРТЭС

Ibragimov A.A.