

Тасдиқлайман

Фуркат тумани Тиббиёт бирлашмаси



Рахбари

М Эргашев

2022 йил

Фаргона вилоят Фуркат тумани Тиббиёт бирлашмаси кондиционер ва музлаткич сотиб олиш учун Энга яхши таклифларга талаб этиладиган хизматлар руйхати

Умумий маълумотлар ва техник талаблар:

- 1 Буюртма тури Очиқ турдаги товар сотиб олиш
- 2 Харид килиш кузда тугилган барча товарлар (ишлар, хизматлар) учун режа жадвал махсус ахборот порталида жойлаштирилганлиги хақида маълумот : **Режа жадвали махсус ахборот порталида жойлаштирилган.**
- 3 Товарлар (ишлар, хизматлар) сотиб олиш заруратининг асосланганлиги :**Электро техника таварлар сотиб олиш**
- 4 Товарлар (ишлар, хизматлар)дан фойдаланиладиган жой **Фуркат тумани Тиббиёт бирлашмаси**
- 5 Харид килиш кузда тугилган барча товарлар (ишлар, хизматлар) маълумот Ушбу техник топшириқнинг 1 - иловасига қаралсин
- 6 Товарлар (ишлар, хизматлар) янгили хақида маълумот **Ишлаб чиқарилган йили Товар тугрисида тулик маълумот**
- 7 Товарлар (ишлар, хизматлар) бюджет нархлари ва уларнинг асосланганлиги **Жами бюджет нархи 48 500 000 (Кирк саккиз миллион беш юз минг) сум**
8. Тижорат таклифларини техник томонлама баҳолаш меъзонлари ва усуллари Тижорат таклифининг техник характеристикаси техник топширик талабларига жавоб бериши керак.
- 9 Товар (иш, хизмат)ларни етқазиб бериш баъзиси ва муддатларига булган талаблар, хамда бошқа етказиб бериш билан боғлиқ талаблар :**Катнашувчи томонидан Тиббиёт бирлашмага карашли барча ОШ ваОШП ва булимларга уз транспортда етказиб берилиш шарт**
- 10 Товар (иш, хизматлар)нинг алохида тавсифнома ва сифат курсаткичлари (агар мавжуд булса) Ушбу техник топширикнинг 1 - иловасига каралсин

Рахбар уринбосари

Бош хисобчи уринбосари

Иктисодчи

Омборчи

 М Отакулова

 Ё Мамажонова

 Ш Маматкулов

 У Кулдашев

1 шлова

№	Товар номи	сони	суммаси	Техник талаблари
1	Музлаткич(Холодильник) 2 камералик	11	3500000	Компрессоры от мировых лидеров производства ✓ Высокая энергоэффективность ✓ Светодиодная подсветка ✓ Оптимальная влажность ✓ Каленное прочное стекло полок ✓ Передовые технологии для сохранения продуктов - Хладагент R 600A ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Общий полезный объем, л 212,0 Технология NO FROST нет Управление работой холодильника механическое внутреннее освещение — LED лампа есть Мощность замораживания, кг/сут 2,0 Климатическое исполнение (субтропический) ST Уровень шума, дБ 42,0 Переवेशивание дверей ✓ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ Энергопотребление в год, кВт/ч 219,0 Класс энергоэффективности (энергопотребления) A+ МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА Объем морозильной камеры, л 46,0 Расположение морозильной камеры сверху Количество отделений 2,0 Система размораживания ручное Решеточная полка, шт есть ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА Объем холодильной камеры, л 166,0 Количество барьеров-полок двери нет Количество средних барьеров-полок двери 3,0 Количество маленьких барьеров-полок двери неприм
2	Кондиционер 12	2	5000000	ип хладагента (фреон) R 410A Режим вентиляции есть LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) есть Анतिकоррозионное покрытие есть Температура окружающей среды при работе на охлаждение до +52°C Температура окружающей среды при работе на обогрев до -15°C Уровень шума внутреннего/внешнего блока, не более дБ 40 / 54 Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) 3,01 Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) 3,45 Воздухопроизводительность, м³/ч (не менее) 606,0 Холодопроизводительность, БТЕ (не менее) 12100,0 Теплопроизводительность, БТЕ (не менее) 12960 (13900)** Теплопроизводительность, кВт (не менее) 3,8 Холодопроизводительность, кВт (не менее) 3,5 Рекомендуемая площадь до 28 м² Потребляемая мощность при охлаждении, Вт 1180,0 Потребляемая мощность при обогреве, Вт 1100,0 Электропитание (фаза, напряжение, частота) 1Ф / 187 — 242В / 50Гц Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм 190 x 835 x 300 Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм 54