

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63600 на приобретение Насос станциялардаги 1 дона 800 кВт 1000 об/мин, 1 дона 160 кВт 1000 об/мин, 1 дона 250 кВт 1000 об/мин, 1 дона 250 кВт 750 об/мин ва 1 дона 1000 кВт 600 об/мин электродвигателларни тубдан таъмирлаш и

Способ проведения электронный

Дата 11.04.2022

Время рассмотрения 11.04.2022 16:42

Конкурсная комиссия Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси таркибидаги вилоят насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Direktor birinchi o'rinbosari	Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошқариш
Секретарь комиссии	BOLTAYEV ABDIQAXXAR AXMATOVICH	Етакчи мутахассис	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
Член комиссии	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH	ИЧБ бошлиги	НС ва ЭБ
Член комиссии	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Тизим бошлиги	НС ва ЭБ
Член комиссии	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Бош хисобчи	Ам Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
Член комиссии	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Хукукшунос	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.04.2022 года № лота 63600.
Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту электродвигателя
Подробное описание	Насос станциялардаги 1 дона 800 кВт 1000 об/мин, 1 дона 160 кВт 1000 об/мин, 1 дона 250 кВт 1000 об/мин, 1 дона 250 кВт 750 об/мин ва 1 дона 1000 кВт 600 об/мин электродвигателларни тубдан таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	199 237 534.00
Стартовая сумма	199 237 534.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ELEREM 2020	10	Маълумотнома	4	Экспертная		
VERFOKUS MCHJ	10	Маълумотнома	4	Экспертная		

Критерий №2 Кархона балансида мавжуд техникалар ва ишлатиладиган асбоблар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ELEREM 2020	10	Маълумотнома	4	Экспертная		
VERFOKUS MCHJ	10	Маълумотнома	4	Экспертная		

Критерий №3 Ушбу ишларни бажаришда катнашадиган ишчи ходимларнинг 3 йилдан ортик ишлаганлиги тугрисида маълумотнома, меҳнат шартномаси, буйруқдан кучирма, молиявий натижа, шунга ухшаш ишларни 3 йил давомида бажарганлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ELEREM 2020	10	Маълумотнома	4	Экспертная		
VERFOKUS MCHJ	10	Маълумотнома	5	Экспертная		

Критерий №4 Бажариладиган ишларнинг умумий кийматининг 20% миқдорида банк ҳисоб рақамида маблағларининг мавжудлиги ҳақида маълумотнома банк томонидан муҳр ва имзоланган ҳолда

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ELEREM 2020	10	маълумотнома	4	Экспертная		
VERFOKUS MCHJ	10	маълумотнома	4	Экспертная		

Критерий №5 Иш бажарувчи ташкилотнинг солиқ мажбуриятларидан қарздорлиги йуқлиги ҳақидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ELEREM 2020	10	маълумотнома	4	Экспертная		
VERFOKUS MCHJ	10	маълумотнома	4	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ELEREM 2020	199 237 534.00	199 000 000.00	11.04.2022 12:01:02	99.75
VERFOKUS MCHJ	199 237 534.00	198 500 000.00	11.04.2022 12:13:55	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:


Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ELEREM 2020	Прошел	99.75	99.75
VERFOKUS MCHJ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63600 от 11.04.2022 года на приобретение Насос станциялардаги 1 дона 800 кВт 1000 об/мин, 1 дона 160 кВт 1000 об/мин, 1 дона 250 кВт 1000 об/мин, 1 дона 250 кВт 750 об/мин ва 1 дона 1000 кВт 600 об/мин электродвигателларни тубдан таъмирлаш и определила победителем:

VERFOKUS MCHJ
308721616

и резервный исполнитель: ООО ELEREM 2020 (307827032)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Согласен	
Председатель комиссии	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Bundan buyon "BUYuRTMACHI" deb ataluvchi Amu-Surxon ITXB xuzuridagi nasos stantsiyalari va energetika boshkarmasi nomidan «NIZOM» asosida faoliyat olib boruvchi boshligi A.Abduraimov bir tomondan va bundan buyon "Ish Bajaruvchi" deb ataluvchi "VERFOKUS" MChJ nomidan «NIZOM» asosida faoliyat olib boruvchi rahbari I.Ovchiyev ikkinchi tomondan ushbu shartnomani quyidagilar to'g'risida tuzdilar.

1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Buyurtmachi" xizmatlarni qabul qilish va to'lash, "Ish Bajaruvchi" esa Buyurtmachining buyurtmasi bo'yicha quyidagi xizmat ko'rsatish majburiyatini oladi:

No	Xizmatlar nomi	O'lchov birligi	Miqdori	Birlik uchun shartnoma narxi	Shartnomaning umumiy qiymati (bitim summasi)
1	Nasos stantsiyalardagi 1 dona 800 kVt 1000 ob/min, 1 dona 160 kVt 1000 ob/min, 1 dona 250 kVt 1000 ob/min, 1 dona 250 kVt 750 ob/min va 1 dona 1000 kVt 600 ob/min elektrodvigatellarini tubdan ta'mirlash ishlari	xizmat	1	198500000.00	198500000.00
	jami				198500000.00

1.2. Shartnomaning umumiy summasi **198500000.00** (Bir yuz to'qson sakkiz million besh yuz ming) so'm 00 tiyin (OQS siz) tashkil qiladi.

1.3. Xizmat ko'rsatishni boshlash va tugatish muddati: Boshlanishi: "13" aprel 2022y. Tugashi: "03" may 2022y.

2. HISOB-KITOBBLAR TARTIBI

2.1. "Buyurtmachi" mazkur shartnomani g'aznachilik organlarida ro'yxatga olingan kundan boshlab 20 kalendar kuni ichida qonunchilikka muvofiq shartnoma umumiy summasidan 30% miqdorida oldindan to'lash majburiyatini oladi, qolgan 70% ni ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolanganidan so'ng 90 kalendar kuni ichida qabul qilish dalolatnomasi, hisob-faktura v.b. asosida to'laydi.

2.2. Xizmat ko'rsatish yakunlangandan keyin "Xizmat ko'rsatuvchi", "Buyurtmachiga" bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasini taqdim etadi.

2.3. "Buyurtmachi" dalolatnoma va unga ilova qilingan boshqa hujjatlarni olgandan keyin 5 bank ish kuni ichida imzolangan dalolatnomani yoki xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilish xatini "Xizmat ko'rsatuvchiga"ga yuboradi.

2.4. Rad qilingan holatda, ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilinishi yuzasidan kamchiliklarni bartaraf etish ro'yxati va muddati bo'yicha tomonlar o'rtasida dalolatnoma tuziladi.

3. SHARTNOMANING BAJARILISHI

3.1. Mazkur shartnoma belgilangan tartibda amaldagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va shartnoma talablari va shartlariga muvofiq ijro etilishi shart.

3.2. Shartnomaning shartlarini bajarishni bir tomonlama rad qilish yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama tartibda o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi, O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligida o'rnatilgan hollar bundan mustasno.

3.3. Tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarning ijrosini ta'minlagan taqdirda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

3.4. Buyurtmachining roziligi bilan xizmatlar muddatidan avval ko'rsatilinishi mumkin.

3.5. Ko'rsatilgan xizmatlar bevosita Buyurtmachining mas'ul xodimlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar miqdori va ularning sifati ko'rsatiladigan dalolatnoma bo'yicha qabul qilinadi.

4. TOMONLARNING JAVOBGARLIKLARI

4.1. Buyurtmachi:

- shartnoma O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiqligi;

- xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzish yoki xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzishni rad etish muddatiga rioya etilishi (ajratilgan byudjet mablag'lari kamayishi holatlari bundan mustasno);

4.2. Ko'rsatilgan xizmatlarni tanlab olmaslik, shuningdek xizmat ko'rsatuvchi shartnomada belgilangan muddatda (davrda) ularni xizmatlari ko'rsatganda, xizmatlari qabul qilib olishni asossiz ravishda rad etganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymatining 5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Qabul qilib olinmagan (olish asossiz rad etilgan) hollarda, xizmat ko'rsatuvchi jarima undirishdan tashqari, ushbu ishlar bajarilganligining kafolatlarini taqdim etgan holda, qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymati to'lanishini talab qilishga haqlidir.

4.3. To'lov talabnomasi aktseptini asossiz ravishda butunlay yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob-kitobning boshqa shakllarida xizmatlar haqini to'lashdan bosh tortganlik (bank muassasasiga to'lov topshiriqnomasini taqdim etmaganlik, chek bermaganlik, akkreditivni taqdim etmaganlik va hokazo) uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'zi to'lashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 15 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Bajarilgan xizmatlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

4.4. Ish Bajaruvchi:

- miqdor, sifat, texnik parametrlar, shuningdek taklif etilayotgan xizmatlarni ko'rsatish muddatlari va joyi bo'yicha yetkazib beruvchi buyurtmanomalar shartlarining buyurtmachi buyurtmanomalarida nazarda tutilgan shartlarga muvofiqligi;

- tuzilgan shartnoma shartlarining bajarilmaganligi uchun javob beradi.

4.5. Agar ko'rsatilgan xizmatlar standartlar, sifati, texnik shartlar, qonun hujjatlarida yoki xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, buyurtmachi xizmatlarni qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, xizmat ko'rsatuvchidan sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, xizmatlar haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar ko'rsatganligi uchun jarima xizmat ko'rsatuvchidan aktseptisiz tartibda undirib olinadi.

4.6. Xizmatlarni ko'rsatish muddati o'tkazib yuborilgan yoki ko'rsatilmagan hollarda Xizmat ko'rsatuvchi Buyurtmachiga har bir o'tkazib yuborilgan kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq penyalarning umumiy summasi ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshiga yo'l qo'yilmaydi. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni shartnomani tegishli tarzda bajarish va xizmatlar ko'rsatish muddatini o'tkazib yuborilishi yoki ko'rsatilmaligi natijasida yetkazilgan zararlarni qoplab berish majburiyatidan ozod qilmaydi.



ТАСДИКЛАЙМАН

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ МУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ

БОШЛИГИ А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«04» 04 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

1. Бошкарма бошлиги
2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги
3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис
4. Мутахассис
5. Муҳандис

А.Абдураимов

Х.Мирзаев

И.Иргашев

А.Болтаев

Ж.Рафиқов

Насос станциясидаги 1 дона 800кВт 1000 об/мин электродвигателини бориб текшириб
курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Куйган яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 800 квт 1000 об/мин электродвигателларини тубдан таъмирлаш
учун

1. Припой-1,9 кг
2. Слюда ленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта краскаш
5. Подшипник алмаштириш
6. Лента ЛСК-62 кг алмаштириш
7. Изоляционный лак МЛ-92-36 кг

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис

И.Иргашев

3. Мутахассис

А.Болтаев

4. Муҳандис

Ж.Рафиқов

ТАСДИКЛАЙМАН



АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМИДАГИ НС ВА ЭБ

БОШЛИГИ А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«04» 04 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | И.Иргашев |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Муҳандис | Ж.Рафиқов |

Насос станциясидаги 1 донга 160кВт 1000 об/мин электродвигателини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Куйган яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 160 квт 1000 об/мин электродвигателларини тубдан таъмирлаш учун

1. Припой-1,9 кг
2. Слюда ленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта краска лаш
5. Подшипник алмаштириш
6. Провод обмоточный-130 кг алмаштириш
7. Изоляционный лак МЛ-92-35 кг

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис

И.Иргашев

3. Мутахассис

А.Болтаев

4. Муҳандис

Ж.Рафиқов



ТАСДИКЛАЙМАН

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМИДАГИ НС ВА ЭБ

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

« 04 » 04 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|---------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А. Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х. Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | И. Иргашев |
| 4. Мутахассис | А. Болтаев |
| 5. Муҳандис | Ж. Рафиқов |

Насос станциясидаги 1 донга 250кВт 1000 об/мин электродвигателини бориб текшириб
курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Куйган яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 250 квт 1000 об/мин электродвигателларини тубдан таъмирлаш
учун

1. Припой-1,2 кг
2. Слюда ленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта краска лаш
5. Подшипник алмаштириш
6. Лента ЛСК-48 кг алмаштириш
7. Изоляционний лак МЛ-92-30 кг

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х. Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис

И. Иргашев

3. Мутахассис

А. Болтаев

4. Муҳандис

Ж. Рафиқов



ТАСДИКЛАЙМАН
АМУ-СУРХОН ИТД хузуридаги НС ва ЭБ
Бошлиги А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«04» 04 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

1. Бошкарма бошлиги
2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги
3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис
4. Мутахассис
5. Муҳандис

А.Абдураимов
Х.Мирзаев
И.Иргашев
А.Болтаев
Ж.Рафиқов

Насос станциясидаги 1 дона 250кВт 750 об/мин электродвигателини бориб текшириб
курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Куйган яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 250 квт 750 об/мин электродвигателларини тубдан таъмирлаш
учун

1. Припой-1,9 кг
2. Слюдаленталарини кайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Кайта раскалалаш
5. Подшипник алмаштириш
6. Лента ЛСК-69 кг алмаштириш
7. Изоляционный лак МЛ-92-30 кг

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги
2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис
3. Мутахассис
4. Муҳандис

Handwritten signatures of the commission members.

Х.Мирзаев
И.Иргашев
А.Болтаев
Ж.Рафиқов



ТАСДИКЛАЙМАН

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ

Бошлиги

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

« 04 » 04 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС

СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- 1. Бошкарма бошлиги
- 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги
- 3. 1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис
- 4. Мутахассис
- 5. Муҳандис

- А.Абдураимов
- Х.Мирзаев
- И.Иргашев
- А.Болтаев
- Ж.Рафиқов

Насос станциясидаги 1 дона 1000кВт 600 об/мин электродвигателини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

- 1. Куйган яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 1000 квт 600 об/мин электродвигателларини тубдан таъмирлаш учун

- 1. Припой-1,9 кг
- 2. Слюда ленталарини кайта ураш
- 3. Наконечникларини алмаштириш
- 4. Кайта краска лаш
- 5. Подшипник алмаштириш
- 6. Лента ЛСК-96 кг алмаштириш
- 7. Изоляционный лак МЛ-92-38 кг

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- 1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги
- 2. 1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис
- 3. Мутахассис
- 4. Муҳандис

- Х.Мирзаев
- И.Иргашев
- А.Болтаев
- Ж.Рафиқов