



«УТВЕРЖДАЮ»
Зам начальника ККУНС и Э
Н. Аралбаев

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

- | | |
|--------------------|------------------|
| Начальник службы | - К. Алиев |
| Инженер – электрик | - Ф. Муратов |
| Электромонтер | - Ж. Хожаназаров |
| Начальник участка | - С. Койбаков |

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояния электродвигателя мощностью 250 кВт 750 об/мин насосной станции «Хатеп» обнаружено, катушка (секция) статора электродвигателя негодны к дальнейшему эксплуатации. Согласно дефектного акта катушка (секция) статора электродвигателя мощностью 250 кВт 750 об/мин подлежит капитальному ремонту и необходимо нижеследующие электроматериалы. (Остальные дефекты могут быть выявлены во время ремонта электродвигателя).

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Провод установочный | - 4 п/м |
| 2. Электрокартон | - 1 м ² |
| 3. Лак | - 0,2 кг |
| 4. Припой медный | - 0,5 кг |
| 5. Шнур чулок | - 270 м |
| 6. Киперная лента | - 270 м |
| 7. Текстолит | - 1 м ² |
| 8. Слюда лента ЛСК 10 | - 41 кг |
| 9. Секция | - 4 шт |

о чем составили настоящий акт

- | | | |
|--------------------|--|------------------|
| Начальник службы |  | - К. Алиев |
| Инженер – электрик |  | - Ф. Муратов |
| Электромонтер |  | - Ж. Хожаназаров |
| Начальник участка |  | - С. Койбаков |



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Инженер – электрик

- Ф. Муратов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- С. Койбаков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояния электродвигателя мощностью 315 кВт 500 об/мин насосной станции «Кенегес» обнаружено, катушка (секция) статора электродвигателя негодна к дальнейшей эксплуатации. Согласно дефектного акта катушка (секция) статора электродвигателя мощностью 315 кВт 500 об/мин подлежит капитальному ремонту и необходимо нижеследующие электроматериалы. (Остальные дефекты могут быть выявлены во время ремонта электродвигателя).

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Провод установочный | - 4 п/м |
| 2. Электрокартон | - 2 м ² |
| 3. Лак | - 1,0 кг |
| 4. Припой медный | - 1 кг |
| 5. Шнур чулок | - 400 м |
| 6. Киперная лента | - 400 м |
| 7. Текстолит | - 2 м ² |
| 8. Слюда лента ЛСК 10 | - 56 кг |
| 9. Секция | - 9 шт |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Инженер – электрик

- Ф. Муратов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- С. Койбаков



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

- | | |
|--------------------|------------------|
| Начальник службы | - К. Алиев |
| Инженер – электрик | - Ф. Муратов |
| Электромонтер | - Ж. Хожаназаров |
| Начальник участка | - П. Уразбаев |

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояния электродвигателя мощностью 250 кВт 750 об/мин насосной станции «Каракалпак» обнаружено, катушка (секция) статора электродвигателя негодна к дальнейшему эксплуатации. Согласно дефектного акта катушка (секция) статора электродвигателя мощностью 250 кВт 750 об/мин подлежит капитальному ремонту и необходимо нижеследующие электроматериалы. (Остальные дефекты могут быть выявлены во время ремонта электродвигателя).

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Провод установочный | - 4 п/м |
| 2. Электрокартон | - 1 м ² |
| 3. Лак | - 0,2 кг |
| 4. Припой медный | - 0,5 кг |
| 5. Шнур чулок | - 270 м |
| 6. Киперная лента | - 270 м |
| 7. Текстолит | - 1 м ² |
| 8. Слюда лента ЛСК 10 | - 41 кг |
| 9. Секция | - 4 шт |

о чем составили настоящий акт

- | | | |
|--------------------|--|------------------|
| Начальник службы |  | - К. Алиев |
| Инженер – электрик |  | - Ф. Муратов |
| Электромонтер |  | - Ж. Хожаназаров |
| Начальник участка |  | - П. Уразбаев |

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. начальника ККУНС и Э
Н. Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Инженер – электрик

- Ф. Муратов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- И. Акимов

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояния электродвигателя мощностью 250 кВт 750 об/мин насосных станций «Есим узьяк» 24 НДН обнаружено, катушка (секция) статора электродвигателя негодна к дальнейшей эксплуатации. Согласно дефектного акта катушка (секция) статора электродвигателя мощностью 250 кВт 750 об/мин подлежит капитальному ремонту и необходимо нижеследующие электроматериалы. (Остальные дефекты могут быть выявлены во время ремонта электродвигателя).

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Провод установочный | - 4 п/м |
| 2. Электрокартон | - 1 м ² |
| 3. Лак | - 0,2 кг |
| 4. Припой медный | - 0,5 кг |
| 5. Шнур чулок | - 270 м |
| 6. Киперная лента | - 270 м |
| 7. Текстолит | - 1 м ² |
| 8. Слюда лента ЛСК 10 | - 41 кг |
| 9. Секция | - 4 шт |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Инженер – электрик

- Ф. Муратов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- И. Акимов



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. начальника ККУНС и Э
Н. Аралбаев

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Инженер – электрик

- Ф. Муратов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- Ш. Атабаев

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояния электродвигателя мощностью 250 кВт 750 об/мин (Н) насосной станции «КС-1 29 М» обнаружено, катушка (секция) статора электродвигателя негодна к дальнейшей эксплуатации. Согласно дефектного акта катушка (секция) статора электродвигателя мощностью 250 кВт 750 об/мин (Н) подлежит капитальному ремонту и необходимо нижеследующие электроматериалы. (Остальные дефекты могут быть выявлены во время ремонта электродвигателя).

1. Провод установочный	- 4 п/м
2. Электрокартон	- 1 м ²
3. Лак	- 0,2 кг
4. Припой медный	- 0,5 кг
5. Шнур чулок	- 270 м
6. Киперная лента	- 270 м
7. Текстолит	- 1 м ²
8. Слюда лента ЛСК 10	- 41 кг

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Инженер – электрик

- Ф. Муратов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров

Начальник участка

- Ш. Атабаев



Департамент

Алғашқы	
130 000,00	58 500 000,00
165 000,00	74 250 000,00
180 000,00	81 000 000,00
900 000,00	405 000 000,00
310 000,00	139 500 000,00
430 000,00	193 500 000,00
345 000,00	155 250 000,00
390 000,00	175 500 000,00
2 520 000,00	1 134 000 000,00
20 000,00	9 000 000,00
130 000,00	58 500 000,00
185 000,00	83 250 000,00
310 000,00	139 500 000,00
385 000,00	173 250 000,00
6 400 000,00	2 880 000 000,00

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. начальника ККУНС и Э
Н. Аралбаев



Дефектный акт



Мы нижеподписавшиеся:

- | | |
|--------------------|------------------|
| · Начальник службы | - К. Алиев |
| Инженер – электрик | - Ф. Муратов |
| Электромонтер | - Ж. Хожаназаров |
| Начальник участка | - М. Умаров |

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояния электродвигателя мощностью 200 кВт 750 об/мин (Н) насосной станции «Ерлан тау» обнаружено, катушка (секция) статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации. Согласно дефектного акта катушка (секция) статора электродвигателя мощностью 200 кВт 750 об/мин подлежит капитальному ремонту и необходимо нижеследующие электроматериалы. (Остальные дефекты могут быть выявлены во время ремонта электродвигателя).

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Провод установочный | - 4 п/м |
| 2. Электрокартон | - 1 м ² |
| 3. Лак | - 0,2 кг |
| 4. Припой медный | - 0,5 кг |
| 5. Шнур чулок | - 270 м |
| 6. Киперная лента | - 270 м |
| 7. Текстолит | - 1 м ² |
| 8. Слюда лента ЛСК 10 | - 41 кг |
| 9. Секция | - 5 шт |

чем составили настоящий акт

- | | | |
|--------------------|--|------------------|
| Начальник службы |  | - К. Алиев |
| Инженер – электрик |  | - Ф. Муратов |
| Электромонтер |  | - Ж. Хожаназаров |
| Начальник участка |  | - М. Умаров |