

Утверждено

Президентом Республики Казахстан
комиссией по стандартизации
и метрологии



Технические требования по обслуживанию и эксплуатации системы
охранно-пожарной сигнализации в РДЦЭМП

Организация, проводящая эксплуатацию и техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации (далее ОПС) обязаны иметь разрешительные документы на обслуживание и диагностику ОПС вход-выход ампер, вход-выход вольт, сопротивление линии и соответствующие диагностические работы.

Персонал должен иметь соответствующую квалификацию для проведения работ по обслуживанию ОПС.

Персонал должен иметь инструмент и оборудование для обеспечения проведения работ по обслуживанию ОПС:

Стремянки и другие подъёмные приспособления должны обеспечиваться самим персоналом проводящие данные работы.

Журнал по регистрации работ по обслуживанию системы ОПС должен оформляться не менее двух раз в месяц, с подачей на подпись ответственному лицу.

Персонал, проводящий обслуживание системы ОПС должен в течении 24-х часов явиться на объект после звонка заказчику и устранить неисправность ОПС, если таковая появиться.

Текущий ремонт приборов ОПС должен проводиться организацией, занимающейся обслуживанием ОПС. Стоимость ремонта приборов должна быть включена в стоимость обслуживания ОПС.

Замена датчиков пожарной сигнализации проводится персоналом за счёт обслуживания ОПС.

Задир по общим вопросам
Начальник службы сантехн.
Инженер по технике безопасности.

М.ж. Умаров Мз
Р- Г. Тохиров Шс
жел. Абдурахманов Нч