



NUQSONLAR DALOLATNOMASI

ANDIJON SHAXAR XTB GA QARASHLI №1 SONLI UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTAB HUDUDIDA QAZONXONA BINOSINI MUKAMAL TAMIRLASH

Ushbu dalolatnomani shu haqda tuzdikkim Andijon shaxar XTB ga qarashli №1 sonli umumiy o'rta ta'lim Maktab hududida qazonxona binosini mukamal tamirlashda quyidagi ishlarni bajarish kerakligi aniqlandi;

T/R	Bajarilgan ishlar nomi	O'lchov birlik	Soni
	KOZONXONA		
	UMUMIY KURILISH ISHLAR		
1	YeR KOVLASH ISHLARI	M3	1.0000
2	KOVLANGAN YeRNI KUMISH ISHLARI	M3	0.5000
3	TASSASSIMON FUNDAMENT KUYISH	M3	2.1000
4	FUNDAMENT ASOSINI SHAGALLASH	M3	5.6000
5	BETON BILAN TEKISLASH	M3	1.7000
	ISSIKLIK TIZIMI		
6	ISSIKLIK KOZONNI BUZISH	kom	1.0000
7	1200 kWt quvvatga ega MTB "MTU - 1200 Tn" majburiy yonish moslamalari bo'lgan qazonlarga asoslangan modulli issiqlik moslamalari. MTUdagi qazonlar soni 600kWtx2, isitiladigan maydon 12000 m2, qattiq yoqilg'ida ishlaydi.	kom	1.0000
8	Issiqlik izolyatsiyasi va ikki qattimli engil metall konstruksiyali DT "MTU - 300 MM" diametri 300 mm va qalinligi 1,2 mm bo'lgan tutun quvuri	pm	10.0000

Buyurtmachi vakili:

1- sonli umumiy o'rta ta'lim Maktab

Loyihalash tashkiloti vakili:

X. U. B. D. G.

ky' mud rasg'ara XTB myg'axac'ara D S. Dagad'arb



Shahobov



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82. E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH

Sana: 16-03-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 33967

Obyekt nomi «Andijon viloyat Andijon shahar XTBga qarashli №1-umumta'lim maktabi qozonxonasini mukammal ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Bas-servis lyuks" MChJ

Bosh loyihachi - "Bas-servis lyuks" MChJ

Litsenziya AL-001786 sonli 05.05.2021 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 33596

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Andijon shahar kengashining 30.12.2021 yildagi №VI-25-65-1-29-K/21-sonli qarori.

Andijon shahar Xalq ta'limi bo'limining 2022 yilda maxalliy byudjet mablag'lari manzilli ro'yxati.

Andijon shahar Xalq ta'limi bo'limi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Andijon shahar Xalq ta'limi bo'limi hamda loyiha tashkiloti bilan 18.02.2022 yildagi shartnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyat Andijon shahar XTBga qarashli №1-umumta'lim maktabi qozonxonasini mukammal ta'mirlash» ob'ektining peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Qo'l kuchi bilan yer kovlash. Qo'l kuchi yordamida transheyani to'ldirish. Beton qorishmasidan tasmaimon poydevor quyish. Poydevor ostiga shag'al yotqizish. Poydevor ostiga beton qorishmasi yotqizish. MTB modul qozonini buzish. Isitish qozonini o'rnatish. Tutun chiqaruvchi quvurlarni o'rnatish.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Ekspertiza tomonidan avval taqdim etilgan 02.03.2022 yil kungi №33089 sonli yig'ma ekspertiza xulosasi buyurtmachining 14.03.2022 yildagi №33596 sonli murojaati asosida bekor qilinadi.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 596843,473 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 19814,367 ming so'm qurilish materiallari narhi hisobidan kamaytirildi hamda buyurtmachining boshqa xarajatlari ob'ektning boshlang'ich xisoblangan qiymatidan chiqarib yuborildi.

7. Xulosalar.

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyat Andijon shaxar XTBga qarashli №1-umumta'lim maktabi qozonxonasini mukammal ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 23,271 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 577029,106 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

Ishtirokchi ekspertlar:

BAXTAXUNOVA MUXAYYO KOZIMJON QIZI