



Утверждаю

Главный инженер

ООО "Узэнергосозлаш"

А.А.Гимадиев

09 2022г

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ подрядной организации по оценке состояния металла гибов паропроводов энергоблоков и определение возможности и сроков их дальнейшей эксплуатации котлоагрегатов № 3, 9, 11 для Навоийской ТЭС.

№	Наименование требований и определений	Требования, предъявляемые к участникам и определения
1	Заказчик	ООО "Узэнергосозлаш"
2	Адрес	г.Ташкент, пр.Бунёдкор, д.23
3	Цели использования выполняемых работ (оказываемых услуг)	Оценка состояния металла гибов паропроводов энергоблоков и определение возможности и сроков их дальнейшей эксплуатации котлоагрегатов № 3, 9, 11 для Навоийской ТЭС.
4	Источники финансирования	Собственные средства
5	Стартовая сумма	500 000 000 сум (пятьсот миллионов сум)
6	Место выполнения работ (оказания услуг)	Навоийская обл. Карманинский район, АО "Навоийская ТЭС"
7	Требования к участнику исходя из сложности выполняемых работ (оказываемых услуг)	<b>Участник обязан представить:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Должен иметь соответствующие разрешительные документы или иной документ;</li><li>- устав предприятия;</li><li>- бухгалтерский отчет за последние 3 года (2019-2021гг);</li><li>- справка с налоговой об отсутствии задолженности;</li><li>- график производства работ;</li><li>- смету на производство работ.</li></ul> <b>Участник должен отвечать следующим требованиям:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-иметь опыт выполнения аналогичных работ в системе Министерства Энергетике РУз (копии акта вып. работ);</li><li>-Иметь соответствующий квалифицированный персонал для осуществления данного задания.</li></ul>
8	Условия выполнения работ и оказания услуг	Наладочное и испытательное оборудование, а также инструменты и приспособления, средства защиты необходимые для выполнения работ должны предоставляться Исполнителем. Обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка, ПТЭ, ПТБ,

		<p>ППБ, правил охраны труда и промышленной безопасности.</p> <p>Не допускает своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования, поддержание чистоты и порядка на рабочих местах и ремонтных площадках.</p>
9	Срок (период) начала и завершения выполнения работ (оказываемых услуг) Исполнителем	Исполнитель выполняет работы в сроки указанные в договоре. (основание График проведения капитальных и средних ремонтов основного оборудования АО «Навоийская ТЭС» на 2022г.)
10	Порядок сдачи и приемки результатов работ/услуг	По результатам наладки опорно-подвесной системы паропроводов и трубопроводов, оформляется акт выполненных работ. Заказчик подтверждает соответствие выполненных работ на каждую паропровод и трубопровод.
11	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче результатов работ и услуг.	По результатам наладки опорно-подвесной системы паропроводов и трубопроводов составляется ведомость дефектов, в которой должны быть отражены расположение, характер, способ устранения дефектов
12	Условия (порядок финансирования)	Заказчик оплачивает согласно заключенному договору.
13	По вопросам разъяснений и/или вопросов контактные телефоны	г.Ташкент, пр.Бунёдкор, д.23, Тел (71) 276-66-49 , +998 93 665 55 55 Сибгатуллин Сардор

Начальник ПТО

Хайруллаев А.Н.

Начальник ЦМиП

Саидназаров М.А.