



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На техническое обслуживание Чиллеров для
Административного здания ЦА ГТК РУз

__ Листов

Ташкент – 2022 год

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник УМТС ГТК РУз


_____ **А.Шокиров**

« 13 » _____ 04. _____ **2022** год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На техническое обслуживание Чиллеров в
Административного здания ЦА ГТК РУз

«Разработано»

Зам.начальник УМТСиКС

Гл.инспектор УМТСиКС

Инженер УМТСиКС


_____ **А.Кодиров**

Ш.Шохакимов

С.Дехконов



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На техническое обслуживание Чиллеров в
Административного здания ЦА ГТК РУз

На выполнение работ по сервисное обслуживание
Чиллеров марки CLIVENT WSAT-XSC2 240F,
CIAT LDH-1600V-STD-410A.

№	Наименование работ	Периодичность	Время
1	Подготовка на летний сезон (запуск чиллеров на летний период)	1	сезон
2	Очистка, промывка компрессорного - конденсаторного блока	1	месяц
3	Замеры параметров фреонного контура. При необходимости дозаправка фреоном до 2-х кг	1	месяц
4	Проверка параметров по электропитанию	4	месяц
5	Проверка и настройка температурных и гидравлических датчиков	2	месяц
6	Осушение гидравлического контура	1	месяц
7	Заполнение гидравлического контура	1	месяц
8	Проверка уровня и качества масла в компрессорах. При необходимости произвести замену	1	месяц
9	Очистка фильтров воды диаметром 150 (1 шт)	1	месяц
10	Проверка работоспособности задвижек воды диаметром 150 (3 шт)	4	месяц
11	Проверка вентиляторов обдува конденсаторов	4	месяц
12	Проверка циркуляционных насосов до 45 квт в количестве 2 штук	4	месяц
13	Проверка и профилактика силовых щитов и щитов управления	4	месяц
14	Подготовка на зимний сезон. Консервация чиллеров на зимний период	1	сезон