

«Утверждаю»

Председатель правления

АО «Тошкентдонмахсулотлари»

А.Дадаматов



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Г.Ташкент

2022 г

На проведение ремонтных работ по пожарной сигнализации и электропроводке, перезарядка огнетушителей ХПП и цехов АО «Тошкентдонмахсулотлари»

Комиссия в составе: Баймухамедова М. – директора по производству, Курбанова З. – гл. энергетика, Саиджалалова Ш.- начальника ВОХР, Кадыровой Т.Э. – инженера ОКСа произвели осмотр с выездом на место, составили необходимый перечень работ по ремонту и устранению всех недостатков по пожарной сигнализации и освещению:

№	Наименование работ и ресурсы	Ед.изм	Стоимость	Примечание
1	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации пяти Хлебоприемных пунктов в Ташкентской области: -Ремонт и замена датчиков, транзисторов, проводов	сум	60 000 000	ХПП в Букинском районе ОПС со 100% заменой
2	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации головного предприятия и филиала, расположенных в Яшнобадском районе: - Ремонт и замена датчиков, транзисторов, проводов	сум	80 000 000	
3	Перезарядка с проведением профилактических работ огнетушителей на головном предприятии, филиале, расположенных в Яшнобадском районе	сум	10 000 000	
4	Перезарядка с проведением профилактических работ огнетушителей на ХПП в Таш. области	сум	20 000 000	
5	Профилактические работы и ремонт водяного пожаротушения предприятия и его филиалов (ХПП)	сум	100 000 000	
6	Техническое обслуживание осветительных приборов, с заменой стабилизаторов СТК -1600 квт в цехах предприятия и филиала г.Ташкента	сум	80 000 000	
7	Техническое обслуживание осветительных приборов, с заменой стабилизаторов СТК -1600 квт на ХПП Таш.обл	сум	60 000 000	
8	Замена муфт высоковольтного кабеля до 10000 ВТ на Хлебоприемных пунктах Ташкентской области	сум	40 000 000	
9	Замена муфт высоковольтного кабеля до 10000 ВТ на предприятии и филиале в Яшнобадском районе	сум	40 000 000	
10	Составление актов выполненных работ, согласно предоставленных расчетов			По мере выполнения работ
Итого стоимость работ по обслуживанию:		сум	490 000 000	

Дефектный акт составлен для проведения ремонтных работ и перезарядке огнетушителей до конца года.

ПОДПИСИ:

Баймухамедов М.

Курбанов З.

Саиджалалов Ш.

Кадырова Т.Э.