

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТАЁТГАН ТАШКИЛОТЛАР ТАҚДИМ ЭТИШИ ШАРТ БЎЛГАН ХУЖЖАТЛАР РЎЙХАТИ

1. Хисоб-китоб тартиби - “Буюртмачи” томонидан пул уtkазиш йули билан амалга оширилади.
2. Танловда иштирок этувчи жамият тижорий таклифини ўзбек тилида тақдим этиши шарт.
3. Ўтган хисобот даврига солиқ ва мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги хақида худудий ДСИ маълумотномаси нусхаси (электрон файл)
4. Корхонанинг ишчи механизмлари ва малакали ишчи кадрлари хақида маълумотнома (электрон.файл);
5. Бажарилган иш хизматлар бўйича кафолат хати (электрон файл);
6. Корхона гувоҳномаси, низоми ҳамда раҳбар паспорти нусхалари (хиралашмаган холатда прописка томони билан) (электрон.файл)
7. Берилган таклиф мурожаатномаларида корхонанинг тўлик юридик манзили, банк ва солиқ реквизитлари, алоқа телефонлари (факслари), бажариладиган иш хизматлар учун кафолат берилиши юзасидан тасдиқланган кафолат хати (электр.файл); тақдим этиши шарт
8. Танлов ўтказиш куни танлов эълон қилинган кундан бошлаб 5 кундан сўнг (электрон тартибда “E-Tender”сайт оркали)

Бошқарма бўйнилиги



У.Тўхтаров

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Норин - Қорадарё ИТҲБ хузуридаги

Насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлиғининг

ўринбосари

С.Шахходжаев



"04" 04 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ № _____

Андижон тумани

"04" 04 2022 йил

Бизлар ким қўйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 5 январ кунидаги № 1 бўйруғига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлиғининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация килиш бўлими бошлиғи И.Мўйдинов ва Андижон тумани насос станциялари гурухи бошлиғи О.Солибоевлар қўйидаги

Объект номи: Андижон туманидаги "Бакалик-1к" насос станциясининг қуйиб ишга яроксиз холга келлган СДН2-16-59-6 русумли 2000 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни қўриб чиқиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга карор килинди.

Юқоридаги насос станциядаги қуйиб ишга яроксиз холга келлган 2000 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва қўйидаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Микдори
I	Андижон тумани "Бакалик-1к" насос станциясининг СДН2-16-59-6 русумли қуввати 2000 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателели узоқ муддат ишлаши натижасида насосининг подшипник ишдан чиқиб электродвигателининг роторини насос томонга оғиб ишлаши оқибатида шейкалари ва вкладиш емирилиши натижасида роторининг жезелсаларга тегиб ишлаши оқибатида қисқа туташув хосил бўлиб қўйиб носоз холга келган статорни тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш	СДН2-16-59-6 русумли қуввати 2000 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателели узоқ муддат ишлаши натижасида насосининг подшипник ишдан чиқиб электродвигателининг роторини насос томонга оғиб ишлаши оқибатида шейкалари ва вкладиш емирилиши натижасида роторининг жезелсаларга тегиб ишлаши оқибатида қисқа туташув хосил бўлиб қўйиб носоз холга келган статорни тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш 1) Ишга яроксиз холга келган секцияларни алмаштириши. 2) Изоляциялари қуриб уз хусусиятини йукотиб яроксиз холга келган секцияларни изоляцияларини янгилаб соз холга келтириши. 3) Ишга яроксиз холга келган прокладкаларини алмаштириши. 4) Ишга яроксиз холга келган клинларини янгилайши.	дона	I

1 З.б А.Каримов

2 М.б А.Позилов

3 М.б И.Мўйдинов

4 О.б О.Солибоев

5 К.б К.Рузиев

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Норин - Қорадарё ИТҲБ хузуридаги

Насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлиғи

ўринбосари

 С.Шахходжаев

2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ № _____

Асака тумани

"12" 04 2022 йил


Бизлар ким қўйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2021 йил 5 январ қунидаги № 1 бўйругига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлигининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чикариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Мўйдинов ва Асака тумани насос станциялари гурухи бошлиғи А.Қаххоровлар қўйидаги

Объект номи: Асака туманидаги "Соҳибкор" насос станциясининг қуйиб ишга яроқсиз холга келган 4A 400-4 русумли 630 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чикиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга карор килинди.

Юқоридаги насос станциядаги қуйиб ишга яроқсиз холга келган 630 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва қўйидаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бир-лиги	Микдори
1	Асака тумани "Соҳибкор" насос станциясининг қуввати 630 кВт. 1500 айл.мин. электро двигателни узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигателни роторининг жезелаларга тегиб ишлаши оқибатида қисқа туташув хосил бўлиши оқибатида электро двигател куйиб ишга яроқсиз холга келган.	Куввати 630 кВт. 1500 айл.мин. электро двигательни узоқ муддат ишлаши, электродвигател подшипник ишдан чикиб роторининг жезелаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиши оқибатида электро двигател куйиб ишга яроқсиз холга келган обмоткаларини қайтадан янгилаб электро двигателни иичи холатга келтириш лозим. 1) Ишга яроқсиз холга келган секцияларни алмаштириши. 2) Изоляциялари куриб уз хусусиятини йукотиб яроқсиз холга келган секцияларни изоляцияларини янгилаб соз холга келтириши. 3) Ишга яроқсиз холга келган прокладкаларини алмаштириши. 4) Ишга яроқсиз холга келган клинларини янгилаши.	дона	1

1  А.Каримов

2  А.Позилов

3  И.Мўйдинов

4  А.Қаххоров

5  К.Рўзиев

"ТАСДИҚЛАЙМАН"



Норин - Қорадарे ИТХБ хууридаги
Насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлигининг

ўринбосари

С.Шахходжаев

"28" 03 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ № _____

Пахтаобод тумани

"28" 03 2022 йил

Бизлар ким қўйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2021 йил 5 январ кунидаги № 1 буйруғига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлигининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиги А.Каримов Энергетика бўлими бошлиги А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиги И.Мўйдинов ва Пахтаобод тумани насос станциялари гурухи бошлиги С.Сиддиковлар кўйидаги

Объект номи: Пахтаобод туманиндағи "Гулистан" насос станциясининг кўйиб ишга яроксиз холга келлган СДН16-49-6 русумли 1250 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чиқиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор килинди.

Юкоридаги насос станциядаги кўйиб ишга яроксиз холга келлган 1250 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва кўйидаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бир-лиги	Микдори
1	Пахтаобод тумани "Гулистан" насос станциясининг қуввати 1250 кВт. 1000 айл.мин. электро двигатали узоқ муддат ишлаши натижасида изолясиялари қуриб, ўз хусусиятини йўқотиши оқибатида электро двигателда қисқа туташув хосил бўлиши оқибатида электро двигател кўйиб носоз холга келган.	Қуввати 1250 кВт. 1000 айл.мин. электро двигател ишдан чиқиб роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиши оқибатида электро двигател кўйиб носоз холга келган обмоткаларини қайтадан янгилаб электро двигателни тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириши лозим. 1) Ишга яроксиз холга келган секцияларни алмаштириши. 2) Изоляциялари қуриб ўз хусусиятини йукотиб яроксиз холга келган секцияларни изоляцияларини янгилаб соз холга келтириши. 3) Ишга яроксиз холга келган прокладкаларини алмаштириши. 4) Ишга яроксиз холга келган клинларини янгилаш.	дона	1

1 Зариф А.Каримов

2 Мурод А.Позилов

3 Мурод И.Мўйдинов

4 Равон С.Сиддиков

5 Равон К.Рузиев