



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев

### Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- И. Акимов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров

Составили настоящий акт о том, что при проверке техничекй состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «Койбак арна» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатацию и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 69 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 3,0 кг |
| 3. Лак             | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный   | - 10 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 27шт   |
| 6. Краска          | - 1,2 кг |
| 7. Наконечник      | - 6 шт   |
| 8. Литол-24        | - 1 кг   |
| 9. Изолента        | - 3 шт   |
| 10. Слюдадента     | - 1,5 кг |
| 11. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- И. Акимов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'Ж.' at the bottom.



«УТВЕРЖДАЮ»  
Зам начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев

## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- И. Акимов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров

Составили настоящий акт о том, что при проверке технический состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосных станций «Жаркей-2 агр» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 70 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 3,0 кг |
| 3. Лак             | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный   | - 10 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 27шт   |
| 6. Краска          | - 1,2 кг |
| 7. Наконечник      | - 6 шт   |
| 8. Литол-24        | - 1 кг   |
| 9. Изолента        | - 3 шт   |
| 10. Слюдолента     | - 1,5 кг |
| 11. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- И. Акимов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев

## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- А. Хожаниязов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 160 кВт 750 об/мин насосной станций «Мустафа НДН» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 96 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 4,3 кг |
| 3. Лак             | - 4,3 кг |
| 4. Припой медный   | - 15 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 34шт   |
| 6. Краска          | - 1,7 кг |
| 7. Наконечник      | - 6 шт   |
| 8. Литол-24        | - 1,7 кг |
| 9. Изолента        | - 4 шт   |
| 10. Слюдадента     | - 2,1кг  |
| 11. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- А. Хожаеязов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров



«УТВЕРЖДАЮ»  
Зам начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев

## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

Начальник РСП

Начальник участка

Инженер 1 – категории

Электромонтер

- К. Алиев

- Ф. Муратов

- А. Хожаниязов

- А. Юсупов

- Ж. Хожаназаров

Составили настоящий акт о том, что при проверке техничекое состояние электродвигателя мощностью 160 кВт 750 об/мин насосной станции «Аскар -2» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодная к дальнейшей эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 95 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 4,3 кг |
| 3. Лак             | - 4,3 кг |
| 4. Припой медный   | - 15 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 34шт   |
| 6. Краска          | - 1,7 кг |
| 7. Наконечник      | - 6 шт   |
| 8. Литол-24        | - 1,7 кг |
| 9. Изолента        | - 4 шт   |
| 10. Слюдолента     | - 2,1кг  |
| 11. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

Начальник РСП

Начальник участка

Инженер 1 – категории

Электромонтер

- К. Алиев

- Ф. Муратов

- А. Хожаеиязов

- А. Юсупов

- Ж. Хожаназаров

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the date '10.05.2012'.



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. начальника ККУНС и Э

Н. Аралбаев

## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- А. Хожаниязов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 160 кВт 750 об/мин насосной станций «Тараклы» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 96 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 4,3 кг |
| 3. Лак             | - 4,3 кг |
| 4. Припой медный   | - 15 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 34шт   |
| 6. Краска          | - 1,7 кг |
| 7. Наконечник      | - 6 шт   |
| 8. Литол-24        | - 1,7 кг |
| 9. Изолента        | - 4 шт   |
| 10. Слодалента     | - 2,1 кг |
| 11. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- А. Хожаниязов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров



«УТВЕРЖДАЮ»  
Начальник ККУНС и Э  
Н. Аралбаев

### Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

- Начальник службы - К. Алиев
- Начальник РСП - Ф. Муратов
- Начальник участка - А. Хожаниязов
- Инженер 1 – категории - А. Юсупов
- Электромонтер - Ж. Хожаназаров

Составили настоящий акт о том, что при проверке технический состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «Мийуазар» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатацию и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- 1. Эмаль провод - 69 кг
- 2. Электрокартон - 3,0 кг
- 3. Лак - 2,8 кг
- 4. Припой медный - 10 шт
- 5. Трубка ТЭС - 28шт
- 6. Краска - 1,2 кг
- 7. Наконечник - 6 шт
- 8. Литол-24 - 1 кг
- 9. Изолента - 3 шт
- 10. Слюдаалента - 1,5 кг
- 11. Кабель ПФ 1-50 - 3,0 м
- 12. Подшипник (Роликовый, Шариковый) - 2 шт

о чем составили настоящий акт

- Начальник службы - К. Алиев
- Начальник РСП - Ф. Муратов
- Начальник участка - А. Хожаниязов
- Инженер 1 – категории - А. Юсупов
- Электромонтер - Ж. Хожаназаров

Handwritten signatures of the signatories in blue ink.



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев

*[Handwritten signature]*  
18.05.2022

### Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

Начальник РСП

Начальник участка

Инженер 1 – категории

Электромонтер

- К. Алиев
- Ф. Муратов
- А. Хожаниязов
- А. Юсупов
- Ж. Хожаназаров

Составили настоящий акт о том, что при проверке технический состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «Карасыйрак» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатацию и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Эмаль провод                      | - 69,5 кг |
| 2. Электрокартон                     | - 3,0 кг  |
| 3. Лак                               | - 2,8 кг  |
| 4. Припой медный                     | - 10 шт   |
| 5. Трубка ТЭС                        | - 28шт    |
| 6. Краска                            | - 1,2 кг  |
| 7. Наконечник                        | - 6 шт    |
| 8. Литол-24                          | - 1 кг    |
| 9. Изолента                          | - 3 шт    |
| 10. Слюдадента                       | - 1,5 кг  |
| 11. Кабель ПФ 1-50                   | - 3,0 м   |
| 12. Подшипник (Роликовый, Шариковый) | - 2 шт    |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

Начальник РСП

Начальник участка

Инженер 1 – категории

Электромонтер

- [Handwritten signature]* - К. Алиев
- [Handwritten signature]* - Ф. Муратов
- [Handwritten signature]* - А. Хожаниязов
- [Handwritten signature]* - А. Юсупов
- [Handwritten signature]* - Ж. Хожаназаров



УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев

*[Handwritten signature]*  
15.02.2022

### Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:  
Начальник службы  
Начальник РСП  
Начальник участка  
Инженер 1 – категории  
Электромонтер

- К. Алиев
- Ф. Муратов
- А. Матниязов
- А. Юсупов
- Ж. Хожаназаров

Составили настоящий акт о том, что при проверке технический состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «Ташкент 84» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатацию и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Эмаль провод                      | - 69,5 кг |
| 2. Электрокартон                     | - 3,0 кг  |
| 3. Лак                               | - 2,8 кг  |
| 4. Припой медный                     | - 10 шт   |
| 5. Трубка ТЭС                        | - 28шт    |
| 6. Краска                            | - 1,2 кг  |
| 7. Наконечник                        | - 6 шт    |
| 8. Литол-24                          | - 1 кг    |
| 9. Изолента                          | - 3 шт    |
| 10. Слюдалента                       | - 1,5 кг  |
| 11. Кабель ПФ 1-50                   | - 3,0 м   |
| 12. Подшипник (Роликовый, Шариковый) | - 2 шт    |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы  
Начальник РСП  
Начальник участка  
Инженер 1 – категории  
Электромонтер

*[Handwritten signatures]*

- К. Алиев
- Ф. Муратов
- А. Матниязов
- А. Юсупов
- Ж. Хожаназаров





«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев

### Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Начальник службы      | - К. Алиев       |
| Начальник РСП         | - Ф. Муратов     |
| Начальник участка     | - А. Матниязов   |
| Инженер 1 – категории | - А. Юсупов      |
| Электромонтер         | - Ж. Хожаназаров |

Составили настоящий акт о том, что при проверке технический состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «Бозжап» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатацию и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Эмаль провод                      | - 70 кг  |
| 2. Электрокартон                     | - 3,0 кг |
| 3. Лак                               | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный                     | - 10 шт  |
| 5. Трубка ТЭС                        | - 28шт   |
| 6. Краска                            | - 1,2 кг |
| 7. Наконечник                        | - 6 шт   |
| 8. Литол-24                          | - 1 кг   |
| 9. Изолента                          | - 3 шт   |
| 10. Слюдалента                       | - 1,5 кг |
| 11. Кабель ПФ 1-50                   | - 3,0 м  |
| 12. Подшипник (Роликовый, Шариковый) | - 2 шт   |

о чем составили настоящий акт

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Начальник службы      | - К. Алиев       |
| Начальник РСП         | - Ф. Муратов     |
| Начальник участка     | - А.Матниязов    |
| Инженер 1 – категории | - А. Юсупов      |
| Электромонтер         | - Ж. Хожаназаров |



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э

Н. Аралбаев

### Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- И. Акимов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров

Составили настоящий акт о том, что при проверке технический состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «Ниет замир» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатацию и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Эмаль провод                      | - 70 кг  |
| 2. Электрокартон                     | - 3,0 кг |
| 3. Лак                               | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный                     | - 10 шт  |
| 5. Трубка ТЭС                        | - 27шт   |
| 6. Краска                            | - 1,2 кг |
| 7. Наконечник                        | - 6 шт   |
| 8. Литол-24                          | - 1 кг   |
| 9. Изолента                          | - 3 шт   |
| 10. Слюдаалента                      | - 1,5 кг |
| 11. Кабель ПФ 1-50                   | - 3,0 м  |
| 12. Подшипник (Роликовый, Шариковый) | - 2 шт   |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- И. Акимов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names in the list above.