



«ТАСДИҚЛАНДИ»

Буюртмачи номи:

“Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ”

бошидаги

А.Абдураимов

2022 йил

“Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси”нинг
Насос станцияларидаги 22 НДС, 20 НДС, 18 НДС, 12 НДС ва 16 НДН насос
агрегатларини тубдан таъмирлаш ишлари

буғичи:

ЭНГ ЯХШИ ЭЛЕКТРОН ТАКЛИФЛАР ТАНЛОВ ТЕХНИК ХУЖЖАТЛАРИ

БАРЧА ТАЪМИРЛАШ ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ”

(Буюртмачи ташкилот номи)

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАР ТАНЛОВИНИ ЭЪЛОН КИЛАДИ

Объект номи: Насос станцияларидаги 22 НДС, 20 НДС, 18 НДС, 12 НДС ва 16 НДН
насос агрегатларини тубдан таъмирлаш ишлари.

Объектнинг бошланғич нархи – 203365608 сўм. (ККС сиз)

Ишларни тугаллаш муддати – 10 календарь кун.

Буюртмачи: “Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика
бошқармаси”. (Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри Ёшлик кўчаси 8-уй), Тел 93-790-12-50.

Молнидашгириш манбаси: Бюджет маблағлари ҳисобидан.

- ♦ Танлов иштирокчилари қуйидаги талабларга лойик бўлишлари лозим: иш (хизмат)ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига эга ва тажрибали бўлишлари шарт.
- ♦ Маҳаллий ва хорижий қурилиш ташкилотлари танловда қатнашганда, танлов таклифларини баҳолашда маҳаллий танлов иштирокчиларга қуйидаги нарх кўрсаткичлари ҳисобга олинади:
- ♦ Таклифларни баҳолашда иштирокчиларнинг танлов таклифлари қонун ҳужжатларига мувофиқ қўшилган қиймат солиғидан озод қилинган импорт қилувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари қўшилган қиймат солиғи суммаси қўшимча равишда ҳисобга олинади.

- ◆ “Энг яхши таклиф иштирокчилари танловда катнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлов ҳужжатлари бўйича сўровномалар билан танлов ташкилотчиси “Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги НС ва ЭБ” га қўйидаги манзил бўйича мурожаат этишлари мумкин:
- ◆ Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри Ёшлик кўчаси 8-уй), Тел 93-790-12-50. Иш куллари соат 8-00 дан 17-00 гача.
- ◆ Таълиқланган танлов ҳужжатлари буюртмачи томонидан жойлаштириладиган давлат харидлари бўйича <http://xarid.uzex.uz/> махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин.

◆ Энг яхши таклифлар электрон танлов ташкилотчиси томонидан юқоридаги манзилда танлов эълонида чоп этилган куни ва вақтига қадар қабул қилинади. 2022 йил “23” май куни порталда кўрсатилган муддатгача қўйидаги манзилда Термиз шаҳар Ёшлик кўчаси 8-уй, Тел 93790-12-50.

Электрон танлов 2022 йил “16” май куни <http://xarid.uzex.uz/> сайтида берилган.

“Аму-Сурхон ИТХб ҳузуридаги НС ва ЭБ”
бошлиғи:



А.Абдураимов

ЭЛЕКТРОН ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАР ТАНЛОВИДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

“Аму-Сурхон.ИТХБ ҳузуридаги НС ва ЭБ” номидан танловда иштирок этишга танлов иштирокчиларини таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича танлов таклифини тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Насос станцияларидаги 22 НДС, 20 НДС, 18 НДС, 12 НДС ва 16 НДС насос агрегатларини тубдан таъмирлаш ишлари**

Объектнинг бошланғич нархи – 203365608 сўм. (ҚҚС сиз)

Ишларни тугаллаш муддати – 10 календарь кун.

Буюртмачи: “Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги НС ва ЭБ” (Термиз шаҳар Ёшлик кучаси 8 уй). Тел 93790-12-50.

Молиялаштириш манбаси: : бюджет маблағлари ҳисобидан.

Таклиф этилган шартлар бўйича танловда мурожаат билан маҳаллий ва хорижий қурилмиш ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Танловда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, шу жумладан ишлаб чиқариш базаси, машина ва механизмлар, кичик механизация воситаларига эга бўлиши;

ўз айланма маблағлари билан таъминланганлиги (кўрсаткич 0,2 коэффициентдан кам бўлмаган);

тўловга кодирлиги (кўрсаткич 1,25 коэффициентдан кам бўлмаган);

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаганлик тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, шу жумладан ўз кучи билан олдин бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Агар танлов предмети бўлган иш (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонуни ҳужжатларига мувофиқ лицензияланиши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга асосан тегишли лицензияга эга бўлган танлов иштирокчиларга руҳсат этилади.

Қуйидаги танлов иштирокчиларига танлов жараёнларида иштирок этишга руҳсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар.

Ҳар бир объект бўйича қурилишда ишлатиладиган машина ва механизмлар рўйхати тўлиқ илова қилиниши керак.

Ҳар бир объект бўйича танловга эълон берган вақтида ишчилар сони ва инженер-техник ходимлар сонини тўлиқ кўрсатилиши керак. Меҳнат дафтарчалари ва буйруқ ҳар бир ишчи билан тузилган меҳнат шартномаси бўлиши керак.

Энг яхши таклифларни тайёрлаш ва такдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар танлов иштирокчилари учун йўриқномада аке эттирилган.

Энг яхши таклифлар иштирокчилари танишиб чиқиш ва танлов таклифини тузиш мақсадида танлов предметининг лойиха ҳужжатлари, хусусан, лойиханинг график қисми (қизмалари)ни такдим этилиши хақида танлов ташкилотчисига муурожаат қилишга хақлидир.

Буюртмачи ёки танлов ташкилотчиси объектнинг лойиха ҳужжатларини, шунингдек унинг график қисмини (қизмаларнинг нусхаси ёки электрон варианты)ни танлов иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданок такдим этишга мажбур.

Энг яхши таклифларни такдим этишнинг охирги муддати 2022 йил "23" май куни портада белгиланган муддатгача қуйидаги манзилда: "Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги НС ва ЭБ", (Термиз шаҳар Ёшлик кўчаси 8 уй), Тел 93790-12-50.

Энг яхши таклифларни электрон тарзда танлов эълон қилинган санадан бошлаб 5 (беш) иш кундан кечиктирмай юборишлари лозим.

"Аму-Сурхон ИТХб ҳузуридаги НС ва ЭБ"
бошлиғи:



А.Абдураимов



БОШЛИКЛАЙМАН
АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ
БОШЛИГИ А. Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«16» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|---------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А. Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х. Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | Ж. Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А. Болтаев |
| 5. Мўҳандис | И. Иргашев |





Насос станциялардаги 22 НДС насосини бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари тўкилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз
8. Полмуфтаси-яроксиз синган
9. колесо рабочее яроксиз синган

Куйидагилардан келиб чиқиб 22 НДС насосини тўб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник тўкима 22x22
7. Защитная втулка -2 дона
8. Картон прокладкат 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо
10. Полмуфта-1 комплек

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|--|---|------------|
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги |  | Х. Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис |  | Ж. Рафиқов |
| 4. Мутахассис |  | А. Болтаев |
| 5. Мўҳандис |  | И. Иргашев |



БАСДИКЛАЙМАН

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ

Бошлиги

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«16» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1.Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3.1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мухандис | И.Иргашев |





Насос станциялардаги 22 НДС насосини бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
- 3.Подшипниклари тукилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз
- 8.Полмуфтаси-яроксиз синган
- 9.колесо рабочее яроксиз синган

Куйидагилардан келиб чиқиб 22 НДС насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник тукима 22x22
7. Защитная втулка -2 дона
- 8.Картон прокладкат 3-4 мм
- 9.Уплотнительное кольцо
- 10.Полмуфта-1 комплек

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|
| 2.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги |  | Х.Мирзаев |
| 3.1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис |  | Ж.Рафиқов |
| 4.Мутахассис |  | А.Болтаев |
| 5.Мухандис |  | И.Иргашев |

ТАСДИКЛАЙМАН



АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«16» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Муҳандис | И.Иргашев |

Насос станциялардаги 20 НДС насосини бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз
8. Полмуфтаси-яроксиз синган
9. колесо рабочее яроксиз синган

Куйидагилардан келиб чиқиб 20 НДС насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник туқима 22x22
7. Защитная втулка -2 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо
10. Полмуфта-1 комплек

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис

Ж.Рафиқов

4. Мутахассис

А.Болтаев

5. Муҳандис

И.Иргашев



ТАСДИКЛАЙМАН

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМИ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ

Бошлиги

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«16» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | И.Иргашев |

Насос станциялардаги 18 НДС насосини бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз
8. Полмуфтаси-яроксиз синган
9. колесо рабочее яроксиз синган

Куйидагилардан келиб чиқиб 18 НДС насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дон
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дон
6. Сальник туқима 22x22
7. Защитная втулка -2 дон
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо
10. Полмуфта-1 комплек

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис

Ж.Рафиқов

4. Мутахассис

А.Болтаев

5. Мўҳандис

И.Иргашев



НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Термиз.ш

«16» 05 2022 йил

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|---------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А. Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х. Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | Ж. Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А. Болтаев |
| 5. Мўҳандис | И. Иргашев |





Насос станциялардаги 12 НДС насосини бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз
8. Полмуфтаси-яроксиз синган
9. колесо рабочее яроксиз синган

Куйидагилардан келиб чиқиб 12 НДС насосини тўб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник туқима 22x22
7. Защитная втулка -2 дона
8. Картон прокладкат 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо
10. Полмуфта-1 комплек

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|--|---|------------|
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги |  | Х. Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис |  | Ж. Рафиқов |
| 4. Мутахассис |  | А. Болтаев |
| 5. Мўҳандис |  | И. Иргашев |

ТАСДИКЛАЙМАН



АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ
А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«16» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | И.Иргашев |

Насос станциялардаги 16 НДН насосини бориб текшириб қўрганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари тўкилган
4. Корпус емирлган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз
8. Полмуфтаси-яроксиз синган
9. колесо рабочее яроксиз синган

Куйидагилардан келиб чиқиб 16 НДН насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник тукима 22x22
7. Защитная втулка -2 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо
10. Полмуфта-1 комплекс

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|--|--|-----------|
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | | И.Иргашев |