



«ТАСДИҚЛАНДИ»

Буюртмачи номи:

“Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ”

бошқармаси

А.Абдураимов

2022 йил

“Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси”нинг Насос станцияларидаги 22 НДС, 20 НДС, 18 НДС, 12 НДС, 16 НДС, 24 НДС ва 24 НДС насос агрегатларини тубдан таъмирлаш ишлари

бўйича:

ЭНГ ЯХШИ ЭЛЕКТРОН ТАКЛИФЛАР ТАНЛОВ ТЕХНИК ХУЖЖАТЛАРИ

БАРЧА ТАЪМИРЛАШ ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ”

(Буюртмачи ташкилот номи)

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАР ТАНЛОВИНИ ЭЪЛОН КИЛАДИ

Объект номи: Насос станцияларидаги 22 НДС, 20 НДС, 18 НДС, 12 НДС, 16 НДС, 24 НДС ва 24 НДС насос агрегатларини тубдан таъмирлаш ишлари.

Объектнинг бошланғич нархи – 400000000 сўм. (КҚС билан)

Ишларни тугаллаш муддати – 10 календарь кун.

Буюртмачи: “Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси”. (Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри Ёшлик кўчаси 8-уй), Тел 93-790-12-50.

Молиялаштириш манбаси: Бюджет маблағлари ҳисобидан.

- ◆ Танлов иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат)ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига эга ва тажрибали бўлишлари шарт.
- ◆ Маҳаллий ва хорижий қурилиш ташкилотлари танловда қатнашганда, танлов таклифларини баҳолашда маҳаллий танлов иштирокчиларга қуйидаги нарх кўрсаткичлари ҳисобга олинади:
- ◆ Таклифларни баҳолашда иштирокчиларнинг танлов таклифлари конун ҳужжатларига мувофиқ қўшилган қиймат солиғидан озод килинган импорт қилувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари қўшилган қиймат солиғи суммаси қўшимча равишда ҳисобга олинади.

- ◆ Энг яхши таклиф иштирокчилари танловда катнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлов ҳужжатлари бўйича сўровномалар билан танлов ташкилотчиси “Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги НС ва ЭБ” га кўйидаги манзил бўйича мурожаат этишлари мумкин:
- ◆ Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри Ёшлик кўчаси 8-уй), Тел 93-790-12-50. Иш кунлари соат 8-00 дан 17-00 гача.
- ◆ Tasдиқланган танлов ҳужжатлари буюртмачи томонидан жойлаштириладиган давлат харидлари бўйича <http://xarid.uzex.uz/> махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин.

◆ Энг яхши таклифлар электрон танлов ташкилотчиси томонидан юқоридаги манзилда танлов эълонида чоп этилган куни ва вақтига қадар қабул қилинади. 2022 йил “23” май куни порталда кўрсатилган муддатгача куйидаги манзилда Термиз шаҳар Ёшлик кўчаси 8-уй, Тел 93790-12-50.

Электрон танлов 2022 йил “17” май куни <http://xarid.uzex.uz/> сайтида берилган.

“Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги НС ва ЭБ”
бошлиғи:



А.Абдураимов

ЭЛЕКТРОН ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАР ТАНЛОВИДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

“Аму-Сурхон.ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ” номидан танловда иштирок этишга танлов иштирокчиларини таклиф этамиз ва куйидаги объект бўйича танлов таклифини тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: Насос станцияларидаги 22 НДС, 20 НДС, 18 НДС, 12 НДС, 16 НДС, 24 НДС ва 24 НДС насос агрегатларини тубдан таъмирлаш ишлари

Объектнинг бошлангич нархи– 4000000000 сўм. (ҚҚС билан)

Ишларни тугаллаш муддати –10 календарь кун.

Буиортмачи: “Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ” (Термиз шаҳар Ёшлик кучаси 8 уй), Тел 93790-12-50.

Молиялаштириш манбаси: : бюджет маблағлари ҳисобидан.

Таклиф этилган шартлар бўйича танловда мурожаат билан маҳаллий ва хорижий қурилиш ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Танловда иштирок этиши учун иштирокчиларга куйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, шу жумладан ишлаб чиқариш базаси, машина ва механизмлар, кичик механизация воситаларига эга бўлиши;

ўз айланма маблағлари билан таъминланганлиги (кўрсаткич 0,2 коэффициентдан кам бўлмаган);

тўловга кодирлиги (кўрсаткич 1,25 коэффициентдан кам бўлмаган);

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаганлик тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, шу жумладан ўз кучи билан олдин бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Агар танлов предмети бўлган иш (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонун ҳужжатларига мувофиқ лицензияланиши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга асосан тегишли лицензияга эга бўлган танлов иштирокчиларга рухсат этилади.

Куйидаги танлов иштирокчиларига танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, ҳолнинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар.

Ҳар бир объект бўйича қурилишда ишлатиладиган машина ва механизмлар рўйхати тўлиқ илова қилиниши керак.

Ҳар бир объект бўйича танловга эълон берган вақтида ишчилар сони ва инженер-техник ходимлар сонини тўлиқ кўрсатилиши керак. Меҳнат дафтарчалари ва буйруқ ҳар бир ишчи билан тузилган меҳнат шартномаси бўлиши керак.

Энг яхши таклифларни тайёрлаш ва тақдим этиш учун керакли барча хужжатлар танлов иштирокчилари учун йўриқномада аке эттирилган.

Энг яхши таклифлар иштирокчилари танишиб чиқиш ва танлов таклифини тузиш мақсадида танлов предметининг лойиха хужжатлари, хусусан, лойиханинг график қисми (чизмалари)ни тақдим этилиши ҳақида танлов ташкилотчисига мурожаат қилишга ҳақидир.

Буюртмачи ёки танлов ташкилотчиси объектнинг лойиха хужжатларини, шунингдек унинг график қисмини (чизмаларнинг нусхаси ёки электрон варианты)ни танлов иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданок тақдим этишга мажбур.

Энг яхши таклифларни тақдим этишнинг охириги муддати 2022 йил "24" май куни порталда белгиланган муддатгача қуйидаги манзилда: "Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ". (Термиз шаҳар Ёшлик кўчаси 8 уй), Тел 93790-12-50.

Энг яхши таклифларни электрон тарзда танлов эълон қилинган санадан бошлаб 5 (беш) иш кунидан кечиктирмай юборишлари лозим.

"Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ"
бошлиғи:



А.Абдураимов

ТАСДИКЛАЙМАН



НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Хузуридаги НС ва ЭБ
А.Абдураимов

Термиз.ш

17.05.2022 йил

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:
АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА
ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- 1. Бошкарма бошлиги
- 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги
- 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис
- 4. Мутахассис
- 5. Муҳандис

- А.Абдураимов
- Х.Мирзаев
- Ж.Рафиқов
- А.Болтаев
- И.Иргашев

Насос станциялардаги 22 НДС насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.





- 1. Ишчи гилдирагини яроксиз
- 2. Уплотнительное кольцо яроксиз
- 3. Подшипниклари туқилган
- 4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
- 5. Корпус подшипниклари яроксиз
- 6. Защитная втулкалари яроксиз
- 7. Картон прокладкалари яроксиз
- 8. Полмуфтаси-яроксиз синган
- 9. колесо рабочее яроксиз синган

Куйидагилардан келиб чиқиб 22 НДС насосини туб таъмирлаш учун

- 1. Электрод АНО
- 2. Подшипник -2 дона
- 3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
- 4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
- 5. Корпус подшипник -2 дона
- 6. Сальник тукима 22x22
- 7. Защитная втулка -2 дона
- 8. Картон прокладка 3-4 мм
- 9. Уплотнительное кольцо
- 10. Полмуфта-1 комплек

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ
ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги
- 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис
- 4. Мутахассис
- 5. Муҳандис

-  Х.Мирзаев
-  Ж.Рафиқов
-  А.Болтаев
-  И.Иргашев

ТАСДИКЛАЙМАН



AMU-SURXON IRRIGATSIA TIZIMLARI XAVZA BO'SHKARMASI XUZURIDAGI NASOS VA ЭБ

Бошлиги

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Термиз.ш

«17» 05 2022 йил

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|----------------------------------------|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-гоидали таъмирлаш буйича мўхандис | Ж.Рафиков |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўхандис | И.Иргашев |




Насос станциялардаги 20 НДС насосини бориб текшириб қўрганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз
8. Полмуфтаси-яроксиз синган
9. колесо рабочее яроксиз синган

Куйидагилардан келиб чиқиб 20 НДС насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник туқима 22x22
7. Защитная втулка -2 дона
8. Картон прокладкат 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо
10. Полмуфта-1 комплек

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги |  | Х.Мирзаев |
| 3. 1-гоидали таъмирлаш буйича мўхандис |  | Ж.Рафиков |
| 4. Мутахассис |  | А.Болтаев |
| 5. Мўхандис |  | И.Иргашев |

ТАСДИКЛАЙМАН



АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ

БОШЛИГИ: А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАДА

«12» 05 2022 йил

Термиз ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|----------------------------------------|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Муҳандис | И.Иргашев |

Насос станциялардаги 18 НДС насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз
8. Полмуфтаси-яроксиз синган
9. колесо рабочее яроксиз синган

Куйидагилардан келиб чиқиб 18 НДС насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник туқима 22x22
7. Защитная втулка -2 дона
8. Картон прокладкат 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо
10. Полмуфта-1 комплек

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|----------------------------------------|--|-----------|
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис | | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | | А.Болтаев |
| 5. Муҳандис | | И.Иргашев |

ТАСДИКЛАЙМАН



АМУ-СУРХОН ИТТИБ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ

БОШЛИГИ

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТИ

«17» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|----------------------------------------|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | И.Иргашев |





Насос станциялардаги 16 НДН насосини бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари тўқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз
8. Полмуфтаси-яроксиз синган
9. колесо рабочее яроксиз синган

Куйидагилардан келиб чиқиб 16 НДН насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник тукима 22x22
7. Защитная втулка -2 дона
8. Картон прокладкат 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо
10. Полмуфта-1 комплек

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги |  | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис |  | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис |  | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис |  | И.Иргашев |

ТАСДИКЛАЙМАН



АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС ВА ЭБ
БОШЛИГИ А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«17» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|----------------------------------------|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Муҳандис | И.Иргашев |

Насос станциялардаги 24 НДН насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз
8. Полмуфтаси-яроксиз синган
9. колесо рабочее яроксиз синган

Куйидагилардан келиб чиқиб 24 НДН насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник туқима 22x22
7. Защитная втулка -2 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо
10. Полмуфта-1 комплек

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги |  | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис |  | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис |  | А.Болтаев |
| 5. Муҳандис |  | И.Иргашев |

ТАСДИКЛАЙМАН



АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ

бошлиги

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

17.05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|----------------------------------------|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Муҳандис | И.Иргашев |

Насос станциялардаги 24 НДС насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз
8. Полмуфтаси-яроксиз синган
9. колесо рабочее яроксиз синган

Куйидагилардан келиб чиқиб 24 НДС насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник туқима 22x22
7. Защитная втулка -2 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо
10. Полмуфта-1 комплек

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис

Ж.Рафиқов

4. Мутахассис

А.Болтаев

5. Муҳандис

И.Иргашев