


“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
Янгийўл ТЭТК рахбари  
 А.Артиков

Реконструкция 2022 йил учун  
210-сонли ТП ни юксизлантириш  
Манзил; Обод МФЙ Мусоқ кўчаси

35/6кВ Дўстлик ПС  
Фидер Самарқанд 6кВ

### НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз қуйида имзо чекувчилар Янгийўл ТЭТК бош мухандиси Н.Нугмонов, ИЧТХ мухандиси С.Мелибаев, Ниёзбош УБ устаси Ш.Махкамов иштирокида ушбу далолатномани туздик, реконструкция қилиш учун қуйидаги ишларни бажариш лозим.

- 210-сонли 100 кВА қувватли трансформаторда 213 дона ахоли истемолчилари мавжуд бўлиб ушбу трансформаторни юксизлантириш учун қўшимча 160 кВА қувватли трансформатор пунктини 35/6кВ Дўстлик ПСдан чикувчи фидер Самарқанд 6 кВ хаво тармоғига 0,2 км 6кВ шахобча қуриш орқали ўрнатиш.
- КТПс туридаги 160кВА қувватли трансформаторни ўрнатиш учун 3 дона оралик ва 1 дона анкер таянчлар ўрнатиш орқали уланиш амалга ошириш.
- Ўрнатилган таянчларга ОГ-2 русумли траверслар, АС-35 русумли сим ва ШФ-10 русумли изоляторлар ўрнатиш.
- Ўрнатилган трансформатор пункти учун ерлагич (контур зоземления) ва хавфсизлик чораларини кўриш юзасидан химоя тўсиқлари ўрнатиш.

Янгийўл ТЭТК бош мухандиси

Н.Нугмонов

ИЧТХ мухандиси

С.Мелибаев

Ниёзбош УБ устаси

Ш.Махкамов



Дизайн. 16.05.2022 йил  
