

ТАСДИКЛАЙМАН

Чапкиргок Амударё ИТХБ



хузуридаги насос  
станциялари ва энергетика

бошкармаси бошлиги

Б. Танджаев

**Техник топширик**

Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли  
насос ва электродивигателларни тамирлаш учун

№	Асосий малумотлар	Иштрокчилар учун маълумотлар
1	Буюртмачи	Насос станциялари ва энергетика бошкармаси
2	Танлов мазмуни ёки номи	Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли насос ва электродивигателларни тамирлаш учун
3	Танлов элон килинадиган жой	Хоразм вилояти Урганч шахар Саноатчилар кучаси 1А-үй
4	Алока учун шахс	Атаев Аброр
5	Танлов элон килинадиган жой	Узбекистон Республикаси Товар хом ашё <sup>ি</sup> биржаси <a href="https://etender.uzex.uz">https://etender.uzex.uz</a>
6	Тижорат таклиф этиш шартлари	Танлов иштирокчилари шартномани бажариш учун зарур Техникавий, Молявий, моддий, кадрлар ресурсларнинг хамда бошка бошка ресурсларнинг мавжудлиги, шартнома тузиш учун конуний хукукка эгалик соликлар ва мажбурий туловларни тушлаш буйича карздорликнинг мавжуд эмаслиги. Банк айланмаси, инсофсиз ижро чиларнинг ягона рестирида кайд этилмаганлиги хакида малумотни тагдим этилиши таълаб этилади
7	Етказиб бериладиган маҳсулотлар	Бажариладиган ишлар эълонга бериладиган смета хужжатларига мос тушиши шарт
8	Танловга таклифлар бериладиган тил	Узбек, рус тили
9	Молялаштириш манбаси	Бюджет маблаглари хисобидан

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

НСва ЭБ бошлиғи



Б.Ганджаев  
2022 йил

## НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз тубанда имзо чекувчилар:

1. Башкарма бошлиғи уринбосари
2. Таъминот бўлими 1 т мухандис
3. Участка бошлиғи

- Э.Бабажанов-- комисия раиси  
Ж.Жуманазаров  
Ш.Тажиев

Тузилди ушбу нуксон далолатномаси шу хакдаким Чапқирғоқ Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига карашли Күшкүпир тумани «М.Рахимов 4» насос станциясидан таъмирлашга келтирилган 110 квт 1000 айл/мин. бўлган электр двигателни очиб кўриб чикилганда куйидагилар аниқланди:

T/р	Аниқланган нуксон	Нуксонни бартараф қилиш ва керакли материаллар	Ўлчов бирлиги	Сони
1	Эл. двигател старторидаги катушкаларни изоляцияси 100 % пасайган, мис симлар куйиб яроксиз холга келган.	Эл. двигатель старторини янгидан пазлар изоляция қилиш, янгидан мис сим билан чулғаш керак		
	1.Эмаль провод	кг	61.2	
	2. Синтафлекс	кг	2.5	
	3. Лак	кг	1.5	
	4. Изоляционная трубка	дона	20	
	5. Подшипник	дона	2	

Юкоридаги кўрсатилган нуксонлар тўғри деб имзо чекувчилар:

  
Э.Бабажанов

  
Ж.Жуманазаров

  
Ш.Тажиев