

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Заместитель начальника УГТК  
по Ферганской области,  
подполковник таможенной  
службы

 А.Хасанов

«19» 05. 2022г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на установку и ремонт стабилизатора напряжения и подключения к  
сети Инспекционного Досмотрового Комплекса Rapiscan M60 на  
пост "Узбекистан".

«РАЗРАБОТАНО»

Главный инспектор группы  
информационно  
коммуникационных технологий

 С.Аминов

«19» 05. 2022г.

«РАЗРАБОТАНО»

Начальник отдела Материально-  
технического обеспечения и  
капитального строительства

 Н.Ахмадалиев

«19» 05. 2022г.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Протяжка силового кабеля 4\*70 на 70 метров по грунту по  
металлическому рукаву.
2. Ремонт стабилизатора напряжения мощностью 80кВт с заменами  
главных катушек 3 шт.
3. Установка защитного узла (установка автомата напряжения на 200А,  
Установка рубильника 200А, Установка электромагнитного  
пускателя 160А, установка реле напряжения 200А).
4. Сборка щита распределения.
5. Установка заземления.
6. Установка Стабилизатора.
7. Установка и запуск Инспекционного Досмотрового Комплекса  
Rapiscan M60.