

ТАСДИКЛАЙМАН

Чапкиргок Амударё ИТХБ



Техник топширик

Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли насос ва электродивигателларни тамирлаш учун

№	Асосий малумотлар	Иштрокчилар учун маълумотлар
1	Буюртмачи	Насос станциялари ва энергетика бошкармаси
2	Танлов мазмуни ёки номи	Чапкиргок Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли насос ва электродивигателларни тамирлаш учун
3	Танлов элон килинадиган жой	Хоразм вилояти Урганч шахар Саноатчилар кучаси 1А-үй
4	Алока учун шахс	Атаев Аброр
5	Танлов элон килинадиган жой	Узбекистон Республикаси Товар хом ашё биржаси https://etender.uzex.uz
6	Тижорат таклиф этиш шартлари	Танлов иштирокчилари шартномани бажариш учун зарур Техникавий, Молявий, моддий, кадрлар ресурсларнинг хамда бошка бошка ресурсларнинг мавжудлиги, шартнома тузиш учун конуний хукукка эгалик соликлар ва мажбурий туловларни тулаш буйича карздорликнинг мавжуд эмаслиги. Банк айланмаси, инсофизиз ижро чиларнинг яона рестририда кайд этилмаганлиги хакида малумотни тагдим этилиши таълаб этилади
7	Етказиб бериладиган маҳсулотлар	Бажариладиган ишлар эълонга бериладиган смета хужжатларига мос тушиши шарт
8	Танловга таклифлар бериладиган тил	Узбек, рус тили
9	Молялаштириш манбаси	Бюджет маблаглари хисобидан

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

НСВА ЭБ боршилиги

Б.Ганджаев



2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз тубанда имзо чекувчилар:

1. Бошкарма бошлиги уринбосари
2. Таъминот бўлими 1 т мухандис
3. Участка бошлиги

Э.Бабажанов-- комисия раиси
Ж.Жуманазаров
М.Ишмуродов

Тузилди ушбу нуксон далолатномаси шу хакдаким Чапқирғоқ Амударё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармасига карашли Гурлан тумани «Киличбой» насос станциясидан таъмирлашга келтирилган 160 квт 730 айл/мин. бўлган электр двигателни очиб кўриб чикилганда куйидагилар аниқланди:

T/p	Аниқланган нуксон	Нуксонни бартараф қилиш ва керакли материаллар	Ўлчов бирлиги	Сони
1	Эл. двигател старторидаги катушкаларни изоляцияси пасайган, мис симлар куйиб яроксиз холга келган.	Эл. двигател старторини янгидан пазлар изоляция қилиш, янгидан мис сим билан чулғаш керак	кг	92.88
		1. Эмал провод	кг	2.5
		2. Синтафлекс	кг	1.5
		3. Лак	кг	
		4. Изоляционная трубка	дона	20

Юкоридаги кўрсатилган нуксонлар тўғри деб имзо чекувчилар:

Э.Бабажанов

Ж.Жуманазаров

М.Ишмуродов