



Index 717200, Manzil: Namangan Viloyati Chust shaxri Chustiy kuchusi № 17 uy, Tel.: 42-31-922, 42-32-602
h/v № 22636000700510058076, ATB "UZSANOATKURILISHBANK", Namangan filiali MFO 00224, INN: 280048685

Chust tumani «Davlat xizmatlari
markazi»da 14.05.22 yilda
№51996701-son bilan ro'yxatga
Olingan elektr ta'minotiga ulanish
Uchun murojaat asosida beriladigan

No 57/22

14 05 2022-yil

TEXNIK SHARTLAR

Ob'yekt: **«KO'CHA CHIROQLARI»**

Buyurtmachi: **«CHUSTLOYIHA» MCHJ**

Manzil: *Chust tuman* **"ARIQBO'YI" MFY**

Quvvati *P=3,0 kVt* **Kuchlanish-0.22 kV** **Toifasi-3**

**"Namangan XETK" AJ Chust TETK so'ralgan elektr quvvati bo'yicha elektr ta'minotiga
ulanishga quyidagi texnik shartlarni bajarilgan xolda ruxsat etadi.**

1. Ob'ektni elektr tu'minotiga ulanish nuktasi P/st: 110/35/10 kV "Olmos"dan chiquvechi 10 kV F-Ariqbo'yı
elektr uzatish tarmog'iga ulangan TP-311/100 kVA ning 0,4 kV li yaqin tayanchidan qabul qilinsin.
Ruxsat etilgan quvvatdan ortiqcha quvvat ulanmasin.

2. Belgilangan ulanish nuqtasidan ob'ektgacha 0,4 kV li elektr uzatish tarmog'i tortilsin.

3. Elektr energiyasi ta'minotidagi «Fors-mojar» tabiiy ofat. Energosistemada quvvat yetishmasligi, avariya
xotatlarda obyektdagi elektr ta'minoti uzlusizligi talab qilinadigan elektr qurilmalari uchun mos quvvatdagi avtonom
energiya shanbal o'rnatilsin.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 23.10.2018-yildagi PK-3981-sonli Qarori talablaridan kelib chiqib,
mansublik chegarasiga AHISKUE tizimiga mos elektron xisoblagich o'matilib, "Namangan XETK" AJ bazasiga
ma'lumot uzatilishi yo'liga qo'yilsin.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 22.08.2019-yildagi PQ-4422-sonli Qarori talablariga asosan ob'ekti
uchun energiya tejovchi texnologiyalar o'matilsin va qayta tiklanuvchi energiya manbalardan foydalansh yo'qig
qo'yilsin.

6. Ob'ekti elektr ta'minoti va faoliyat uchun faqat yangi, zamonaviy, tejamkor elektr uskunalarini va uskunalarini
o'rnatilsin. Ishlab chiqqan elektr uskunalarini o'matish taqiqlanadi.

7. Qurilish-montaj ishlari "Elektr qurilmalaridan foydalinishda xavfsizlik texnikasi - qoidalari", "Elektr
qurilmalarini tuzilish qoidalari", O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 26.12.2018-yildagi 1050-sonli
Karori bilan tasdiqlangan "Elektr tarmoklari va inshootlarini muxofaza kilish koidalari" va "Yong'in xavfsizligi
qoidalari" talablarini asosida bajarilsin.

8. Elektr ta'minotiga ularshga ruxsat berish barcha zaruriy xujjalilar, Chust TETK ning tegishli xulosasi xamda
elektr energiyasidan foydalinish shartnomasi urnatilgan taribda tuzilgandan sung amalga oshirilsin. Elektr
xisoblagichni muxlash uchun "Davlat xizmatlari markazi" ga murojaat kilinsin.

9. Texnik shart talablarini bajarish majburiy bo'lib, amal kilish muddati 1 yil.
(ob'ektni elektr ta'minotiga ulanish uchun belgilangan muddat)

IZXO: Ushbu texnik shart tegishli xujjalari tayyorlanmasdan qurilish ishlari boshlash va
elektr ta'minotiga ulanish uchun asos bo'lmaydi.

Chust TETK bosh muxandisi:

H. Yuldashev

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



2022 г.

ЗАДАНИЕ НА РАСЧЕТ СТАРТОВЫХ СТОИМОСТЕЙ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№	Основные данные и требования	Содержание основных данных и требований
1	Наименование работ	Чуст тумани Арикбуйи МФИдаги ёритиш чирокларини куриш ва таъмирлаш
2	Местонахождение объектов	Чустского района Наманганской области
3	Заказчик	Чуст туман Ободонпаштириш бошкармаси
4	Генпроектировщик	ООО «CHUSTLOYIHA»
5	Основные объемы работ	<p>5.1. В процессе расчетов Исполнитель выполняет:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Расчеты стартовых стоимостей ремонтно-строительных работ (РСР) в текущих ценах. <p>5.2. В объеме документации Исполнителем предоставляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Локально ресурсная ведомость * Ведомость расхода материалов * Расчет стоимости ремонта в текущих ценах
6	Исходные данные для расчетов	<p>6.1. Дефектный АКТ, утвержденный и предоставленный Заказчиком.</p> <p>6.2. Стоимость, единиц материалов, конструкций и оборудования для определения прямых затрат принимаются по каталогам Госархитектстроя Республики Узбекистан, аналогам, данным товарной биржи, указания Заказчика.</p> <p>6.3. Заработка плата - по статическим данным (отчисление на социальное страхование -12%)</p> <p>6.4. Стоимость эксплуатации машин и механизмов (машинозатрат)- по аналогам, рекомендациям экспертных органов и иным источникам информации.</p> <p>6.5. Прочие затраты подрядчика – в соответствии со статическими данными.</p>
7	Особые условия	<p>7.1. Исполнитель – обеспечивает защиту расчетов в процессе их экспертизы, при необходимости.</p> <p>7.2. Оплату услуг по выполнению экспертизы расчетов обеспечивает Заказчик по отдельному договору с органами экспертизы.</p>
8	Объем документации, сдаваемой заказчику	Расчеты стоимостей строительства в текущих ценах в составе п. 5.2. данного задания в 2ух экземплярах
9	Источник финансирования	Бюджетные средства
10	Генподрядчик	Определяется по результатам конкурсных торгов.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Ўзбекистон Республикаси Куришини вазирлиги
“Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси”
давлат унитар корхонаси Наманган вилояти
филиали директори А.Исақдэсановга
Наманган вилояти Чуст туман
Ободонлаштириш бошкармаси бошлиги
К.Анурматовдан

АРИЗА

1. Объектни мослаштириш учун асос бўлган норматив ҳужжат:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларда
“Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш
чора-тадбирлари тўғрисида ПҚ-172-сонли қарорига асосан
Чуст тумани Арикбуйи МФЙдаги ёритиш чироқларини қуриш ва таъмирлаш

(Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, қарори ва топшириқлари, Вазирлар
Маҳкамасининг қарорлари, топшириқлари ва бошқа ҳужжатлар)

2. Белгиланган тартибда мутасадди идоралар томонидан тасдиқланган лойихалаш топшириғи:

Буюртмачи томонидан тасдиқланган

3. Лойиха-тадқиқот ишлари учун тузилган шартнома:

2022 йил 08 май №286128 (шартнома нусхаси)

4. Лойихалаш учун лицензия:

АЛ-007515 2021.07.01 да берилган
(лицензия рақами, берилган йил, ой, кун)

5. Нуқсон далолатномаси:

Буюртмачи томонидан кўриб чиқиб тасдиқланган ишлар
далолатномаси

Чуст туман Ободонлаштириш бошкармаси бошлиги:

К. Анурматов

