



«ТАСДИКЛАЙМАН»
Олмалик шаҳар ҳокими
К. Ҳамдамов

Тошкент вилояти Олмалик шаҳарда қурилиши режалаштирилаётган
«Янги Ўзбекистон» массивидан утган мавжуд марказий Ду-273 мм иссиқлик
қувурларини реконструкция қилиш бўйича

ТЕХНИК ТОПШИРИК

Т/Р	Асосий маълумотлар ва талаблар жадвали	Асосий маълумотлар мазмуни ва талаблари
1	Буюртмачи	Олмалик шаҳар ҳокимлиги
2	Лойихачи	-----
3	Лоиха учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 09.12.2021 йилдаги ПФ-32-сон
4	Объектнинг жойлашган жой	Тошкент вилояти Олмалик шаҳри 5/3 кичик ноҳияси А. Каххар кучаси «Ўзбекистон мустақиллиги 27йиллиги» МФЙ ҳудуди.
5	Тамирлаш тури	Реконструкция
6	Лойихани амалга ошириш муддати	Кириб келаётган 2022-2023 й қузи қиш мавсуми бошланганча
7	Мукамал тамирловчи	Олмалик «Иссиқлик манбаи» МЧЖ
8	Лоихалашнинг алоҳида шартлари	КМК 2.04.07-99 «Иссиқлик тармоқлари». УзР Давархитектурилишқум - Тошкент, 1999 й КМК 2.04.14-96 «Иссиқлик тармоқларини изоляция қилиш» КМК 2.10.01-97 «Бош қувур'утказгичлар учун ер ажратиш меъёрлари»
9	Ишчи лойиха ҳужжатларини давлат экспертизасидан утказиш	-----
10	Стандартга риоя қилиш талаблари	ШНК қодаларига амал қилиш
11	Иссиқлик тармоқларининг асосий курсаткичлари	Мавжуд иссиқлик қувурлари 1980 йилла қурилган. Иссиқлик тармоқларининг умумий узунлиги 1100 метр Қувурнинг улчамлари Ду-273х8.
12	Лойихачи ташкилот	-----
13	Магистрал қувурнинг ишлаш режими	365 кун 24/7
14	Муҳандислик коммуникациялари, асосий ускуналар ва материалларга, уларнинг таркиби ва ҳажмига қўйиладиган асосий талаблар.	Марказий иссиқлик қуаурларига мавжуд 530мм марказий қувурлардан уланиш. Уланиш жоида иссиқлик энергиясининг харорати 65С° дан 75С° гача Иссиқлик энергиясининг ишчи босими 4,5 кгс/см ² дан 16 кгс/см ² гача

Буюртмачи вакил

Иш бажарувчи вакил

Кенжаев З.

Эргашов И.У.