

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
ГУП «TOShShAHARNUR»

«19» 05 2022г.

Ражабов У.Р.



Техническое задание

На оказание услуг по капитальному ремонту светодиодного
светильника SKU в количестве 353шт.

5. Технические параметры оборудования:

Ремонт светильника SKU с номинальным напряжением - 220 V, тип лампы
светодиодный - KF универсальная, Коррелированная цветность - 90 Ra,
4000 K, Напряжение питания - 80 В. Номинальная частота - 50 Гц, Коэффициент
энергетической эффективности - A++, Страна - Китай, Код товара - 1421494 3008.

6. Требования к Исполнителю:

- Провести испытания, измерение отремонтированного электрооборудования (светильников).
- Подричник должен иметь вступную электроформулировку или действующий договор со специализированной организацией на оказание услуг по проведению испытаний и измерений электроустановок.
- Результаты замеров оформить Протоколом измерений осмотра

Ташкент-2022

1. Наименование услуг:

Исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги по капитальному ремонту светодиодного светильника СКУ в количестве 353шт:

1. СКУ 50-0,4-У1 – 19шт;
2. СКУ 80-0,4-У1 – 12шт;
3. СКУ 130-0,4-У1 – 249шт;
4. СКУ 150-0,4-У1 – 72шт;
5. СКУ 240-0,4-У1 – 1шт;

2. Основания для оказания услуг:

ЗРУ № 684 от 22.04.2021г. « О государственных закупках»

3. Сроки оказания услуг:

Сроки выполнения работ – 15 дней.

6. Состав работ:

- Замена предохранителя
- Замена сгоревших светодиодных модулей
- Замена поврежденного провода
- Замена RF модуля связи
- Мытье
- Замена кронштейна
- Замена светоотражающих рефлекторов
- Монтаж проводов и лабораторные испытания

5. Технические параметры оборудования:

Ремонт светильника СКУ с номинальным напряжением - ~220 V, Тип канала передачи данных - RF управления, Коррелированная цветовая температура - 4000 K, Индекс цветопередачи – 80 Ra, Номинальная частота- 50 Hz, Класс энергоэффективности - A++, Степень защиты по ГОСТ 14254-96 - IP 66.

6. Требования к Исполнителю:

- Провести испытания, измерения отремонтированного электрооборудования (светильников).
- Подрядчик должен иметь штатную электролабораторию или действующий договор со специализированной организацией на оказание услуг по проведению испытаний и измерений электроустановок.
- Результаты замеров оформить Протоколом визуального осмотра

Протоколом измерений сопротивления изоляции проводов и кабелей,

- Для документального подтверждения параметров полученной фактической освещенности нормативной провести замеры освещенности и коэффициента пульсации на рабочих местах в помещениях в соответствии с нормативно-технической документацией СНиП

- При необходимости произвести светотехнический расчет освещенности с помощью системы автоматизированного проектирования.

- Отремонтированные светильники должны соответствовать техническим условиям ГОСТа соответствующего номинала светильника.

- Заменяемые комплектующие входит в стоимость капитального ремонта и поставляются со стороны исполнителя.

- Перечень передаваемой с товаром документации: акты, счет фактура, тех документация

- Гарантийное и техническое обслуживание: 1 год

- Требования к сроку хранения товара: 10 год

- Требования к условиям хранения: согласно ТУ и ГОСТа

- Наличие сертификата соответствия на продукцию:

Разработано:

Начальник эксплуатации

 Хакимджанов Р.Х.

Начальник ОПК и С



Ташмухамедов Б.Б.