

«УТВЕРЖДАЮ»

**Заместитель генерального директора,
ООО «QISHLOQQURILISHLOYUNA»
Председатель комиссии**



С.Сапаев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На разработку рабочего проекта :
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МАССИВОВ «ЯНГИ
УЗБЕКИСТОН» РАСПОЛОЖЕННЫХ В СИРДАРЬИНСКОЙ, БУХАРСКОЙ,
АНДИЖАНСКОЙ, НАМАНГАНСКОЙ, ФЕРГАНСКОЙ, СУРХАНДАРЬИНСКОЙ И В
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Ташкент 2022 г.

№ n/ п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Основание для разработки	- технические условия на подключения к природным газовым сетям выданные территориальными филиалами "HUDUDGAZ" - задания на проектирование - топогеодезическая съёмка в М1:500. - генеральный план разработанный ООО «QISHLOQQURILISHLOYINA»
2.	Заказчик	ООО «QISHLOQQURILISHLOYINA».
3	Вид строительства	Новое строительство
4.	Адрес проектируемого объекта	Ферганская область Наманганская область. Андижанская область Бухарская область Сурхандарьинская область Самаркандская область Сырдарьинская область Ташкентская область
5.	Сроки начало и окончания строительства	2022 г.
6.	Стадийность проектирования	Рабочий проект
	Сейсмичность	8 балл
7.	Наименование строительной организации – генерального подрядчика	Определяется по результатам отбора.
8	Наименование проектной организации –генерального проектировщика	Определяется отбором
9.	Обеспечение объекта ресурсами	При проектировании предусмотреть максимальное использование местных материалов
10	Источник финансирования	Собственные средства
11	Необходимость инженерных изысканий	Разрабатывается отдельным проектом
12	Требование к разработке	Осуществить: - подводящий газопровод высокого , среднего и низкого давления диаметром Ø273x4,5 Ø159x4,5 Ø102x3,5 ; Ø76x3,5 и Ø57x3,0 Точный диаметр определить гидравлическим расчётом. ГРП высокого давления РДГ-80В ГРП среднего давления РДУК-50 . ГРП среднего давления РДУК-80 ГРП среднего давления РДБК 1-50 ГРП среднего давления РДБК 1-25
13	Состав проекта	1.Газоснабжение Рабочий проект Книга№1

		2. Сметы в текущих ценах Книга №2
14	Режим работы объекта	Круглосуточный, непрерывный
15	Необходимость вариантных проработок	Не требуется
16	Необходимость выделения очередей или пусковых комплексов	Не требуется.
17	Требования по охране окружающей природной среды	Раздел «ЗВОС» разрабатывается силами заказчика.
18	Требования по рекультивации и благоустройству территории	Не требуется.
19	Исходные данные для проектирования	<ul style="list-style-type: none"> - технические условия на подключения к природным газовым сетям выданные территориальными филиалами "HUDUDGAZ" - задания на проектирование - топогеодезическая съёмка в М1:500. - генеральный план разработанный ООО «QISHLOQQURILISHLOYIHA»
20	Особые условия проектирования	<p>1. Проектирование вести в строгом соответствии с нормами проектирования ШНК 2.04-08-13 и другими действующими нормативными документами.</p> <p>2. ПСД передается в 3-х экземплярах заказчику согласно ШНК1.03.01. -08 П.2,9</p>