


"СОГЛАСОВАНО"


Зам. начальника ТЗК

 Джумакулов А.К.**"УТВЕРЖДАЮ"**

Начальник ОЭНС ООО

"Islom Karimov nomidagi

Toshkent xalqaro aeroporti

 Халтаев Б.С.

"21" 03 2021г.

2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 8757

Мы, нижеподписавшиеся: вед. инженер ТЗК Атоев А.Ш., инженер ТЗК по ГС Ходжаев Б.С. составили настоящий акт в том, что для ремонта системы орошения базовых резервуаров ТЗК необходимо выполнить следующие работы с учетом коэффициента 1,15 на неудобство работ :

N п/п	Наименование работ и затрат	Количество
		Единица измерения
1	3	4
1	ТРУБА В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25	18 М
2	ТРУБА В ОПАЛУБКЕ ФУНДАМЕНТОВ И ПЕРЕКРЫТИЯХ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25	42 М
3	РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, ММ, ДО 48	43 М
4	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С КРЫШКОЙ ШТАМПОВАННЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКА, ММ, ДО 200 ЛОТОК ЛП-10	0,547 Т
5	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ. СТОЙКА СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ [БЕЗ ПОЛОК] МАССА, КГ, ДО 1,6 СТОЙКИ К1150	49 ШТ
6	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ. ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНОВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ, МАССА, КГ, ДО 0,7 ПОЛКИ К1160УЗ#ТУ36-1496-75 ИЗМ.НР2-79=	49 ШТ
7	ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛИНОЙ 2 М L-2М ШВЕЛЛЕР ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ШП32Х16 =30ШТ; ПРОФИЛЬ ЗЕТОВЫЙ К-241У2 =10ШТ;	80 М
8	КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ. КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	460 М
9	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	103 М
10	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5 ММ ² , КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО 4	107

1	3	4
	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ МАРКИ КСП-25	ШТ
11	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ. СТОЙКА СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ [БЕЗ ПОЛОК] МАССА, КГ, ДО 1,6	2
	СТОЙКА К-305М	ШТ
12	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА ДО 3, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ	2
	КНОПКА ВЗГ ИСПОЛ КУ091	ШТ
13	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ИП101	49
		ШТ
14	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ: УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОХРАННЫЙ ЕМКОСТНОЙ ИЛИ ИНДУКТИВНЫЙ	49
		КОМПЛЕКТ
		Т
15	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	4,71
		М2

АТОВЕВ А.Ш.

ХОДЖАЕВ Б.С.