



“Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси”нинг Насос станцияларидаги 1 дона 20 НДН, 1 дона 300Д-90, 3 дона 350Д-90, 1 дона Д1250-65 ва 1 дона 14 НДС насосларини тубдан таъмирлаш ишлари

буйича:

ЭНГ ЯХШИ ЭЛЕКТРОН ТАКЛИФЛАР ТАНЛОВ ТЕХНИК ХУЖЖАТЛАРИ

БАРЧА ТАЪМИРЛАШ ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги НС ва ЭБ”
(буюртмачи ташкилот номи)

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАР ТАНЛОВИНИ ЭЪЛОН КИЛАДИ

Объект номи: Насос станцияларидаги 1 дона 20 НДН, 1 дона 300Д-90, 3 дона 350Д-90, 1 дона Д1250-65 ва 1 дона 14 НДС насосларини тубдан таъмирлаш ишлари.

Объектнинг бошланғич нархи– 800000000 сўм. (ҚҚС сиз)

Ишларни тугаллаш муддати –10 календарь кун.

Буюртмачи: “Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси”. (Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри Ёшлик кўчаси 8-уй). Тел 93-790-12-50.

Молиялаштириш манбаси: Бюджет маблағлари ҳисобидан.

- ♦ Танлов иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат)ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига эга ва тажрибали бўлишлари шарт.
- ♦ Маҳаллий ва хорижий қурилиш ташкилотлари танловда қатнашганда, танлов таклифларини баҳолашда маҳаллий танлов иштирокчиларга қуйидаги нарх кўрсаткичлари ҳисобга олинади:
- ♦ Таклифларни баҳолашда иштирокчиларнинг танлов таклифлари қонун ҳужжатларига мувофиқ қўшилган қиймат солиғидан озод қилинган импорт қилувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари қўшилган қиймат солиғи суммаси қўшимча равишда ҳисобга олинади.

- ◆ Энг яхши таклиф иштирокчилари танловда катнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлов ҳужжатлари бўйича сўровномалар билан танлов ташкилотчиси “Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги НС ва ЭБ” га қўйидаги манзил бўйича мурожаат этишлари мумкин:
- ◆ Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри Ёшлик кўчаси 8-уй), Тел 93-790-12-50. Иш кунлари соат 8-00 дан 17-00 гача.
- ◆ Тасдиқланган танлов ҳужжатлари буюртмачи томонидан жойлаштириладиган давлат харидлари бўйича <http://xarid.uzex.uz/> махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин.

◆ Энг яхши таклифлар электрон танлов ташкилотчиси томонидан юқоридаги манзилда танлов эълонида чоп этилган куни ва вақтига қадар қабул қилинади. 2022 йил “20” июнь куни порталда кўрсатилган муддатгача қўйидаги манзилда Термиз шаҳар Ёшлик кўчаси 8-уй, Тел 93790-12-50.

Электрон танлов 2022 йил “13” июн куни <http://xarid.uzex.uz/> сайтида берилган.

“Аму-Сурхон ИТХб ҳузуридаги НС ва ЭБ”
бошлиғи:



А.Абдураимов

ЭЛЕКТРОН ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАР ТАНЛОВИДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

“Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги НС ва ЭБ” номидан танловда иштирок этишга танлов иштирокчиларини таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича танлов таклифини тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Насос станцияларидаги 1 дона 20 НДН, 1 дона 300Д-90, 3 дона 350Д-90, 1 дона Д1250-65 ва 1 дона 14 НДС насосларини тубдан таъмирлаш ишлари**

Объектнинг бошланғич нархи– 80000000 сўм. (ҚҚС сиз)

Ишларни тугаллаш муддати –10 календарь кун.

Буюртмачи: “Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги НС ва ЭБ” (Термиз шаҳар Ёшлик кучаси 8 уй). Тел 93790-12-50.

Молиялаштириш манбаси: : бюджет маблағлари ҳисобидан.

Таклиф этилган шартлар бўйича танловда мурожаат билан маҳаллий ва хорижий қурилиш ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Танловда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, шу жумладан ишлаб чиқариш базаси, машина ва механизмлар, кичик механизация воситаларига эга бўлиши;

ўз айланма маблағлари билан таъминланганлиги (кўрсаткич 0,2 коэффицентдан кам бўлмаган);

тўловга кодирлиги (кўрсаткич 1,25 коэффицентдан кам бўлмаган);

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаганлик тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, шу жумладан ўз кучи билан олдин бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Агар танлов предмети бўлган иш (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонун ҳужжатларига мувофиқ лицензияланиши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга асосан тегишли лицензияга эга бўлган танлов иштирокчиларга руҳсат этилади.

Қуйидаги танлов иштирокчиларига танлов жараёнларида иштирок этишга руҳсат берилмайди:

кайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар.

Ҳар бир объект бўйича қурилишда ишлатиладиган машина ва механизмлар рўйхати тўлиқ илова қилиниши керак.

Ҳар бир объект бўйича танловга эълон берган вақтида ишчилар сони ва инженер техник ходимлар сонини тўлиқ кўрсатилиши керак. Меҳнат дафтарчалари ва буйруқ ҳар бир ишчи билан тузилган меҳнат шартномаси бўлиши керак.

Энг яхши таклифларни тайёрлаш ва такдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар танлов иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Энг яхши таклифлар иштирокчилари танишиб чиқиш ва танлов таклифини тузиш мақсадида танлов предметининг лойиҳа ҳужжатлари, хусусан, лойиҳанинг график қисми (чизмалари)ни такдим этилиши ҳақида танлов ташкилотчисига мурожаат қилишга ҳақлидир.

Буюртмачи ёки танлов ташкилотчиси объектнинг лойиҳа ҳужжатларини, шунингдек унинг график қисмини (чизмаларнинг нусхаси ёки электрон варианти)ни танлов иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ такдим этишга мажбур.

Энг яхши таклифларни такдим этишнинг охири муддати 2022 йил “20” июнь куни порталда белгиланган муддатгача қуйидаги манзилда: “Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги НС ва ЭБ”. (Термиз шаҳар Ёшлик кўчаси 8 уй), Тел 93790-12-50.

Энг яхши таклифларни электрон тарзда танлов эълон қилинган санадан бошлаб 5 (беш) иш кунидан кечиктирмай юборишлари лозим.

“Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги НС ва ЭБ”
бошлиғи:



А.Абдураимов

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТЭБ хузуридаги НС ва ЭБ
бошлиги А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«13» 06 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:
АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА
ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Муҳандис | И.Иргашев |

Насос станциялардаги 1 дона 300Д-90 насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 300 Д-90 насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник туқима
7. Защитная втулка -2 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА
БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|--|---|-----------|
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги |  | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис |  | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис |  | А.Болтаев |
| 5. Муҳандис |  | И.Иргашев |

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ТИЖИМЛАРИ ХАВЗА

БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС ВА ЭБ
БОШЛИГИ А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Термиз.ш

«13» 06 2022 йил

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | И.Иргашев |

Насос станциялардаги 1 дона 20 НДН насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари тўқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 20 НДН насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник тўқима
7. Защитная втулка -2 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари


2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

 Х.Мирзаев

3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис

 Ж.Рафиқов

4. Мутахассис

 А.Болтаев

5. Мўҳандис

 И.Иргашев



НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«13» 06 2022 йил

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1.Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3.1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мухандис | И.Иргашев |


Насос станциялардаги 3 дона 350Д-90 насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
- 3.Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 350 Д-90 насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник туқима
7. Защитная втулка -2 дона
- 8.Картон прокладкат3-4 мм
- 9.Уплотнительное кольцо

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|
| 2.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги |  | Х.Мирзаев |
| 3.1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис |  | Ж.Рафиқов |
| 4.Мутахассис |  | А.Болтаев |
| 5.Мухандис |  | И.Иргашев |

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТКС хузуридаги НС ва ЭБ
бошлиги _____ А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ



Термиз ш

«13» 06 2022 йил

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | И.Иргашев |

Насос станциялардаги 1 дона Д1250-65 насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирланган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб Д1250-65 насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник туқима
7. Защитная втулка -2 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

 Х.Мирзаев

3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис

 Ж.Рафиқов

4. Мутахассис

 А.Болтаев

5. Мўҳандис

 И.Иргашев



НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«13» 06, 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|---------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А. Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х. Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | Ж. Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А. Болтаев |
| 5. Муҳандис | И. Иргашев |

Насос станциялардаги 1 дона 14 НДС насосини бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 14 НДС насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник туқима
7. Защитная втулка -2 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|--|--|------------|
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | | Х. Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | | Ж. Рафиқов |
| 4. Мутахассис | | А. Болтаев |
| 5. Муҳандис | | И. Иргашев |