

АО «Ташкентская ТЭС»

Утверждаю
Технический директор
АО «Ташкентская ТЭС»



Ф.М. Юсупов

**Техническое задание
на «Строительно-монтажные работы по установке новых
автотрансформаторов АТ-3, АТ-4 на ОРУ-110, 220 кВ с заменой
электрооборудования и релейной защиты на микропроцессорные
панели АО «Ташкентская ТЭС».**

2022г.

Адрес: Ташкентская область, Кибрайский район

Содержание:

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	АО «Ташкентская ТЭС», Ташкентская область, Кибрайский район
2	Основание для разработки	Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-5018 от 04.03.2021г.
3	Наименование работ	Строительно-монтажные работы по установке новых автотрансформаторов АТ-3, АТ-4 на ОРУ-110, 220 кВ с заменой электрооборудования и релейной защиты на микропроцессорные панели
4	Источник финансирования	Собственные средства АО «Ташкентская ТЭС».
5	Срок исполнения работ	1 месяц
6	Проектная организация	Определяется по тендерной основе.
7	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.	В соответствии с нормативными документами Республики Узбекистан.
8	Условие оказания работ	Строительно-монтажные работы осуществляются подрядной организацией, имеющей разрешительные документы на выполнение установки и монтажа электрооборудования в промышленных предприятиях в соответствии с нормативными документами и актами законодательства Республики Узбекистан.
9	Требования к участнику оказываемых работ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие лицензии или разрешения на выполнение работ. 2. Предоставление списка квалифицированных специалистов со стажем не менее 5 лет. 3. Общий опыт работ аналогичный по характеру и объему. 4. Расчет прочих затрат и среднечасовой тарифной ставки подрядчика с заключением экспертизы. 5. Финансовая устойчивость по представленным бухгалтерским отчетам, гарантийное письмо, свидетельствующего о том, что участник не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком, не имеет задолженности по уплате налогов.
10	Состав исходных данных, выдаваемых заказчиком для проектирования	<ul style="list-style-type: none"> • Установочные чертежи и заводская документация с техническими характеристиками на основное электротехническое оборудование; • Точки подключения.
11	Требования по охране окружающей природной среды	В соответствии с требованиями нормативных документов по охране окружающей среды.

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
12	Ориентировочная стоимость работ	Определяется тендером.
13	Режим работы предприятия	Режим работы станции – непрерывный Работа персонала – сменная.
14	Производственное кооперирование Инфраструктура предприятия	Производственное кооперирование не требуется.
15	Внешние транспортные связи и схема снабжения	Существующие внешние транспортные связи и схема снабжения (автодорога, железная дорога).
16	Намечаемые сроки строительства (лет)	Начало: 2022г. Окончание: 2023г.
17	Требования к производству инженерных изысканий	Выполняется Заказчиком. При необходимости Заказчик обеспечивает Проектировщика необходимыми дополнительными изыскательными данными.
18	Особые условия проектирования и строительства	Строительство в условиях действующей станции.
19	Дополнительные требования	1. Все необходимые согласования рабочего проекта выполняет Заказчик. 2. При необходимости проектировщик участвует в получении необходимых согласований от местных органов власти. 3. Количество экземпляров проекта в соответствии с ШНК 1.03.01-16, п.2.8 в 3-х экземплярах на бумажном носителе и электронный вариант. 4. Дополнительные экземпляры сверх нормативного выдаются за дополнительную плату за размножение и бумагу.

ЗАКАЗЧИК:

Начальник Службы по эксплуатации

Начальник СНТБ

Начальник Электроцеха

Начальник ОПТО

А.А. Махмудходжаев

А.А. Дусенов

М.Д. Кенжибаев

О.Г. Ерценкин