

«ТАСДИҚЛАНДИ»

Буюртмачи номи:

“Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги НС ва ЭБ”  
бошқиси

А.Абдураимов

“13” 06 2022 йил

“Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси”нинг Насос станциялардаги 1 д. 250 кВт 1000 об/мин, 250 кВт 1500 об/мин, 1 дона 315 кВт 1500 об/мин, 1 дона 400 кВт 750 об/мин, 1 дона 500 кВт 750 об/мин ва 1 дона 800 кВт 1000 об/мин ротори электродвигателларни тубдан таъмирлаш ишлари

буйича:

## ЭНГ ЯХШИ ЭЛЕКТРОН ТАКЛИФЛАР ТАНЛОВ ТЕХНИК ҲУЖЖАТЛАРИ

БАРЧА ТАЪМИРЛАШ ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги НС ва ЭБ”

(Буюртмачи ташкилот номи)

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАР ТАНЛОВИНИ ЭЪЛОН КИЛАДИ

Объект номи: Насос станциялардаги 1 д. 250 кВт 1000 об/мин, 250 кВт 1500 об/мин, 1 дона 315 кВт 1500 об/мин, 1 дона 400 кВт 750 об/мин, 1 дона 500 кВт 750 об/мин ва 1 дона 800 кВт 1000 об/мин ротори электродвигателларни тубдан таъмирлаш ишлари.

Объектнинг бошланғич нархи— 198.566.980,00 сўм. (КҚС билан)

Ишларни тугаллаш муддати –10 календарь кун.

Буюртмачи: “Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси”. (Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри Ёшлик кўчаси 8-уй), Тел 93-790-12-50.

**Молиялаштириш манбаси: Бюджет маблағлари ҳисобидан.**

- ♦ Танлов иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат)ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига эга ва тажрибали бўлишлари шарт.
- ♦ Маҳаллий ва хорижий қурилиш ташкилотлари танловда қатнашганда, танлов таклифларини баҳолашда маҳаллий танлов иштирокчиларга қуйидаги нарх кўрсаткичлари ҳисобга олинади:
- ♦ Таклифларни баҳолашда иштирокчиларнинг танлов таклифлари қонун ҳужжатларига мувофиқ қўшилган қиймат солиғидан озод қилинган импорт қилувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари қўшилган қиймат солиғи суммаси қўшимча равишда ҳисобга олинади.

- ◆ Энг яхши таклиф иштирокчилари танловда катнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлов ҳужжатлари бўйича сўровномалар билан танлов ташкилотчиси “Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги НС ва ЭБ” га қўйидаги манзил бўйича мурожаат этишлари мумкин:
- ◆ Сурхондарё вилояти Термиз шаҳри Ёшлик кўчаси 8-уй), Тел 93-790-12-50. Иш кунлари соат 8-00 дан 17-00 гача.
- ◆ Тасдиқланган танлов ҳужжатлари буюртмачи томонидан жойлаштириладиган давлат харидлари бўйича <http://xarid.uzex.uz/> махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин.

◆ Энг яхши таклифлар электрон танлов ташкилотчиси томонидан юқоридаги манзилда танлов эълонидá чоп этилган кун ва вақтига қадар қабул қилинади. 2022 йил “20” июн кунини порталда кўрсатилган муддатгача қўйидаги манзилда Термиз шаҳар Ёшлик кўчаси 8-уй, Тел 93790-12-50.

*Электрон танлов 2022 йил “13” июн кунини <http://xarid.uzex.uz/> сайтида берилган.*



“Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги НС ва ЭБ”  
бошлиғи:

А.Абдураимов

## ЭЛЕКТРОН ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАР ТАНЛОВИДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

“Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ” номидан танловда иштирок этишга танлов иштирокчиларини таклиф этамиз ва куйидаги объект буйича танлов таклифини такдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Насос станциялардаги 1 д. 250 кВт 1000 об/мин, 250 кВт 1500 об/мин, 1 дона 315 кВт 1500 об/мин, 1 дона 400 кВт 750 об/мин, 1 дона 500 кВт 750 об/мин ва 1 дона 800 кВт 1000 об/мин ротори электродвигателларни тубдан таъмирлаш ишлари**

Объектнинг бошланғич нархи – 198.566.980,00 сўм. (КҚС билан)

Ишларни тугаллаш муддати – 10 календарь кун.

Буюртмачи: “Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ” (Термиз шаҳар Ёшлик кучаси 8 уй). Тел 93790-12-50.

**Молиялаштириш манбаси: : туб таъмирлаш харажатлари ҳисобидан.**

Таклиф этилган шартлар буйича танловда мурожаат билан маҳаллий ва хорижий қурилиш ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Танловда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, шу жумладан ишлаб чиқариш базаси, машина ва механизмлар, кичик механизация воситаларига эга бўлиши;

ўз айланма маблағлари билан таъминланганлиги (кўрсаткич 0,2 коэффициентдан кам бўлмаган);

тўловга кодирлиги (кўрсаткич 1,25 коэффициентдан кам бўлмаган);

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаганлик тажрибаси мавжудлиги; \*

бажарилган ишлар, шу жумладан ўз кучи билан олдин бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни такдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Агар танлов предмети бўлган иш (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонун ҳужжатларига мувофиқ лицензияланиши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга асосан тегишли лицензияга эга бўлган танлов иштирокчиларга рухсат этилади.

Қуйидаги танлов иштирокчиларига танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

кайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар.

Ҳар бир объект буйича қурилишда ишлатиладиган машина ва механизмлар рўйхати тўлик илова қилиниши керак.

Ҳар бир объект бўйича танловга эълон берган вақтида ишчилар сони ва инженер техник ходимлар сонини тўлиқ кўрсатилиши керак. Меҳнат дафтарчалари ва буйруқ ҳар бир ишчи билан тузилган меҳнат шартномаси бўлиши керак.

Энг яхши таклифларни тайёрлаш ва такдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар танлов иштирокчилари учун йўриқномада ақс эттирилган.

Энг яхши таклифлар иштирокчилари танишиб чиқиш ва танлов таклифини тузиш мақсадида танлов предметининг лойиҳа ҳужжатлари, хусусан, лойиҳанинг график қисми (қизмалари)ни такдим этилиши ҳақида танлов ташкилотчисига мурожаат қилишга ҳақлидир.

Буюртмачи ёки танлов ташкилотчиси объектнинг лойиҳа ҳужжатларини, шунингдек унинг график қисмини (қизмаларнинг нусхаси ёки электрон варианты)ни танлов иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ такдим этишга мажбур.

Энг яхши таклифларни такдим этишнинг охириги муддати 2022 йил “20” июн куни порталда белгиланган муддатгача қуйидаги манзилда: “Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги НС ва ЭБ”. (Термиз шаҳар Ёшлиқ кўчаси 8 уй), Тел 93790-12-50.

Энг яхши таклифларни электрон тарзда танлов эълон қилинган санадан бошлаб 5 (беш) иш кунидан кечиктирмай юборишлари лозим.

“Аму-Сурхон ИТХБ ҳузуридаги НС ва ЭБ”  
бошлиғи:

А.Абдураимов

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ  
бошлиги А.Абдураимов



НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«13» 06 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС  
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги                    | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        | Х.Мирзаев    |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | И.Иргашев    |
| 4. Мўтахассис                          | А.Болтаев    |
| 5. Мўҳандис                            | Ж.Рафиқов    |

Насос станциясидаги 1 донга 250 кВт 1500 об/мин электродвигателини бориб текшириб  
курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Куйган яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 250 кВт 1500 об/мин электродвигателини тўздан таъмирлаш учун

1. Припой
2. Слюденталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта қраскалаш
5. Подшипник алмаштириш
6. провод обмоточный алмаштириш
7. Лак припоточный

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ  
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис

И.Иргашев

3. Мўтахассис

А.Болтаев

4. Мўҳандис

Ж.Рафиқов

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТКБ тузуридаги НС ва ЭБ

бошлиги А.Абдураимов



НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«13» 06 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС  
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги                    | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        | Х.Мирзаев    |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | И.Иргашев    |
| 4. Мўтахассис                          | А.Болтаев    |
| 5. Мўҳандис                            | Ж.Рафиқов    |

Насос станциясиларидаги 1 дона 315 квт 1500 об/мин электродвигателини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Куйган яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 315 квт 1500 об/мин электродвигателини тубдан таъмирлаш учун

1. Припой
2. Слюдаленталарини кайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Кайта краскаш
5. Подшипник алмаштириш
6. провод обмоточный алмаштириш
7. Лак припоточный

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ  
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- |  |  |           |
|--|--|-----------|
| 1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        |  | Х.Мирзаев |
| 2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис |  | И.Иргашев |
| 3. Мўтахассис                          |  | А.Болтаев |
| 4. Мўҳандис                            |  | Ж.Рафиқов |

ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ

бошлиги  А.Абдураимов



НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«13» 06 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС  
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 1.Бошкарма бошлиги                    | А.Абдураимов |
| 2.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        | Х.Мирзаев    |
| 3.1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис | И.Иргашев    |
| 4. Мутахассис                         | А.Болтаев    |
| 5. Мухандис                           | Ж.Рафиқов    |

Насос станциясидаги 1 донга 250 кВт 1000 об/мин электродвигателини бориб текшириб  
курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Куйган яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 250 квт 1000 об/мин электродвигателини тубдан таъмирлаш учун

1. Припой
2. Слюдаленталарини қайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Қайта қаскалаш
5. Подшипник алмаштириш
6. провод обмоточный алмаштириш
7. Лак припоточный

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ  
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

2.1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис

И.Иргашев

3.Мутахассис

А.Болтаев

4.Мухандис

Ж.Рафиқов

ТАСДИКЛАЙМАН  
Аму-Сурхон ИТХФ хуударидаги НС ва ЭБ  
бошлиги  А.Абдураимов



НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«13» 06 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС  
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 1.Бошкарма бошлиги                    | А.Абдураимов |
| 2.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        | Х.Мирзаев    |
| 3.1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис | И.Иргашев    |
| 4. Мутахассис                         | А.Болтаев    |
| 5. Муҳандис                           | Ж.Рафиқов    |

Насос станциясидаги 1 дона 400 кВт 750 об/мин электродвигателини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Куйган яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 400 кВт 750 об/мин электродвигателини тубдан таъмирлаш учун

1. Припой
2. Слюда ленталарини кайта ураш
3. Наконечникларини алмаштириш
4. Кайта краскаш
5. Подшипник алмаштириш
6. провод обмоточный алмаштириш
7. Лак припоточный

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ  
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- |                                       |  |           |
|---------------------------------------|--|-----------|
| 1.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        |  | Х.Мирзаев |
| 2.1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис |  | И.Иргашев |
| 3.Мутахассис                          |  | А.Болтаев |
| 4.Муҳандис                            |  | Ж.Рафиқов |



ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИТХБ ҳудудидаги НС ва ЭБ

бошлиги А.Абдураимов



НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«13» 06 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ КОШИДАГИ НАСОС  
СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

1.Бошкарма бошлиги	А.Абдураимов
2.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги	Х.Мирзаев
3.1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис	И.Иргашев
4. Мутахассис	А.Болтаев
5. Муҳандис	Ж.Рафиқов

Насос станцияларидаги 1 дона 800 кВт 1000 об/мин электродвигател роторини бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Куйган яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 800 квт 1000 об/мин электродвигател роторини тубдан таъмирлаш учун

1. Текстолит
2. Слюдаленталарини қайта ураш
3. Стеклолента
4. Қайта краскаш
5. Лодшипник алмаштириш
6. Лак припоточный

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ  
КОШИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

2.1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис

И.Иргашев

3.Мутахассис

А.Болтаев

4.Муҳандис

Ж.Рафиқов