

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к сроку (интервалу) оказания услуг

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4 МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 5.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 5.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 5.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг: разработка ПСД по установке электрических счётчиков напряжением 220В, 50Гц, 5-60а, кл-1, электронный со шкафом в количестве 25 шт, напряжением 380В, 50Гц, 5-60а, кл-1, электронный со шкафом в количестве 37 шт для технического учёта и напряжением 380В, 50Гц, 5-60а, кл-1, электронный со шкафом в количестве 21 шт типа АСКУЭ с установкой комплект оборудования ИТ (компьютер Windows 10, Esonic Y110S, Intel i5 7400 3Ghz x4, DDR4 8Gb, 1Tb, AvTech P4 450w, LG 22 МК400А), GPRS modem RS-450 в количестве 21 шт, «Сервера» для сбора и хранения данных (2 года), не менее для двух пользователей ООО «Международный Аэропорт Фергана». Предусмотреть выполнение комплексную наладочную работу и сдача в эксплуатацию технических средств. Автоматизированная система управления категории технической сложности II с количеством сигналов Кобщ=18, за каждый канал св.10 до 19 добавлять к норме 3 Счётчик – модем – АРМ. С учётом количества нагрузок объектов ООО «Международный Аэропорт Фергана» предусмотреть установку трансформаторов тока.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

1. Оказание услуг: разработка ПСД по установке электрических счётчиков напряжением 220В, 50Гц, 5-60а, кл-1, электронный со шкафом в количестве 25 шт, напряжением 380В, 50Гц, 5-60а, кл-1, электронный со шкафом в количестве 37 шт для технического учёта и напряжением 380В, 50Гц, 5-60а, кл-1, электронный со шкафом в количестве 21 шт типа АСКУЭ с установкой комплект оборудования ИТ (компьютер Windows 10, Esonic Y110S, Intel i5 7400 3Ghz x4, DDR4 8Gb, 1Tb, AvTech P4 450w, LG 22 МК400А), GPRS modem RS-450 в количестве 21 шт, «Сервера» для сбора и хранения данных (2 года), не менее для двух пользователей ООО «Международный Аэропорт Фергана». Предусмотреть выполнение комплексную наладочную работу и сдача в эксплуатацию технических средств. Автоматизированная система управления категории технической сложности II с количеством сигналов Кобщ=18, за каждый канал св.10 до 19 добавлять к норме 3 Счётчик – модем – АРМ. С учётом количества нагрузок объектов ООО «Международный Аэропорт Фергана» предусмотреть установку трансформаторов тока.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

При оказании услуг производятся разработка ПСД по установке электрических счётчиков напряжением 220В, 50Гц, 5-60а, кл-1, электронный со шкафом в количестве 25 шт, напряжением 380В, 50Гц, 5-60а, кл-1, электронный со шкафом в количестве 37 шт для технического учёта и напряжением 380В, 50Гц, 5-60а, кл-1, электронный со шкафом в количестве 21 шт типа АСКУЭ с установкой комплект оборудования ИТ (компьютер Windows 10, Esonic Y110S, Intel i5 7400 3Ghz x4, DDR4 8Gb, 1Tb, AvTech P4 450w, LG 22 МК400А), GPRS modem RS-450 в количестве 21 шт, «Сервера» для сбора и хранения данных (2 года), не менее для двух пользователей ООО «Международный Аэропорт Фергана». Предусмотреть выполнение комплексную наладочную работу и сдача в эксплуатацию технических средств. Автоматизированная система управления категории технической сложности II с количеством сигналов Кобщ=18, за каждый канал св.10 до 19 добавлять к норме 3 Счётчик – модем – АРМ. С учётом количества нагрузок объектов ООО «Международный Аэропорт Фергана» предусмотреть установку трансформаторов тока.

Список техники для оказания услуг (при необходимости)

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования
<i>Услуги оказываются по заявкам Заказчика (или указать срок оказания услуг). Исполнитель приступает к оказанию услуг в течение 1 рабочих дней после получения заявки от Заказчика с даты заключения договора.</i>
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
<i>Услуги должны быть оказаны качественно и в срок, с соблюдением требований стандартов, технических условий, установленных заводами-изготовителями и других нормативных правовых документов Республики Узбекистан, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких услуг.</i>
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
<i>Гарантийные сроки начинают исчисляться с даты подписания договора и действует до завершения строительно-монтажных работ. В течение гарантийного срока все выявленные недостатки и дефекты Исполнитель устраняет за свой счет.</i>
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
<i>Не предъявляются</i>
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
<i>Должен отвечать к требованиям ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и ПОПБ</i>
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика
<i>Необходимо, обучения персонала по эксплуатации системы АСКУЭ.</i>
Подраздел 3.7 Требования к сроку (интервалу) оказания услуг
<i>Срок оказания услуг 12 рабочих дней</i>
Подраздел 3.8 Специальные требования
<i>Осуществление и ведение авторского надзора.</i>

РАЗДЕЛ 4 МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

<i>г Фергана</i>

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 5.1 Описание конечного результата оказанных услуг
<i>В соответствии с договором</i>
Подраздел 5.2 Требования по приемке услуг
<i>В соответствии с договором</i>
Подраздел 5.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
<i>В соответствии с договором</i>

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Необходимо обучения персонала по эксплуатации системы АСКУЭ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ПСД	Проектной сметная документация
2	АСКУЭ	Автоматическая система контроля учёта электроэнергии.
3	ПУЭ	Правила устройства электроустановок.
4	ПТЭ	Правила технической эксплуатации электроустановок.
5	ПТБ	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
6	ПОПБ	Правила обеспечения противопожарной безопасности.

Нач. сл. ЭСТОП



Примов А.А.