

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.



**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ АСФАЛЬТОБЕТОНА
ПРИ УК "ТОШКЕНТ КУПРИКЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ" В МАХ.
ДУСТЛИК ПАСТДАРГОМСКОГО РАЙОНА**

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО), СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	94 803 084
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	241 402 520
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	13 689 673
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	35 389 547
5	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	385 284 824
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%	52 577 195
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	437 862 018
8	НДС - 15%	65 679 303
9	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	503 541 321



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Yig'ma ekspert xulosasi № 45155

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Pstdarg`om tumani Do`stlik mahallasida joylashgan "Toshkent ko`priklardan foydalanish" UK asfalt ishlab chiqarish sexini gaz ta`minoti.»

Buyurtmachi - "Toshkent ko`priklardan foydalanish" UK

Bosh loyihachi - "Gaz loyiha servis" MCHJ

Litsenziya AL-000986 25.06.2020y, AL-001049 28.062020y № 025669
15.04.2022y

Moliyalashtirish manbai - O`z mablag`lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Gazlashtirish.

Murojaat raqami: № 42045

1. Loyihalash uchun asos

1.1. "HUDUDGAZ SAMARQAND"GTF ning 05.05.2022 yil 35-02-14-1590-sonli texnik sharti va TOSHKENT KO`PRIKLARDAN FOYDALANISH UNITAR ning 20.05.2022yil 32/02-05-350 xati ga asosan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1.-Kitob - Loyiha qismi.

2.2.-Kitob - Smeta qismi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. *Smeta qismi:*

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar 4-chorak 2021 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (Toshkent ko'priklardan foydalanish UK bosh muhandisi tomonidan tasdiqlangan narxlarni kelishish bayonnomasi).

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 18354,81 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Do'stlik mahallasida joylashgan "Toshkent ko'priklardan foydalanish" UK asfalt ishlab chiqarish sexini gaz ta'minoti.

"HUDUDGAZ SAMARQAND" GTF texnik shartlari N-35-02-14-1590 uchun 05.05.2022 y.

"HUDUDGAZ SAMARQAND" GTF ning texnik shartlariga ko'ra, bog'lanish joyi dan amalga oshiriladi mavjud ko'tarilgan yuqori bosimli gaz quvuri D-325 mm.

Du-100 klapanini, elektron gaz hisoblagichini, filtrni va gidravlik sindirishni o'rnatish.

Yuqori bosimli gaz quvuri er osti versiyasida ishlab chiqilgan, yotqizish chuqurligi -1,2 m va er usti versiyasida temir-beton tayanchlarda + 0,6 m., dan St. quvurlar GOST 10704-96.

Gaz iste'molini hisobga olish uchun KI STG 150/1600-1sht markali elektron gaz hisoblagichi taqdim etiladi.

Yerdan chiqishda gaz quvuri korpusga o'ralgan bo'lishi kerak va $h = + 0,6$ m balandlikda gaz quvuri izolyatsiyalovchi gardish aloqasi (IFS) bilan jihozlangan.

Yer osti gaz quvurining yo'l bilan kesishgan joylarida korpus va boshqaruv trubkasi bilan ta'minlang.

Gaz bosimini yuqoridan o'rta darajaga tushirish uchun loyiha gidravlik sindirishni nazarda tutadi.

RDBC-1,100-1pc. va RDBC-1,50-1pc

Gaz iste'molini hisobga olish uchun KI STG 100/650-1pc markali gaz hisoblagichini taqdim eting.

Loyiha shuningdek, quyidagi qurilmalarni o'rnatishni ham nazarda tutadi:

Moyli qozon (BALTUR TBG 150 P) - 1 dona.

Asfalt-beton zavodi ABZ 320 - 1 dona.

Soatlik gaz iste'moli: $Q \text{ } ^\wedge \text{ soat} - 1151 \text{ nm}^3 / \text{yil}$.

. Metall quvurlar va o'rnatilgan qurilmalar mos kelishi kerak va xavfsizlik talablariga rioya qilish.

Issiqlik mavsumida gaz tanqisligi kuzatilsa, aholi gazga o'tishi shart zaxira yoqilg'i.

Er usti gaz quvurining atmosfera korroziyasidan himoya qilish

2 qatlamli astar va 2 qatlamli emaldan iborat bo'yoq qoplamalari. Po'lat quvurlari va armatura uchun taxminiy ehtiyoj, ularning turlari va GOSTni ko'rsatgan holda, uskunaning spetsifikatsiyasida keltirilgan.

Shlangi sindirish moslamasi va peshtaxtaning eshiklarida "Yonuvchan gaz!" yozuvi bo'lishi kerak.

Gaz quvurining harorat deformatsiyasini qoplash quyidagilar bilan ta'minlanadi:

- gaz quvurining burilish burchaklari; ko'tarilish va pasayish.

Po'lat quvurlari va armatura uchun taxminiy ehtiyoj, ularning turlari va GOST a ko'rsatilgan holda, uskunaning spetsifikatsiyasida keltirilgan.

Loyiha amaldagi "Gaz tarmog'ida xavfsizlik qoidalari va KMK 2.04.08-96, KMK 3.05.02-96"ga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan berilgan litsenziya asosida amalga oshirildi. 28.06.2020 yildagi AL-001049-son.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Statik, soliq va moliyaviy hisobotlarni, litsenziyalanadigan faoliyatni va litsenziyalash tartib-taomillarini tubdan qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonining 2-bandiga muvofiq, 2012-yil 1-avgustdan boshlab № 1-ilovaga muvofiq belgilangan. 7, amal qilish muddati cheklanmagan litsenziya. Bunda mazkur faoliyat turini amalga oshirish uchun ilgari berilgan litsenziya uning amal qilish muddatisiz hisoblanadi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 510489,914 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 6948,593 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 503541,321 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Normativ mehnat hajmi - 745,83 kishi-soat.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqchiligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Do'stlik mahallasida joylashgan "Toshkent ko'priklardan foydalanish" UK asfalt ishlab chiqarish sexini gaz ta'minoti." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., va 6.4. bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

Ishtirokchi ekspertlar:

Ruziyev Javoxir Zoxidjonovich

TAGIEV ULUGBEK RAXMATULLOEVI