

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Мингбулок тумани Ободонлаштириш

бошкармаси бошлиги

Ф.Мирзахмедов

июн 2022 йил



ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

(техническое задание)

Мингбулок тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Кугаликул МФЙда Тунги куча ёритиш тизимини
таъмирлаш ишлари

БЮРТМАЧИ: Мингбулок тумани Ободонлаштириш бошкармаси

Мингбулок тумани-2022

**Мингбулок тумани Ободонлаштириш бошкармаси Куталикул МФЙда
Тунги куча ёритиш тизимини таъмирлаш ишлари бўйича**

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий талаблар (основный требования)	Асосий маълумот ва талаблар (основный информация и требования)
1.	Бюртмачи (заказчик)	Мингбулок тумани Ободонлаштириш бошкармаси
2.	Тўлов шартлари (условия оплаты)	30% oldindan to‘lov tomonlar tomonidan shartnoma imzolangan va shartnoma O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G‘aznachiligidagi ro‘yxatga olinganidan keyin 10 kun ichida amalga oshiriladi. <i>(30% предоплата производится в течении 10 дней после подписания договора сторонами и регистрации договора в Казначействе МФ РУз)</i>
3.	Тўлов валютаси (валюта платежса)	Миллий валюта – сўм (сум)
4.	Хизмат кўрсатиш шартлари (условия оказания услуг)	Техник топшириқлар мижознинг манзилида амалга оширилиш лозим. <i>(согласно техническому заданию, по адресу Заказчика)</i>
5.	Етказиб бериш вақти (срок поставки)	2022 йил июн ойининг учунчи ўн кунлиги
6.	Молиялаштириш манбай (источник финансирования)	Бюджет
7.	Танлов шартлари (условия выбора)	Иловада кўрсатилган барча шартларнинг бажарилиши.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail: namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 23-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43286

Obyekt nomi «Namangan viloyati Mingbuloq tumani "Qo'g'aliko'l" MFY hududida tungi yoritish tizimini yaxshilash»

Buyurtmachi - Mingbuloq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "KOMMUNALTA'MIROYOIHA" MCHJ

Litsenziya AL-000955 23.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 42361

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.03.2022 yildagi PQ-172-sonli qarori.

1.2. Namangan viloyat hokimining 28.03.2022 yildagi 200-6-0-Q/2022- sonli qarori.

1.3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.4. Loyerha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 5.05.2022 yildagi 279266-sonli shartnoma.

1.5. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Ishchi loyiha"ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:

- Umumiyl tushuntirish yozuvi.
- Tashqi elektr yoritish. Bosh reja, ishchi chizma, jixoz va uskunalarga bo'lgan ehtiyoj jadvali.
- Smeta hujjatlari.

3. Loyerha yechimlarining qisqacha mazmuni

Loyerhalanayotgan 0,4 kV havo yoritish tarmog'i SIP-4 rusumli sim bilan SV-95 rusumli temir-beton tayanchlarda tayanchlarda bajarilgan. Havo tarmoqlari uzunligi 1,5 km. Yoritish uchun LED projektorlar ko'zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Obodonlashtirish loyiha taqlifi Mingbuloq tumani hokimligi, Mingbuloq tumani Qurilish bo'lumi, Mingbuloq tumani ETK va buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 159731,919 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 3415,845 ming so'mga kamaytirilib, **156316,074 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan :

Qurilish-montaj ishlari:	123333,297	ming so'm
Asbob-uskunalar:	7672,854	ming so'm
QQS:	19650,923	ming so'm
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	5659,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'chovni natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Mingbuloq tumani "Qo'g'aliko'l" MFY hududida tungi yoritish tizimini yaxshilash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: Jalilov Shokirjon Zokirjonovich

"ТАСДИКЛАЙМАН"
 Мингбулоқ туман ободонлаштириш
 бошкармаси бошлиги
 Ф. Мирзахмедов



16 05

2022 й.

НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Наманган ш.

"16" 05

2022 й.

Бизлар ким куйида имзо чекиб ушбу далолатнома тузувчилар: Мингбулоқ туман ободонлаштириш бошкармаси Нур булими бошлиги И.Киргизов, Мингбулоқ туман Кўғаликўл МФЙ раиси Қ.Мамарасулов, Лойиха ташкилоти мутахассиси Ж.Ходжиеев лар шу хақдаким Наманган вилоят, Мингбулоқ туманида "Обод кишлок" дастури га киритилган Кўғаликўл МФЙ худудида тунги кўча ёритиш тизимини яхшилаш учун куйидаги ишларни килишни лозим топдилар:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР СВ95	ШТ	47
2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ОПОРЫ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ	м2	83,19
3	ПЛИТА МУ 103	ШТ	6
4	ПЛИТА МУ 103	ШТ	7
5	КРОНШТЕЙН У4	ШТ	9
6	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК), ЗП2М	ШТ	8
7	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК), ЗП1М	ШТ	32
8	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА 20Х0,7Х1000ММ, F 20.07	ШТ	114
9	СКРЕПА С20	ШТ	114
10	АНКЕРНЫЙ КРОНШТЕЙН СА-2000	ШТ	8
11	КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА25	ШТ	35
12	КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ, ES 1500	ШТ	33
13	НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ ДЛЯ СИП 4Х16-4Х25, РА25Х100	ШТ	35
14	ЗАЖИМ ДЛЯ ЗП1М, ZP-2	ШТ	39
15	ЗАЖИМ, ОР-645	ШТ	70
16	ЗАЖИМ, ПС-1-1	ШТ	39
17	ЗАЖИМ, KZP-2	ШТ	33
18	ЗАЖИМ, KZP-1	ШТ	8
19	МОНТАЖ САМОНОСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 2Х16ММ2, СИП4-(2Х16)	М	1549
20	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ВТ, RD LED-2014-004-100W 2ХСОВ	ШТ	35
21	ОДНОРОЖКОВЫЙ КРОНШТЕЙН 0,5М С МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЕЙ	ШТ	35
22	МОНТАЖ ПРОВОД С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, ПРГН-450	М	157,5
23	СЖИМ ПЛАЩЕЧНЫЙ, У867	ШТ	70
24	МОНТАЖ ШКАФ АЙСКУЭ С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫМ СЧЕТЧИКОМ	ШТ	2
25	МОНТАЖ ФОТОРЕЛЕ, ФР-2	ШТ	2
26	МОНТАЖ МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ НА ТОК16А, ПМЛ-111000	ШТ	2
27	ФОТОРЕЗИСТОР, ФСК-11	ШТ	2
28	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ПКП-10-1-2-II	ШТ	2
29	РЕЗИСТОР (7.5 К ОМ), ПЭ-50	ШТ	2


30	РЕЗИСТОР (4,3 К ОМ), ПЭ-50	ШТ	8
31	МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ТОК 16А, ВА47-19-1Р	ШТ	2

Лойиха ташкилоти мутахассиси




Ж. Ходжиев

Мингбулак туман ободонлаштириши
бошкармаси Нур булими бошлиги



И.Киргизов

Мингбулак туман Құғаликүл МФЙ раиси



Қ.Мамарасулов