

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ В ГАБТ им.А.Навои, расположенный по адресу: г.Ташкент,
Мирабадский р-н, ул.Зарафшан, 28..

Перечень оборудования и объема услуг:

№					Р-1	Р-2
п/п	Наименование работ	Ед.измерен.	№ позиции	Кол-во	Цикл работ	Цикл работ
1	Щит эл.автоматики всех видов	напр.	1-004	2	48	2
2	Щит сигн.всех видов за 1 направл	напр.	1-005	7	48	2
3	Сигн. давления (СДУ, ЭКМ, РД)	шт	1-006	21	48	2
4	Узел дист.эл.пуска установки	шт	1-023	7	48	2
5	Технолог.часть насосной станции	к-т.	1-024	6	48	2
6	Распред.трубопр.с спринк.оросит.	шт	1-034	610	48	2
7	Распред.трубопр. с дренч.оросит.	шт	1-035	162	48	2
8	КПУ водяной установки	шт	1-032	7	48	2
9	Клапан обратной	шт	1-038	7	48	2
10	Задв.распред.на магистр.трубопр.	изв	1-040	6	48	2
11	Устройство сигнальное звуковое	шт	1-002	272	48	2
12	Устройство сигнальное световое	шт	1-003	2	48	2
13	SIMPLEX, Гранд МАГИСТР	шт	1-060	14	48	2
14	За каждый последующий	шт	1-061	110	48	2
15	Блок выпрямительный	шт	1-062	6	48	2
16	Шлейф с изв. ИПР, СМК	шл	1-071	50	48	2
17	Шлейф с дым.адресн. SIMPLEX	шл	1-077	1100	48	2
18	Извещатель охр.на движение	шт	1-078	6	48	2
19	Проверка выдачи сигнала	шл.	1-093	113	48	2
20	Провод однопарный	м	1-084	9467	48	2

Обслуживающая организация должна предоставить:

- Разрешение Государственного комитета промышленной безопасности Республики Узбекистан на монтаж, ремонт, пусконаладку и техническое обслуживание установок охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения и оповещения.

- Обязательное наличие у «Исполнителя» сертифицированных специалистов (с наличием персонального сертификата от Фирмы производителя) на обслуживаемое оборудование и лицензированный ключ доступа Simplex Dongle key SafeNet- security

Обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения и оповещения. должно производиться согласно руководящего документа по техническому обслуживанию, монтажу, ремонту и пусконаладке установок пожаротушения и пожарной сигнализации СЦ УзМА 031-2006.


В соответствии с разделом №1 в систему технического обслуживания входит:

Регламент №1 – внешний осмотр и проверка работоспособности установок охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения и оповещения.;

Регламент №2 – профилактические работы, текущий ремонт и работы для поддержания работоспособности состояния установок.

Периодичность проведения регламентов устанавливается по согласованию между Исполнителем и Заказчиком, в зависимости от состояния, условий и срока эксплуатации технических средств и установок, согласно утвержденного графика.

Главный инженер



Сабирджанов К.И.