

“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
РШТЁИМ Жиззах филиали  
директори



Ф.Н.Норкузиев

# Техник топширик БУЮРТМАЧИ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар			
1	Бажариладиган иш	<b>РШТЁИМ Жиззах филиалига фанкоил сотиб олиш</b>			
2	Буюртмачи	<b>РШТЁИМ Жиззах филиали</b>			
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади			
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Жиззах шаҳар Тошлок МФЙ Шифокорлар кучаси 1-уй			
5	Маблағ манзили	<b>Бюджет</b>			
6	Алоҳида талаблар	Объем воздуха	высокий	м <sup>3</sup> /ч	847
			средний		675
			низкий		527
		Холодопроизводительность*1	высокий	кВт	3,5
			средний		3,1
			низкий		2,5
		Расход охлаждающей воды		м <sup>3</sup> /ч	0,59
		Падение давления охлаждающей воды		кПа	15,5
		Теплопроизводительность*2	высокий	кВт	4,2
			средний		3,5
			низкий		2,8
		Вентилятор	тип	Центробежный вентилятор (загнутыми вперед колеса вентилятора из оцинкованной стали )	
Кол-во	2				
Теплообменник	Количество рядов		3		
	Рабочее давление	МПа	16		
	Внутренний объем	Литр	1,158		



		АС Motor	тип		однофазный двигатель 3-ступенчатая скорость		
			Кол-во		1		
			Электропотребление	Ф / В / Гц	АС 1ф-220V-50Hz		
			Входная мощность	Ватт	35		
			Рабочий ток	А	0,38		
		Соединение труб	Контур охладительного конденсора	вход	3/4"FPRT		
				выход	3/4"FPRT		
			Дренаж		φ 16		
		Уровень шума (АС Motor)		dB(A)	48		
		Вес НЕТТО		кг	29		
		Вес БРУТТО		кг	31		
		Габаритные размеры	Длина	мм	1120		
			Ширина		235		
			Высота		560		
		Размеры в упаковке	Длина	мм	1190		
Ширина	300						
Высота	635						
7	Тўловлар шарти	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида					