

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
АО «Ташкентская ТЭС»

Ф.М. Юсупов

2022г.



Техническое задание

на закупку работ (услуг) по объекту «Автоматическое пожаротушение резервуаров мазутохранилища 6x5000 м³ и 7x10000 м³» на АО «Ташкентская ТЭС»

Ташкентская область,
Кибрайский район.

Содержание:

№ п/п	Основные данные и требования	Исходные и требуемые условия выполнения работ (исходная информация, набор работ, набор объектов, требуемые параметры и т. п.)
Общие сведения.		
1.	Заказчик.	АО «Ташкентская ТЭС», 111219, Ташкентская область, Кибрайский район, пос.Салар.
2	Наименование проекта.	«Автоматическое пожаротушение резервуаров мазутохранилища 6х5000 м ³ и 7х10000 м ³ » на АО «Ташкентская ТЭС»
3	Наименование проектной организации.	АО «Теплоэлектропроект».
4	Стоимость работ по проекту	11 307 116 396,00сум с НДС 15%
5	Источник финансирования.	Собственные средства АО «Ташкентская ТЭС».
6	Основание и цель приобретения работ (услуг).	Предписание Госпожнадзора №13 от 12.06.2015г. - Реконструкция устаревшего оборудования.
7	Основные технико-экономические показатели.	«Автоматическое пожаротушение резервуаров мазутохранилища 6х5000 м ³ и 7х10000 м ³ » на АО «Ташкентская ТЭС». Увеличение надежности работ предприятия и энергосистемы. Повышение надежности системы пожаротушения мазутного хозяйства.
8	Место выполнения работ (оказания услуг).	111219, Ташкентская область, Кибрайский район, пос.Салар, АО «Ташкентская ТЭС».
9	Условия выполнения работ (оказания услуг).	Выполнение работ в условиях действующей станции, в стесненных условиях.
10	Требования к участнику.	Строительство на условиях «под-ключ», иметь всю разрешительную документацию на производство и монтаж данных видов работ.
11	Описание работ (услуг).	Перевести ручное управление пожаротушения мазутного хозяйства в автоматический режим.
12	План-график выполнения работ (услуг).	Начало работ - с момента подписания договора подряда и выплаты аванса, составления плана-графика поставки, демонтажа и монтажа оборудования (срок строительства начало -2022г., окончание - 2023 г.).

13	Поставка оборудования в рамках выполнения работ (услуг).	Поставка комплектного электрооборудования с комплектующими и материалами должно осуществляться согласно спецификации к проектно-сметной документации (ПСД),
14	Основные технические требования.	<p>Нормы и правила, действующие в Республики Узбекистана - строительные нормы и правила КМК, ШНК; - государственные и межгосударственные стандарты (ГОСТ);- экологические нормы;</p> <p>-санитарно-гигиенические правила;</p> <p>-требование к промышленной и противопожарной безопасности;</p> <p>-стандарты и инструкции по безопасности и охране труда; - другие нормативно - правовые и нормативно-технические акты, относящиеся к объекту. Основные технические требования к закупаемым товарам предусмотрено проектной документацией:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Автоматическое пожаротушения мазутных баков. - Строительно - архитектурные чертежи распределительных пунктов и внешних сетей; - Наружные сети пенотушения мазутного баков. - Наружные сети охлаждения мазутного баков <p>Все работы по объекту должны быть выполнены согласно проектно-сметной документации на условиях «под ключ».</p>
15	Требования по надежности.	Исполнитель должен предоставить Заказчику прогрессивные технологии, обеспечивающие безопасность жизни людей, имущества, конструктивную надежность и долговечность оборудования, экологическую безопасность и автоматизацию процессов. В процессе работ Исполнитель должен применять передовые достижения научно-технического прогресса, технологических процессов, производства оборудования и материалов по объекту.
16	Условия поставки.	Исполнителем самостоятельно осуществляется поставка оборудования, материалов и запасных частей на объект строительство согласно проекта с обеспечением сохранности при транспортировке.
17	Требования к материалам.	Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации. Качество оборудование должно быть подтверждено сертификатами качества производителя, соответствия и страны

		происхождения. Оборудование поставляется с паспортом, инструкцией по эксплуатации и другой технической документацией.
18	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным сырью и материалам, а также готовой продукции.	Продукция должна поставляться в таре, обеспечивающей сохранность и целостность при поставке. Продукция поставляется с паспортом, инструкцией по эксплуатации и другой технической документацией.
19	Требования к безопасности выполнения работ и оказания услуг.	Монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами.
20	Порядок сдачи и приемки.	Соблюдать требования действующего законодательства и правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов Республики Узбекистан.
21	Требования по передаче заказчику технической, исполнительной и иной документации.	После завершения пуско-наладочных работ и приемо-сдаточных испытаний оформляются двухсторонний Акт выполненных работ согласно ШНК.
22	Требования к гарантиям качества на результаты работ и услуг.	Гарантийный период эксплуатации объекта составляет 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию. Если при поставке товара окажется дефект и/или не будет соответствовать требованиям настоящего технического задания, Исполнитель обязан заменить товар на новый, после получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с заменой, относятся за счет Исполнителя.
23	Требования по техническому обучению исполнителем персонала государственного заказчика по результатам выполненных работ и оказанных услуг.	Во время испытаний Заказчиком будет представлено необходимое количество персонала, подготовленного в соответствии с техническими требованиями и обученного Исполнителем для эксплуатации оборудования по объекту.
24	Требования конфиденциальности.	Исполнитель обязуется соблюдать требования конфиденциальности при использовании данных проекта.

Начальник службы по эксплуатации

А. А. Махмудходжаев

Начальник СНТБ

А.А. Дусенов

Начальник ТТЦ

М.Б. Эргашев

Начальник ЦТКА

Р.К. Байматов

Начальник Эл.цеха

М.Д. Кенжабаев