



“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича ИК” УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси бошлиғи. А.Умурзаковга

Техник шарт

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2021 йил 2 ноябр кунги Раёсат мажлисининг 159-сонли баёнининг 3-иловасида Тошлоқ тумани “Оқ олтин саховати” КСЗ ни ичимлик суви билан таъминлаш ва марказлашган оқава сув тизимида улаш буйича қурилиш монтаж ишлари олиб бориш юзасидан “Узсуvtaminot” АЖ “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши буйича худудий бошқармаси бошлиғи А.Умирзаковнинг 2021 йил 4 ноябрдаги 450-сонли хатига асосан қуидаги ишлар бажарилиши таълаб этилади.

Ичимлик сув бўйича

Тошлоқ тумани “Оқ олтин саховати” КСЗ ни ичимлик суви билан таъминлаш юзасидан урганиб чикилганда ичимлик суви сарфи 40,0 м³/соат ичимлик суви билан таъминлаш учун “Фарғона сув таъминоти” МЧЖ Тошлоқ тумани булими тасаррӯфидаги марказлашган ичимлик сув тармоги йуклиги сабабли ушбу худудга 2 (икки) дона диаметри 219 ммли ичимлик тик сув қудуғи қазищ, 2 (икки) дона замонавий электр тежамкор “Вило” 8-40/90 сув насоси ўрнатищ, 1 (бир) дона лойиха асосида ТП (трансфарматор) ўрнатищ ва электр хаво линиясини тортищ, 1 (бир) дона электр бошқарув ускунаси ўрнатищ, 1 (бир) дона замонавий электр хисоблагич ўрнатищ, 1 (бир) дона замонавий сув хисоблагич ўрнатищ, 2 дона 150 м³ ли сув сақлаш омбори (резервуар) қуриш ва унга мос автоматик ўчириб ёқиш мосламаси (Поплавок) ўрнатищ, 1 (бир) дона ичимлик сувини заарсизлантириш биноси қуриш ва унга ускунаси ўрнатищ, II-кўтариш насос станцияси кўриш ва лойихага мос насослар ўрнатиши ҳамда узунлиги 4,0 км SDR17 турдаги полиэтилен 8.0 (АТМ) босимли ичимлик сув қувури лойиха асосида замонавий пайвандлаш дазмоли ёрдамида монтаж қилиш ишлари ШНҚ, ҚМҚ талабларига ҳамда СЭО ва ЖС талабларига мос равишда иншоот худуди ўралиши ва замонавий ёритгич чироқлари билан таъминланиши шарт.

Оқава сув бўйича:

Тошлоқ тумани ташкил этилаётган “Оқ олтин саховати” КСЗ ни оқава сув тизимлари билан таъминлаш учун уланиш нуқтаси: ушбу худудда оқава

сув тизимлари мавжуд эмаслигини инобатга олиб лойиха асосида лойихавий қуввати аниқланиб 1 дона оқава сув тозалаш иншооти (ЛОС) куриш ва 1,0 км оқава сув тармоғи тортиш ишларини ШНҚ, ҚМҚ, СЭО ва ЖС талабларига мос равишда амалга оширилиши таълаб этилади.

Тошлок тумани **"Оқ олтин саховати" КСЗ** худудида ичимлик ва оқава сув тармоқларини куриш ва монтаж қилиш даврида бошқа мухандислик коммуникациялари (электр, газ, алоқа ва бошқалар) тармоқларига шикаст етказмаслик мақсадида тегишли корхоналардан хулоса олиш кўзда тутилсин.

Буюртмачи томонидан **Ўзбекистон Республикаси** Вазирлар Махкамасининг 2014 йил 15 июл кунги 194-сонли қарорининг 2-илова 30-бандига асосан ичимлик ва оқава сув объектлари буйича ишлаб чикилган лойиха смета хужжатлари **"Фарғона сув таъминоти" МЧЖ** Бош мухандиси билан келишилиб, 1(бир) нусха лойиха смета хужжатлари берилиши шарт.

Ушбу техник шарт берилган кундан бошлаб 2 (икки) йил мобайнида хақиқий деб хисобланади.

"Фарғона сув таъминоти" МЧЖ

Бош мухандиси:

И.Абдуллаев

