

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

**“Қашқадарё сув таъминоти”**

**МЧЖ бош муҳандиси**

**Т.Якубов.**

**2022 йил.**



**ТЕХНИК ШАРТ № 154**

**Буюртмачи:** “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси Қашқадарё вилояти филиали.

**Иншоотнинг номи:** Қарши шаҳар “Чироқчи” ЭИЗ Буюк Турон МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоғини қуриш.

**Манзили:** Қарши туман Буюк турон МФЙ ҳудуди

**I. ИЧИМЛИК СУВИ ТАРМОҒИГА УЛАНИШ БУЙИЧА.**

**1. Ичимлик сув тармоғига уланадиган жой:** “Махтумқули” сув ўзатиш насос станциядан чиқувчи қувур ВК-3 қудукдан улансин. ЭИЗгача ичимлик сув қувури ўтказиш лойиҳада аниқлансин.

**2. Уланадиган ичимлик сув қувури диаметри:** Гидравлик ҳисоб-китобга кўра аниқлансин.

**I I. ОҚОВА СУВИ ТАРМОҒИГА УЛАНИШ БУЙИЧА.**

**1. Оқова сув тармоғига уланадиган жой:** Қарши-Бешкент йўлидан ўтган Д-1200 мм темир-бетон қувуридан улансин. “Махтумқули” КНСгача босимсиз қувур оқова сув қувури утказилсин. КНСга насос урнатилсин ва босимли оқова сув қувури утказилсин.

**I II. ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР.**

**1.** Лойиҳалаштирилаётган ичимлик сув тармоғи чуқурлиги ва ўрни топотасвир ёрдамида аниқлансин, тармоқ чуқурлиги ва ўрнини белгилашда мавжуд объектнинг жойлашуви ва чуқурликлари инобатга олинсин.

**2.** Техник шарт лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш учун берилди.

**3.** Тайёрланган дастлабки ЛСХ “Қашқадарё сув таъминоти” МЧЖ ва маҳаллий ҳокимият билан келишилсин.

**4.** Техник шартнинг амал қилиш муддати берилган кундан бошлаб икки йил.

**Асос:** “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси Қашқадарё вилояти филиалининг 07.06.2022 йилдаги № 358-сонли хати.

**ИЧТБ бошлиғи**

**К.Қўйбоқоров**