



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Қашқадарё сув таъминоти”
МЧЖ бош муҳандиси

Т.Якубов.
2022 йил.

ТЕХНИК ШАРТ № 140

Буюртмачи: “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси Қашқадарё вилояти филиали.

Иншоотнинг номи: Қарши шаҳар Хонтепа МФЙ ҳудудида ЁСТЗга ичимлик ва оқова сув тармоғларини қуриш.

Манзили: Қарши шаҳар Хонтепа МФЙ ҳудуди

I. ИЧИМЛИК СУВИ ТАРМОҒИГА УЛАНИШ БУЙИЧА.

1. Ичимлик сув тармоғига уланадиган жой: Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зонасини ичимлик сув билан таъминлаш учун Соҳибкор кучасидан утган Д-300мм ичимлик сув қувуридан улансин. ЁСТЗга ичимлик сув ўтказиш лойиҳада аниқлансин.

2. Уланадиган сув қувури диаметри: Гидравлик ҳисоб-китобга кўра аниқлансин.

I. ОҚОВА СУВИ ТАРМОҒИГА УЛАНИШ БУЙИЧА.

1. Оқова сув тармоғига уланадиган жой: ЁСТЗсини оқова сув тармоғига уланиш учун Соҳибкор кучасидан утган Д-1000мм канализация коллекторининг яқин қудуғидан улансин.

2. Уланадиган оқова сув қувури диаметри: Гидравлик ҳисоб-китобга кўра аниқлансин.

II. ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР.

1. Лойиҳалаштирилаётган ичимлик ва оқова сув тармоғи чуқурлиги ва ўрни топотасвир ёрдамида аниқлансин, тармоқ чуқурлиги ва ўрнини белгилашда мавжуд объектнинг жойлашуви ва чуқурликлари инобатга олинсин.


2. Техник шарт лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш учун берилди.

3. Тайёрланган дастлабки ЛСХ “Қашқадарё сув таъминоти” МЧЖ ва маҳаллий ҳокимият билан келишилсин.

4. Техник шартнинг амал қилиш муддати берилган кундан бошлаб икки йил.

Асос: “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси Қашқадарё вилояти филиалининг 07.06..2022 йилдаги № 358-сонли хати.

ИЧТБ бошлиғи



К.Қўйбоқоров