



“Сув таъминоти ва оқава сув объектларини қурилиши бўйича ИК” УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси бошлиғи Р.Холиқназаровга

Техник шарт

Сизнинг 2022 йил 10 июндаги 265-сонли хатингизга, Ўзбекистон Республикаси Президентинининг 2022 йил 6 июньдаги “Худудларда маҳсус иқтисодий ва кичик саноат зоналарини ташкил қилиш ва уларни муҳандислик-коммуникация инфратузилмаси билан таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-271 сонли қарори асосан, Тошлоқ тумани “Варзак” кичик саноат зonasини ичимлик ва оқава сув билан таъминлаш мақсадида қўйдаги техник шарт бажарилиши талаб этилади.

Ичимлик сув бўйича

Тошлоқ тумани “Варзак” кичик саноат зonasини $7.2 \text{ м}^3/\text{сутка}$ ичимлик сув билан таъминлаш учун **уланиш нуқтаси**: “Фарғона сув таъминоти” МЧЖ Тошлоқ туман бўлимига қарашли ичимлик сув манбалари мавжуд бўлмаганлиги сабабли, Варзак КСЗ худудига 1 дона ичимлик сув қудуғи қазиш, 1 дона замонавий электр тежамкор сув насоси ўрнатиш, 1 дона сув минораси ўрнатиш, UZSUVTAMINOT логотипини бўяш, лойиха асосида ТИ ўрнатиш ва икки томонлама электр энергия тармоғи тортиш, замонавий сув ва электр хисоблагичлар ўрнатиш, автоматик ўчириб ёқиши ускунаси (поплавок) ва электр авария генератори ўрнатиш, лойиха асосида ичимлик сувини зарапсизлантириш биноси куриш ва лойихага мос ускунаси ўрнатиш хамда жами узунлиги 0,9 км ичимлик сув қувури лойиха асосида қувур диаметри ва ер сатхи чукурлиги аникланиб замонавий пайвандлаш дазмоли ёрдамида монтаж қилиниши хамда ичимлик сув иншооти худуди ШНК, ҚМК хамда СЭО ва ЖС талабларига мос равишда ўралиши, видеокузатув ва ёритиш тизимлари куриш шарт.

Оқава сув бўйича

Тошлоқ тумани “Варзак” оқава сув тармоғи улаш учун **уланиш нуқтаси**: Худудда жамиятимизга қарашли оқава сув тармоғи мавжуд бўлмаганлиги сабабли СЭО ва ЖС билан келишилган холда лойиха асосида обьектининг оқава сувлар хажми хисоблансин хамда локал оқава сув тозалаш иншооти (ЛОС) куриш ишлари ШНК, ҚМК хамда СЭО ва ЖС талабларига мос равишда амалга ошириш шарт.

Ичимлик ва оқава сув тармоқларини қурилиш-монтаж ишлари даврида бошқа муҳандислик коммуникациялари (электр, газ, алоқа ва бошқалар)

тармокларига шикаст етказмаслик мақсадида, тегишли корхоналардан хulosса олиш кўзда тутилсин.

Ушбу техник шартда берилган барча ишларни амалга оширишда тажрибали лойиха институтларини жалб қилган холда амалга оширилиши ва давлат экспертиза хуросалари олингандан сўнг, қурилиш монтаж ишлари амалга оширилсин. Ўндан ташқари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2014 йил 15 июл кунги 194-сонли қарорининг 2-илова 30-бандига асосан, буюртмачи томонидан тайёрланган ичимлик ва оқава сув лойиха смета хужжатлари “Фарғона сув таъминоти” МЧЖ билан келишиш ва 1(бир) нусха лойиха смета хужжатлари берилиши шарт. Акс холда ушбу лойиха смета хужжатлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2014 йил 15 июл кунги 194-сонли қарорининг 2-илова 30-бандига асосан мазкур қурилиш-монтаж ишлари учун тайёрланган лойиха смета хужжатлари келишилмаган хисобланади ва мазкур объектлар “Фарғона сув таъминоти” МЧЖ томонидан қабул қилинмайди.

Барча қурилиш материаллари сифат сертификатига эга бўлиши шарт.

Ушбу техник шарт берилган кундан бошлаб 2 (икки) йил мобайнида хакикий деб хисобланади.

“Фарғона сув таъминоти” МЧЖ
Бош мухандиси:

И.Абдуллаев

“Фарғона сув таъминоти” МЧЖ
ИЧБ бошлиғи:

С.Абдуллаев

