



“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари курилиши бўйича ИК” УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси бошлиғи. А.Умурзаковга

Техник шарт

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2021 йил 2 ноябр кунги Раёсат мажлисининг 159-сонли баёнининг З-иловасида Фарғона шахар “Ўрмончилар” КСЗ ни ичимлик суви билан таъминлаш ва марказлашган оқава сув тизимида улаш буйича курилиш монтаж ишлари олиб бориш юзасидан “Узсувтаъминот” АЖ “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари курилиши бўйича худудий бошқармаси бошлиғи А.Умирзаковнинг 2021 йил 4 ноябрдаги 450-сонли хатига асосан куйидаги ишлар бажарилиши талаб этилади.

Ичимлик сув бўйича;

Фарғона шахар “Ўрмончилар” КСЗ ичимлик суви билан таъминлаш юзасидан урганиб чикилганда ичимлик суви сарфи 40,0 м³/соат ичимлик суви билан таъминлаш учун “Фарғона сув таъминоти” МЧЖ Фарғона шахар булими тасарруфидаги марказлашган ичимлик сув тармоги йуклиги сабабли ушбу худудга 1 (бир) дона диаметри 219 ммли ичимлик тик сув қудуғи қазиш, 1 (бир) дона замонавий электр тежамкор “Вило” 8-40/90 сув насоси ўрнатиш, 1 (бир) дона лойиха асосида ТП (трансфарматор) ўрнатиш ва электр хаво линиясини тортиш, 1 (бир) дона электр бошқарув ускунаси ўрнатиш, 1 (бир) дона замонавий электр хисоблагич ўрнатиш, 1 (бир) дона замонавий сув хисоблагич ўрнатиш, 1 (бир) дона баландлиги 20 метр булган 25 м³ ли сув сигими ўрнатиш ва унга мос автоматик ўчириб ёқиши мосламаси (Поплавок) ўрнатиш, 1 (бир) дона ичимлик сувини зарарсизлантириш ускунаси ўрнатиш, хамда узунлиги 0,5 км SDR17 турдаги полиэтилен 6.0 (АТМ) босимли ичимлик сув қувури лойиха асосида замонавий пайвандлаш дазмоли ёрдамида монтаж қилиш ишлари ШНҚ, ҚМҚ талабларига хамда СЭО ва ЖС талабларига мос равишда иншоот худуди ўралиши ва замонавий ёритгич чироқлари билан таъминланиши шарт.

Оқава сув бўйича

Фарғона шахар “Ўрмончилар” КСЗни оқава сув тизимида уланиш нуқтаси: “Фарғона сув таъминоти” МЧЖ Фарғона шахар булими тасарруфидаги Фарғона шахар Мустақиллик кўчаси 303-үй худудида мавжуд Д-400 мм ли (керамика) 2,5 метр чукурликдаги оқава сув коллекторига алоҳида қудук (колодец) куриб 0,4 км диаметр 200 ммли оқава сув тармоги куриб амалга ошириш шарт.

Фарғона шахар “Ўрмончилар” КСЗни худудида ичимлик ва оқава сув тармоқларини қуриш ва монтаж қилиш даврида бошқа мухандислик коммуникациялари (электр, газ, алоқа ва бошқалар) тармоқларига шикаст етказмаслик мақсадида тегишли корхоналардан хулоса олиш кўзда тутилсин.

Буюртмачи томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2014 йил 15 июл кунги 194-сонли қарорининг 2-илова 30-бандига асосан ичимлик ва оқава сув объектлари буйича ишлаб чиқилган лойиха смета хужжатлари “Фарғона сув таъминоти” МЧЖ Бош мухандиси билан келишилиб, 1(бир) нусха лойиха смета хужжатлари берилиши шарт.

Ушбу техник шарт берилган кундан бошлаб 2 (икки) йил мобайнида хақиқий деб хисобланади.

“Фарғона сув таъминоти” МЧЖ

Бош мухандиси:

И.Абдуллаев

