

# ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

2022 г.

г. Ташкент

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "ШСИФУСТИБ" в лице Начальник управления **Вагиев Ш. А.** и представитель "ПОДРЯДЧИКА" \_\_\_\_\_ в лице директора \_\_\_\_\_, составили настоящий дефектный акт о состоянии оборудования эскалатора-8 шт

№	Наименование работ	Е.И.
1	Проверка и регулировка аварийного тормоза	1 торм.
2	Очистка, промывка и регулировка движения ступеней эскалатора	1 ступ.
3	Смазка и восстановление основных бегунков (роликов) ступеней	1 шт.
4	Регулировка вкладышей ступеней	1 вкл.
5	Регулировка входной площадки	1 шт.
6	Замена цепи ступеней и поручней привода	1 напр.
7	Шлифовка стыков бортов направляющих поручни	1 напр.
8	Ремонт цепи прижима ступеней(нижнего натяжного вала)	1 вал
9	Замена подшипников из гибочного блока поручней	1 подш.
10	Чистка, смазка и регулировка тяговой цепи ведущего вала поручней	1 цепь
11	Смазка цепи тягового двигателя	1 цепь
12	Проверка и регулировка датчиков цепи безопасности	1 датчик
13	Ремонт станции управления (пускатели, датчика, реле и т.д.)	1 станц.
14	Проверка и регулировка датчиков движения	1 датчик
15	Проверка, настройка и регулировка системы масла подачи	1 сист.
16	Проверка, настройка и регулировка нагревательных элементов	1 сист.
17	Настройка и регулировка блоков прижима поручня	1 блок
18	Замена гребёнки	1 шт

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_