

"ТАСДИҚЛАНДИ"

Буюртмачи номи:
Куйи Сирдарё ИТХБ хузуридаги
НС ва ЭБ бошлиғи
Д.Абдуллаев
" 131 " 2022 йил

Куйи Сирдарё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси ҳисобидаги трансформаторларни тубдан таъмирлаш.

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Куйи Сирдарё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси ҳисобидаги трансформаторларни тубдан таъмирлаш
2	Буюртмачи	Куйи Сирдарё ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси
3	Объектнинг жойлашган манзили	Боёвут, Сирдарё, Гулистон, Мирзаобод ва Ховос туманларидаги тик қудуқлар.
4	Қатнашувчиларга куйилган талаб	<ul style="list-style-type: none">-Ишларни (хизматларни) бажариш учун зарур бўлган техник машина ва механизмлар билан таъминланганлиги ҳамда доимий ишловчи мутахассисларнинг мавжудлиги ва уларнинг касбий тажрибаси (стаж) тўғрисида маълумот.-Танловда иштирок этадиган корхонанинг солиқ ва бошқа идоралардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот.-Электроқурималар (трансформатор ва бошқалар) ни мукамал таъмирлаш ишлари бўйича камида 3 йиллик тажрибага эга бўлишligи.-Экспертиза хулосасига асосан трансформаторлар калькуляцияси тулдирилиб сканер вариантини жойлаштириш.-Виждонсиз ижрочиларнинг ягона реестрида улар хақида ёзувнинг йуклиги тугрисида маълумотнома.-Лицензия, гувоҳнома ва ташкилот низомоми. Низомда айнан ушбу хизмат турининг фаолиятига рухсат берилганилиги тугрисидаги маълумот.-Танловда иштирок этадиган корхонанинг солиқ ва бошқа идоралардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот.
5	Молялаштириш манбаси. Бажарилган ишларни ҳисоб-китоби	Молялаштириш манбаси Маҳаллий бюджет. Бажарилган ишлар далолатномаси ва ишчи комиссиянинг хулосасига асосан якуний ҳисоб-китоблар амалга оширилади.
6	Ишни бажариш муддати, Бажарилган ишларни топшириш	Шартнома шартларида қўрсатилган муддатларда ишларни якунлаш. Бажарилган ишлар учун кафолат (кафолат хати) муддатларини бериш. (кафолат муддати 6 ой).
7	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатларига тушунтиришлар бериш учун ариза бериш муддати	таклифларни топшириш муддати тугашидан 2 кун олдин.
8	Танловнинг утказилиши ва баҳоланиши	Онлайн

БАРЧА ҚУРИЛИШ ВА ТАЪМИРЛАШ ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА!!!

Куйи Сирдарё ИТХБ хузуридаги насос станциялар ва энергетика бошқармаси
(Буюртмачи ташкилот номи)

Объект номи: Куйи Сирдарё ИТХБ хузуридаги насос станциялар ва энергетика бошқармаси хисобидаги трансформаторларни тўздан таъмирлаш.
Объекти бўйича

Объектнинг бошланғич нархи- 207 522 898,70 сўм (ҚҚС билан.)

Ишларни тугаллаш муддати- 60 календар кун.

Буюртмачи: Куйи Сирдарё ИТХБ хузуридаги насос станциялар ва энергетика бошқармаси. Манзил (Сирдарё тумани А.Темур кўч. 53 уй). Тел. 67-227-37-85.

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий Бюджет маблағлари хисобидан.

Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖДа бошқа ҳолат айtilмаган бўлса): бўнак (аванс) – бажарилган ишлар кийматининг 30 фоизи миқдориди; жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, қолган 70 фоизи- бажарилган ишлар туғрисидаги далолатномага асосан ишлар тулли бажарилгандан сунг туланади.

Агар ТАЖДа бошқача кўзда тутилмаган бўлса, пудрат шартномасининг валюта тури - **Ўзбек сўмида.**

- Танлов иштирокчилари куйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат)ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига эга ва тажрибали бўлишлари шарт.
- Маҳаллий ва хорижий қурилиш ташкилотлари танловда қатнашганда, танлов таклифларини баҳолашда маҳаллий танлов иштирокчиларга куйидаги нарх кўрсаткичлари хисобга олинади:
- Таклифларни баҳолашда иштирокчиларининг танлов таклифлари қонун ҳужжатларига мувофиқ қўшилган қиймат солигидан озод қилинган импорт қилувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари қўшилган қиймат солиғи суммаси қўшимча равишда хисобга олинади.
- Танлов иштирокчилари танловда қатнашиш туғрисидаги таклифлари ва танлов ҳужжатлари бўйича сўровномалар билан танлов ташкилотчиси Куйи Сирдарё ИТХБ хузуридаги насос станциялар ва энергетика бошқармасига куйидаги манзил бўйича мурожат этишлари мумкин:
- (Сирдарё вилояти. А.Темур кўч. 53 уй). Тел. 67-227-37-85. Иш кунлари соат 8-00 дан 17-00 гача.
- Тасдиқланган танлов ҳужжатлари буюртмачи томонидан жойлаштириладиган давлат харидлари бўйича E-tender.uzex.uz махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин



Эълон 2022 йил " 13 " 06 кунини E-tender.uzex.uz сайтида берилган

Куйи Сирдарё ИТХБ хузуридаги насос станциялар
ва энергетика бошқармаси бошлиғи:

Д.Абдуллаев

ТАНЛОВДА ИШТИРОҚ ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Куйи Сирдарё ИТХБ хузуридаги насос станциялар ва энергетика бошқармаси номидан танловда иштирокчиларини таклиф этамиз ва куйидаги объект бўйича танлов таклифини тақдим этилишини сўраймиз.

Объектр номи: **Куйи Сирдарё ИТХБ хузуридаги насос станциялар ва энергетика бошқармаси хисобидаги трансформаторларни тўдан таъмирлаш**

Объектнинг бошланғич нархи- 207 522 898,70 сўм (ҚҚС билан.)
Ишларни тугаллаш муддати- 60 календар кун.

Буюртмачи: **Куйи Сирдарё ИТХБ хузуридаги насос станциялар ва энергетика бошқармаси.**
Манзил (Сирдарё вилояти. А.Темур кўч. 53 уй). Тел. 67-227-37-85.

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий Бюджет маблағлари хисобидан.

Таклиф этилган шартлар бўйича танловда мурожат билан маҳаллий ва хорижий қурилиш ва таъмирлаш ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Танловда иштирок этиши учун иштирокчиларга куйидаги талаблар куйилади:

фукаролик-муомала лаёкатланган ва шартнома тузиш ваколатига эга;

доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, шу жумладан ишлаб чиқариш базаси, машина ва механизмлар, кичик механизация воситаларига эга бўлиши;

ўз айланма маблағлари билан таъминланганлиги (кўрсаткич 0,2 коэффициентдан кам бўлмаган);

тўловга кодирлиги (кўрсаткич 1,25 коэффициентдан кам бўлмаган);

танлов объектига ўхшаш объектларга ишлаганлик тажрибаси камида 3 йилга мавжудлиги;

бажарилган ишлар, шу жумладан ўз кучи билан олдин бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Агар танлов предмети бўлган иш (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият конун ҳужжатларига мувофиқ лицензияланиши зарур булса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга асосан тегишли лицензияга эга булган танлов иштирокчиларга рухсат этилади.

Куйидаги танлов иштирокчиларига танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

Кайта ташкил этилиш (бўлиниш, кўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар, инсофсиз етказиб берувчилар реестрида турувчилар.

Ҳар бир объект қурилишда ишлатиладиган машина ва механизмлар рўйхати тўлиқ илова қилиниши керак.

Ҳар бир объект бўйича танловга эълон берган вақтда ишчилар сони ва инженер техник ходимлар сонини тўлиқ кўрсатилиши керак. Меҳнат дафтарчалари ва буйруқ ҳар бир ишчи билан тузилган меҳнат шартномаси бўлиши керак.

Агарда комиссия томонидан текширишда ёки баҳоланганда нотўғри маълумот берилса танлов ҳужжатлари электрон кўрилмасдан қайтариб берилади ва чиқариб юборилади.

Танлов таклифини тайёрлаш ва тақдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар танлов иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Танлов иштирокчилари танишиб чиқиш ва танлов таклифини тузиш мақсадида танлов предметининг лойиҳа ҳужжатлари, хусусан, лойиҳанинг график қисми (чизмалари)ни тақдим этилиши ҳақида танлов ташкилотчисига мурожат қилишга ҳақлидир.


Буюртмачи ёки танлов ташкилотчиси объектнинг лойиҳа ҳужжатларини, шунингдек унинг график қисмини (чизмаларнинг нусхаси ёки электрон варианты)ни танлов иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

Таклифларни топшириш танлов иштирокчининг танлов ҳужжатларига кўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш, ишларнинг физик ҳажмлари, материал ва конструкциялар ҳажмлари ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.



**Қуён Сирдарё ИТХБ ҳузуридаги насос станциялар
ва энергетика бошқармаси бошлиғи:**

Д.Абдуллаев

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
СНС ва ЭБ бошлиғи ўринбосари
 Б.Маматқулов
«25» 02 2022й

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизким қуйида имзо қўйувчилар СНСваЭБ Электржихозлар, трансформаторларни таъмирлаш ва уларга хизмат кўрсатиш ҳамда улардан фойдаланиш бўлими бошлиғи Х.Чинибеков, Автоматика ва назорат ўлчов аппаратлари реле химояси сектори бўлими бошлиғи Т.Урунбаев, Таъмирлаш цехи ишчилари А.Шакиров, А.Рустамов ва Сирдарё тумани тик қудук участкаси бошлиғи Б.Шомуровлар иштирокида туздик ушбу далолатномани ҳақиқатдан ҳам Сирдарё тумани 08-05-53МҚ-сонли мелиоратив тик қудуғининг ТМ40/10 русумли трансформатори мегометр ва тестерлар ёрдамида текширганимизда обмоткалар “0”ни кўрсатганлиги учун қуйидаги нуқсонлар аниқланди.

- | | | |
|--|------|----|
| 1. Юқори ва паст кучланишли чўлғамларни алмаштириш керак. | дона | 6 |
| 2. Яроқсиз шпилькаларни алмаштириш керак. | дона | 1 |
| 3. Кичкина изоляторни алмаштириш керак. | дона | 1 |
| 4. Мойни қайта тозалаш керак. | | |
| 5. Қўшимча мой қўйиш керак. | литр | 25 |
| 6. Обмоткаларни қуриштириш керак (сушилка) | | |
| 7. Қопқоқ ва изоляторларни прикладкаларини алмаштириш керак. | дона | 12 |

ТМ 40/10 трансформаторни тўлиқ таъмирлаш керак деб имзо қўйувчилар:

	Х.Чинибеков
	Т.Урунбаев
	А.Шакиров
	А.Рустамов
	Б.Шомуров

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

СНС ва ЭБ бошлиғи ўринбосари

 Б.Маматқулов

«25» 02 2022й

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизким қуйида имзо қўйувчилар СНСваЭБ Электржиҳозлар, трансформаторларни таъмирлаш ва уларга хизмат кўрсатиш ҳамда улардан фойдаланиш бўлими бошлиғи Х.Чинибеков, Автоматика ва назорат ўлчов аппаратлари реле ҳимояси сектори бўлими бошлиғи Т.Урунбаев, Таъмирлаш цехи ишчилари А.Шакиров, А.Рустамов ва Гулистон тумани тик қудуқ участкаси бошлиғи А.Тураевлар иштирокида туздик ушбу далолатномани ҳақиқатдан ҳам Гулистон тумани 08-04-39МҚ-сонли мелиоратив тик қудуғининг ТМ40/10 русумли трансформатори мегометр ва тестерлар ёрдамида текширганимизда обмоткалар “0”ни кўрсатганлиги учун қуйидаги нуқсонлар аниқланди.

- | | | |
|--|------|----|
| 1. Юқори ва паст кучланишли чўлғамларни алмаштириш керак. | дона | 6 |
| 2. Яроқсиз шпилькаларни алмаштириш керак. | дона | 3 |
| 3. Мойни қайта тозалаш керак. | | |
| 4. Қўшимча мой қўйиш керак. | литр | 20 |
| 5. Обмоткаларни қуритиш керак (сушилка) | | |
| 6. Қопқоқ ва изоляторларни прикладкаларини алмаштириш керак. | дона | 12 |


ТМ 40/10 трансформаторни тўлиқ таъмирлаш керак деб имзо қўйувчилар:

 Х.Чинибеков

 Т.Урунбаев

 А.Шакиров

 А.Рустамов

 А.Тураев

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

СНС ва ЭБ бошлиғи ўринбосари

Б.Маматқулов
Б.Маматқулов

«25» 102 2022й

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ


Бизким куйида имзо кўйувчилар СНС ва ЭБ Электржиҳозлар, трансформаторларни таъмирлаш ва уларга хизмат кўрсатиш ҳамда улардан фойдаланиш бўлими бошлиғи Х.Чинибеков, Автоматика ва назорат ўлчов аппаратлари реле ҳимояси сектори бўлими бошлиғи Т.Урунбаев, Таъмирлаш цехи ишчилари А.Шакиров, А.Рустамов ва Мирзаобод тумани тик қудук участкаси бошлиғи А.Ахматовлар иштирокида туздик ушбу далолатномани ҳақиқатдан ҳам Мирзаобод тумани 08-06-60МҚ-сонли мелиоратив тик қудугининг ТМ63/10 русумли трансформатори мегометр ва тестерлар ёрдамида текширганимизда обмоткалар “0”ни кўрсатганлиги учун куйидаги нуқсонлар аниқланди.

- | | | |
|--|------|----|
| 1. Юқори кучланишли чўлғамларни алмаштириш керак. | дона | 2 |
| 2. Катта изоляторни алмаштириш керак. | дона | 1 |
| 3. Мойни қайта тозалаш керак. | | |
| 4. Қўшимча мой кўйиш керак. | литр | 30 |
| 5. Обмоткаларни қуритиш керак (сушилка) | | |
| 6. Қопқоқ ва изоляторларни прикладкаларини алмаштириш керак. | дона | 12 |

ТМ 63/10 трансформаторни тўлиқ таъмирлаш керак деб имзо кўйувчилар:

Х.Чинибеков Х.Чинибеков
Т.Урунбаев Т.Урунбаев
А.Шакиров А.Шакиров
А.Рустамов А.Рустамов
А.Ахматов А.Ахматов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
СНС ва ЭБ бошлиғи ўринбосари


Б.Маматкулов
« 25 » / 02 2022й


НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизким куйида имзо кўйувчилар СНС ва ЭБ Электржихозлар, трансформаторларни таъмирлаш ва уларга хизмат кўрсатиш ҳамда улардан фойдаланиш бўлими бошлиғи Х.Чинибеков, Автоматика ва назорат ўлчов аппаратлари реле химояси сектори бўлими бошлиғи Т.Урунбаев, Таъмирлаш цехи ишчилари А.Шакиров, А.Рустамов ва Боёвут тумани тик қудук участкаси бошлиғи Н.Джўраевлар иштирокида туздик ушбу далолатномани ҳақиқатдан ҳам Боёвут тумани 08-02-41МҚ-сонли мелиоратив тик қудуғининг ТМ63/10 русумли трансформатори мегометр ва тестерлар ёрдамида текширганимизда обмоткалар “0”ни кўрсатганлиги учун куйидаги нуқсонлар аниқланди.

- | | | |
|--|------|----|
| 1. Юқори ва паст кучланишли чўлғамларни алмаштириш керак. | дона | 6 |
| 2. Яроқсиз шпилькаларни алмаштириш керак. | дона | 1 |
| 3. Мойни қайта тозалаш керак. | | |
| 4. Қўшимча мой кўйиш керак. | литр | 35 |
| 5. Обмоткаларни қуритиш керак (сушилка) | | |
| 6. Қопқоқ ва изоляторларни прикладкаларини алмаштириш керак. | дона | 12 |

ТМ 63/10 трансформаторни тўлиқ таъмирлаш керак деб имзо кўйувчилар:

 Х.Чинибеков

 Т.Урунбаев

 А.Шакиров

 А.Рустамов

 Н.Джўраев

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

СНС ва ЭБ бошлиғи ўринбосари

Маматқулов
Б.Маматқулов

«25» 02 2022й

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ


Бизким қуйида имзо қўйувчилар СНСваЭБ Электржихозлар, трансформаторларни таъмирлаш ва уларга хизмат кўрсатиш ҳамда улардан фойдаланиш бўлими бошлиғи Х.Чинибеков, Автоматика ва назорат ўлчов аппаратлари реле ҳимояси сектори бўлими бошлиғи Т.Урунбаев, Таъмирлаш цехи ишчилари А.Шакиров, А.Рустамов ва Мирзаобод тумани тик қудук участкаси бошлиғи А.Ахматовлар иштирокида туздик ушбу далолатномани ҳақиқатдан ҳам Мирзаобод тумани 08-06-07МҚ-сонли мелиоратив тик қудуғининг ТМ40/10 русумли трансформатори мегометр ва тестерлар ёрдамида текширганимизда обмоткалар “0”ни кўрсатганлиги учун қуйидаги нуқсонлар аниқланди.

- | | | |
|--|------|----|
| 1. Юқори ва паст кучланишли чўлғамларни алмаштириш керак. | дона | 6 |
| 2. Яроқсиз шпилькаларни алмаштириш керак. | дона | 3 |
| 3. Мойни қайта тозалаш керак. | | |
| 4. Қўшимча мой қўйиш керак. | литр | 20 |
| 5. Обмоткаларни қуритиш керак (сушилка) | | |
| 6. Қопқоқ ва изоляторларни прикладкаларини алмаштириш керак. | дона | 12 |

ТМ 40/10 трансформаторни тўлиқ таъмирлаш керак деб имзо қўйувчилар:

<i>Х.Чинибеков</i>	Х.Чинибеков
<i>Т.Урунбаев</i>	Т.Урунбаев
<i>А.Шакиров</i>	А.Шакиров
<i>А.Рустамов</i>	А.Рустамов
<i>А.Ахматов</i>	А.Ахматов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
СНС ва ЭБ бошлиғи ўринбосари


 Б.Маматкулов
«25» 02 2022й

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизким қуйида имзо қўйувчилар СНСваЭБ Электржиҳозлар, трансформаторларни таъмирлаш ва уларга хизмат кўрсатиш ҳамда улардан фойдаланиш бўлими бошлиғи Х.Чинибеков, Автоматика ва назорат ўлчов аппаратлари реле ҳимояси сектори бўлими бошлиғи Т.Урунбаев, Таъмирлаш цехи ишчилари А.Шакиров, А.Рустамов ва Боёвут тумани тик қудук участкаси бошлиғи Н.Джўраевлар иштирокида туздик ушбу далолатномани ҳақиқатдан ҳам Боёвут тумани 08-02-42МҚ-сонли мелиоратив тик қудуғининг ТМ40/10 русумли трансформатори мегометр ва тестерлар ёрдамида текширганимизда обмоткалар “0”ни кўрсатганлиги учун қуйидаги нуқсонлар аниқланди.

- | | | |
|--|------|----|
| 1. Юқори ва паст кучланишли чўлғамларни алмаштириш керак. | дона | 6 |
| 2. Катта изоляторни алмаштириш керак. | дона | 1 |
| 3. Мойни қайта тозалаш керак. | | |
| 4. Қўшимча мой қўйиш керак. | литр | 20 |
| 5. Обмоткаларни қуриштириш керак (сушилка) | | |
| 6. Қопқоқ ва изоляторларни прикладкаларини алмаштириш керак. | дона | 12 |

ТМ 40/10 трансформаторни тўлиқ таъмирлаш керак деб имзо қўйувчилар:

	Х.Чинибеков
	Т.Урунбаев
	А.Шакиров
	А.Рустамов
	Н.Джўраев

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

СНС ва ЭБ бошлиғи ўринбосари

Б.Маматкулов
Б.Маматкулов

«25» 02 2022й

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизким қуйида имзо қўйувчилар СНСваЭБ Электржиҳозлар, трансформаторларни таъмирлаш ва уларга хизмат кўрсатиш ҳамда улардан фойдаланиш бўлими бошлиғи Х.Чинибеков, Автоматика ва назорат ўлчов аппаратлари реле ҳимояси сектори бўлими бошлиғи Т.Урунбаев, Таъмирлаш цехи ишчилари А.Шакиров, А.Рустамов ва Мирзаобод тумани тик қудуқ участкаси бошлиғи А.Ахматовлар иштирокида туздик ушбу далолатномани ҳақиқатдан ҳам Мирзаобод тумани 08-06-33МҚ-сонли мелиоратив тик қудуғининг ТМ40/10 русумли трансформатори мегометр ва тестерлар ёрдамида текширганимизда обмоткалар “0”ни кўрсатганлиги учун қуйидаги нуқсонлар аниқланди.

- | | | |
|--|------|----|
| 1. Юқори ва паст кучланишли чўлғамларни алмаштириш керак. | дона | 6 |
| 2. Яроқсиз шпилькаларни алмаштириш керак. | дона | 4 |
| 3. Мойни қайта тозалаш керак. | | |
| 4. Қўшимча мой қўйиш керак. | литр | 25 |
| 5. Обмоткаларни қуриштириш керак (сушилка) | | |
| 6. Қопқоқ ва изоляторларни прикладкаларини алмаштириш керак. | дона | 12 |

ТМ 40/10 трансформаторни тўлиқ таъмирлаш керак деб имзо қўйувчилар:

Х.Чинибеков

Х.Чинибеков

Т.Урунбаев

Т.Урунбаев

А.Шакиров

А.Шакиров

А.Рустамов

А.Рустамов

А.Ахматов

А.Ахматов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
СНС ва ЭБ бошлиғи ўринбосари
Б.Маматкулов
«25» / 02 2022й


НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизким куйида имзо кўйувчилар СНС ва ЭБ Электржиҳозлар, трансформаторларни таъмирлаш ва уларга хизмат кўрсатиш ҳамда улардан фойдаланиш бўлими бошлиғи Х.Чинибеков, Автоматика ва назорат ўлчов аппаратлари реле химояси сектори бўлими бошлиғи Т.Урунбаев, Таъмирлаш цехи ишчилари А.Шакиров, А.Рустамов ва Ховос тумани тик қудук участкаси бошлиғи А.Тошқуловлар иштирокида туздик ушбу далолатномани ҳақиқатдан ҳам Ховос тумани 08-07-45МҚ-сонли мелиоратив тик қудуғининг ТМ100/10 русумли трансформатори мегометр ва тестерлар ёрдамида текширганимизда обмоткалар “0”ни кўрсатганлиги учун куйидаги нуқсонлар аниқланди.

- | | | |
|--|------|----|
| 1. Юқори ва паст кучланишли чўлғамларни алмаштириш керак. | дона | 6 |
| 2. Яроқсиз шпилькаларни алмаштириш керак. | дона | 3 |
| 3. Мойни қайта тозалаш керак. | | |
| 4. Кўшимча мой кўйиш керак. | литр | 40 |
| 5. Обмоткаларни қуриштириш керак (сушилка) | | |
| 6. Қопқоқ ва изоляторларни прикладкаларини алмаштириш керак. | дона | 12 |

ТМ 100/10 трансформаторни тўлиқ таъмирлаш керак деб имзо кўйувчилар:

Х.Чинибеков Х.Чинибеков
Т.Урунбаев Т.Урунбаев
А.Шакиров А.Шакиров
А.Рустамов А.Рустамов
А.Тошқулов А.Тошқулов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
СНС ва ЭБ бошлиғи ўринбосари
 **Б.Маматқулов**
«25» / 02 / 2022й

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизким куйида имзо қўйувчилар СНСваЭБ Электржиҳозлар, трансформаторларни таъмирлаш ва уларга хизмат кўрсатиш ҳамда улардан фойдаланиш бўлими бошлиғи Х.Чинибеков, Автоматика ва назорат ўлчов аппаратлари реле ҳимояси сектори бўлими бошлиғи Т.Урунбаев, Таъмирлаш цехи ишчилари А.Шакиров, А.Рустамов ва Ховос тумани тик қудук участкаси бошлиғи Х.Қаюмовлар иштирокида туздик ушбу далолатномани ҳақиқатдан ҳам Ховос тумани 08-04-54СҚ-сонли суғориш тик қудугининг ТМ63/10 русумли трансформатори мегометр ва тестерлар ёрдамида текширганимизда обмоткалар “0”ни кўрсатганлиги учун куйидаги нуқсонлар аниқланди.

- | | | |
|--|------|----|
| 1. Юқори ва паст кучланишли чўлғамларни алмаштириш керак. | дона | 6 |
| 2. Яроқсиз шпилькаларни алмаштириш керак. | дона | 1 |
| 3. Мойни қайта тозалаш керак. | | |
| 4. Қўшимча мой қўйиш керак. | литр | 30 |
| 5. Обмоткаларни қуритиш керак (сушилка) | | |
| 6. Қопқоқ ва изоляторларни прикладкаларини алмаштириш керак. | дона | 12 |

ТМ 63/10 трансформаторни тўлиқ таъмирлаш керак деб имзо қўйувчилар:

	Х.Чинибеков
	Т.Урунбаев
	А.Шакиров
	А.Рустамов
	Х.Қаюмов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

СНС ва ЭБ бошлиғи ўринбосари

Б.Маматқулов

«25» 02 2022й

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизким куйида имзо кўйувчилар СНСваЭБ Электржиҳозлар, трансформаторларни таъмирлаш ва уларга хизмат кўрсатиш ҳамда улардан фойдаланиш бўлими бошлиғи Х.Чинибеков, Автоматика ва назорат ўлчов аппаратлари реле ҳимояси сектори бўлими бошлиғи Т.Урунбаев, Таъмирлаш цехи ишчилари А.Шакиров, А.Рустамов ва Ховос тумани тик қудук участкаси бошлиғи Х.Қаюмовлар иштирокида туздик ушбу далолатномани ҳақиқатдан ҳам Ховос тумани 08-04-83СҚ-сонли суғориш тик қудуғининг ТМ40/10 русумли трансформатори мегометр ва тестерлар ёрдамида текширганимизда обмоткалар “0”ни кўрсатганлиги учун куйидаги нуқсонлар аниқланди.

- | | | |
|--|------|----|
| 1. Юқори ва паст кучланишли чўлғамларни алмаштириш керак. | дона | 6 |
| 2. Мойни қайта тозалаш керак. | | |
| 3. Қўшимча мой қўйиш керак. | литр | 20 |
| 4. Обмоткаларни қуритиш керак (сушилка) | | |
| 5. Юқори кучланишли изоляторни алмаштириш керак | дона | 1 |
| 6. Қопқоқ ва изоляторларни прикладкаларини алмаштириш керак. | дона | 12 |

ТМ 40/10 трансформаторни тўлиқ таъмирлаш керак деб имзо кўйувчилар:

 Х.Чинибеков

 Т.Урунбаев


 А.Шакиров

 А.Рустамов

 Х.Қаюмов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

СНС ва ЭБ бошлиғи ўринбосари

 **Б.Маматқулов**
« 25 » 02 2022й

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизким қуйида имзо қўйувчилар СНСваЭБ Электржихозлар, трансформаторларни таъмирлаш ва уларга хизмат кўрсатиш ҳамда улардан фойдаланиш бўлими бошлиғи Х.Чинибеков, Автоматика ва назорат ўлчов аппаратлари реле ҳимояси сектори бўлими бошлиғи Т.Урунбаев, Таъмирлаш цехи ишчилари А.Шакиров, А.Рустамов ва Ховос тумани тик қудук участкаси бошлиғи Х.Қаюмовлар иштирокида туздик ушбу далолатномани ҳақиқатдан ҳам Ховос тумани 08-07-68МҚ-сонли мелиоратив тик қудуғининг ТМ40/10 русумли трансформатори мегометр ва тестерлар ёрдамида текширганимизда обмоткалар “0”ни кўрсатганлиги учун қуйидаги нуқсонлар аниқланди.

- | | | |
|--|------|----|
| 1. Юқори ва паст кучланишли чўлғамларни алмаштириш керак. | дона | 6 |
| 2. Яроқсиз шпилькаларни алмаштириш керак. | дона | 2 |
| 3. Мойни қайта тозалаш керак. | | |
| 4. Қўшимча мой қўйиш керак. | литр | 25 |
| 5. Обмоткаларни қуриштириш керак (сушилка) | | |
| 6. Юқори кучланишли изоляторни алмаштириш керак | дона | 2 |
| 7. Қопқоқ ва изоляторларни прикладкаларини алмаштириш керак. | дона | 12 |

ТМ 40/10 трансформаторни тўлиқ таъмирлаш керак деб имзо қўйувчилар:

 Х.Чинибеков

 Т.Урунбаев

 А.Шакиров

 А.Рустамов

 Х.Қаюмов