


"УДТВЕРЖДАЮ"

Заместитель Председателя
Ассоциации Таэквондо WT
Узбекистан вице президенти
Д.Джаббаров



" 22 " 2022
год

На поставку холодильной машины в комплекте с установкой для нужд
Ассоциации Таэквондо WTF Узбекистан

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№	Основная информация	
1	Предмет закупа	<p>Ремонт холодильной машины (чиллер) CLINT CHA/K 1208-P 367, приточных кондиционеров и вентиляторов . Необходимо выполнить следующие услуги: Холодильная машина (чиллер) CLINT CHA/K 1208-P 367</p> <ul style="list-style-type: none">- демонтировать осевые вентиляторы конденсаторных блоков и произвести полный ремонт. Заменить подшипники, заменить обмотку двигателей, смазать, проверить лопасти на повреждения.- В связи с неисправностью заменить терморегулирующий вентиль TRV -1 шт.- Заменить контакторы LC1K0910M7 - 6 шт.- Заменить предохранители 4A - 8 шт.- Заменить температурный датчик - 4 шт.- Заменить фреоновый датчик-2 шт.- Заменить масляный фильтр -10 штук.- Заменить компрессорное масло - 70 литров.- Заправить систему хладагентом R 410 -116 кг.- Ремонт компрессоров.- Ремонт утечек конденсатора. Замена комплектующих.- Проверка работоспособности программного обеспечения контролера. При необходимости заменить или произвести перепрошивку.- Демонтаж и полная профилактика циркуляционных насосов - 2 шт.- Необходимо заменить виброизолирующие вставки Д-100мм трубопроводов так как визуально имеются трещины на поверхности - 2 шт.- Необходимо заменить отсекающие задвижки Д-50мм на магистральных трубах так как имеются визуальные повреждения, многочисленные следы коррозии и недостаточно герметично закрываются - 16 шт.- Заменить фильтр Д-100мм - 1 шт.- Заменить манометры - 3 шт.

		<ul style="list-style-type: none"> - Заменить термометры и отсекающие вентиля д-15мм - 2 шт. - Заменить реле протока воды -1 шт. - Заменить тепловую изоляцию наружных магистральных труб - 28м2. <p>Приточные центральные кондиционеры</p> <ul style="list-style-type: none"> - Диагностика контролеров управления. - Ремонт и частичная замена теплообменников. - Замена частотных преобразователей кондиционеров. - Замена двигателя приточного агрегата. - Замена фильтрующих элементов G4. F7. - Ремонт электроклапанов. <p>Вентиляторы</p> <ul style="list-style-type: none"> - Демонтаж-монтаж вентиляторов. Ремонт вентиляторов. <p>Все комплектующие и заменяющие запчасти входят в услугу и закупаются со стороны Исполнителя</p>
2	Заказчик	Ассоциация Таэквондо WTF Узбекистан
3	Требования для участников	Участник желающий участвовать в отборе по поставке холодильной машины в комплекте для нужд Ассоциации Таэквондо WTF Узбекистан не должен быть на стадии ликвидации, реорганизации, банкротства и судебных разбирательств. Участник не должен иметь задолженностей от налоговых органов, расчетных счетов на оффшорных зонах. Также участник не должен состоять в реестре недобросовестных исполнителей и не иметь не исполненные ранее договора с заказчиком.
4	Порядок подачи предложения	В электронном виде через операторов государственных закупок согласно Закону 684
5	Порядок расчетов	«Заказчик» производит предоплату в размере 30% от общей суммы сделки в течении 10 рабочих дней со дня подписания договора. Остальные 70% «Заказчик» оплачивает после поставки товара «Исполнителем» в течении 90 рабочих дней со дня подписания счет фактуры
6	Вид товара/услуги	Ремонт холодильной машины (чиллер) CLINT CHA/K 1208-P 367, приточных кондиционеров и вентиляторов
7	Срок выполнения	7 дней
8	Требования по технической безопасности	Исполнитель при выполнении работ должен соблюдать всем правилам по технической безопасности
9	Источник финансирования	Вне бюджетные средства