

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 108794 на приобретение Бошкарманинг насос станцияларидаги 2 дона 200 Д-90, 2 дона 300 Д-90, 2 дона 350Д-90, 2 дона 8 НДВ (630Д-90) ва 2 дона Д1250-65 насосларини тубдан таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 24.06.2022

Время рассмотрения 24.06.2022 21:25

Конкурсная комиссия Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси таркибидаги вилоят насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Direktor birinchi o'rinbosari	Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошқариш
Секретарь комиссии	BOLTAYEV ABDIQAXXAR AXMATOVICH	Етакчи мутахассис	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
Член комиссии	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH	ИЧБ бошлиги	НС ва ЭБ
Член комиссии	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Тизим бошлиги	НС ва ЭБ
Член комиссии	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Бош хисобчи	Ам Сурхон ИТХБ хузиридаги НС ва ЭБ
Член комиссии	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Хукукшунос	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.06.2022 года № лота 108794.
Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту насоса
Подробное описание	Бошкарманинг насос станцияларидаги 2 дона 200 Д-90, 2 дона 300 Д-90, 2 дона 350Д-90, 2 дона 8 НДВ (630Д-90) ва 2 дона Д1250-65 насосларини тубдан таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	100 000 000.00
Стартовая сумма	100 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар dxarid.uzex.uz. сайти орқали тақдим қилинмаса дисквалификация қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VERFOKUS MCHJ	4	маълумотнома	4	Экспертная		
MATOR TAMIR MCHJ	4	маълумотнома	4	Экспертная		

Критерий №2 Иш бажарувчи ташкилотнинг солиқ мажбуриятларидан қарздорлиги йуқлиги хақидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт (Маълумотлар солиқ сервисдан онлайн маълумот олиб тақдим қилиши лозим) акс холда дисквалификация қилинади ва тақлифлар қабул қилинилмайди

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VERFOKUS MCHJ	4	маълумотнома	2	Экспертная		
MATOR TAMIR MCHJ	4	маълумотнома	3	Экспертная		

Критерий №3 Ушбу ишларни бажаришда катнашадиган ишчи ходимларнинг 3 йилдан ортик ишлаганлиги тугрисида маълумотнома, меҳнат шартномаси, буйруқдан кучирма, молиявий натижа, шунга ухшаш ишларни 3 йил давомида бажарганлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотлар тўлиқ булиши шарт.(Тўлиқ юборилмаган булса дисквалификация қилинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VERFOKUS MCHJ	4	маълумотнома	2	Экспертная		
MATOR TAMIR MCHJ	4	маълумотнома	2	Экспертная		

Критерий №4 Бажариладиган ишларнинг умумий кийматининг 20% миқдоридан банк ҳисоб рақамида маблағларининг мавжудлиги хақида маълумотнома банк томонидан муҳр ва имзоланган холда

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома банк муҳри ва имзоланган холда тақдим қилиниши лозим.Акс холда тижорат тақлифлар қабул қилинилмайди

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VERFOKUS MCHJ	4	маълумотнома	1	Экспертная		
MATOR TAMIR MCHJ	4	маълумотнома	1	Экспертная		

Критерий №5 Қархона балансида мавжуд техникалар ва ишлатиладиган асбоблар тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VERFOKUS MCHJ	4	маълумотнома	1	Экспертная		
MATOR TAMIR MCHJ	4	маълумотнома	1	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
VERFOKUS MCHJ	100 000 000.00	100 000 000.00	24.06.2022 16:36:44	99.20
MATOR TAMIR MCHJ	100 000 000.00	99 200 000.00	24.06.2022 16:44:38	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
VERFOKUS MCHJ	Прошел	99.2	99.2
MATOR TAMIR MCHJ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 108794 от 24.06.2022 года на приобретение Бошкарманинг насос станцияларидаги 2 дона 200 Д-90, 2 дона 300 Д-90, 2 дона 350Д-90, 2 дона 8 НДВ (630Д-90) ва 2 дона Д1250-65 насосларини тубдан таъмирлаш ишлари определила победителем:

MATOR TAMIR MCHJ
309515206

и резервный исполнитель: VERFOKUS MCHJ (308721616)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Согласен	
Председатель комиссии	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Farg'ona viloyati
(shartnoma tuzilgan joy)

Bundan buyon "BUYURTMACHI" deb ataluvchi Amu-Sarxon ITXB xuzuridagi nasos stantsiyalari va energetika boshkarmasi nomidan «NIZOM» asosida faoliyat olib boruvchi boshligi A.Abduraimov bir tomondan va bundan buyon "Ish Bajaruvchi" deb ataluvchi «MATOR TAMIR» MChJ nomidan «NIZOM» asosida faoliyat olib boruvchi rahbari Z.Usmonov ikkinchi tomondan ushbu shartnomani quyidagilar to'g'risida tuzdilar:

1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Buyurtmachi" xizmatlarni qabul qilish va to'lash, "Ish Bajaruvchi" esa Buyurtmachining buyurtmasi bo'yicha quyidagi xizmat ko'rsatish majburiyatini oladi:

№	Xizmatlar nomi	O'lov birligi	Miqdori	Birlik uchun shartnoma narxi	Shartnomaning umumiy qiymati (bitim summasi)
1	Nasos stantsiyalardagi 2 dona 200D-90, 2 dona 300 D-90, 2 dona 350D-90, 2 dona 8 NDV (630D-90) va 2 dona D1250-65 nasoslarini tubdan ta'mirlash ishlari	usluga	1	99200000.00	99 200 000.00 99 200 000.00
	jami				

1.2. Shartnomaning umumiy summasi 99 200 000.00 (To'qson to'qqiz million ikki yuz ming) so'm 00 tiyin (QQS siz) tashkil qiladi.
1.3. Xizmat ko'rsatishni boshlash va tugatish muddati: Boshlanishi: "29" iyun 2022y. Tugashi: "10" iyul 2022y.

2. HISOB-KITOBBLAR TARTIBI

2.1. "Buyurtmachi" mazkur shartnomani g'aznachilik organlarida ro'yxatga olingan kundan boshlab 20 kalendar kuni ichida qonunchilikka muvofiq shartnoma umumiy summasidan 30% miqdorida oldindan to'lash majburiyatini oladi, qolgan 70% ni ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolanganidan so'ng 90 kalendar kuni ichida qabul qilish dalolatnomasi, hisob-faktura v.b. asosida to'laydi.

2.2. Xizmat ko'rsatish yakunlangandan keyin "Xizmat ko'rsatuvchi", "Buyurtmachiga" bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasini taqdim etadi.

2.3. "Buyurtmachi" dalolatnoma va unga ilova qilingan boshqa hujjatlarni olgundan keyin 5 bank ish kuni ichida imzolangan dalolatnomani yoki xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilish xatini "Xizmat ko'rsatuvchiga" ga yuboradi.

2.4. Rad qilingan holatda, ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilinishi yuzasidan kamechiliklarni bartaraf etish ro'yxati va muddati bo'yicha tomonlar o'rtasida dalolatnoma tuziladi.

3. SHARTNOMANING BAJARILISHI

3.1. Mazkur shartnoma belgilangan tartibda amaldagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va shartnoma talablari va shartlariga muvofiq ijro etilishi shart.

3.2. Shartnomaning shartlarini bajarishni bir tomonlama rad qilish yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama tartibda o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi, O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligida o'rnatilgan hollar bundan mustasno.

3.3. Tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarning ijrosini ta'minlagan taqdirda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

3.4. Buyurtmachining roziligi bilan xizmatlar muddatidan avval ko'rsatilinishi mumkin.

3.5. Ko'rsatilgan xizmatlar bevosita Buyurtmachining mas'ul xodimlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar miqdori va ularning sifati ko'rsatiladigan dalolatnoma bo'yicha qabul qilinadi.

4. TOMONLARNING JAVOBGARLIKLARI

4.1. Buyurtmachi:

- shartnoma O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiqligi;

- xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzish yoki xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzishni rad etish muddatiga rioya etilishi (ajratilgan byudjet mablag'lari kamayishi holatlari bundan mustasno);

4.2. Ko'rsatilgan xizmatlarni tanlab olmaslik, shuningdek xizmat ko'rsatuvchi shartnomada belgilangan muddatda (davrda) ularni xizmatlari qabul qilib olinmagan xizmatlar qiymatining 5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Qabul qilib olinmagan (olish asossiz rad etilgan) hollarda, xizmat ko'rsatuvchi jarima undirishdan tashqari, ushbu ishlar bajarilganligining kafolatlarini taqdim etgan holda, qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymati to'lanishini talab qilishga haqlidir.

4.3. To'lov talabnomasi akseptini asossiz ravishda butunlay yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob-kitobning boshqa shakllarida xizmatlar haqini to'lashdan bosh tortganlik (bank muassasasiga to'lov topshiriqnomasini taqdim etmaganlik, chek bermaganlik, akkreditivni taqdim etmaganlik va hokazo) uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'zi to'lashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 15 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Bajarilgan xizmatlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

4.4. Ish Bajaruvchi:

- miqdor, sifat, texnik parametrlar, shuningdek taklif etilayotgan xizmatlarni ko'rsatish muddatlari va joyi bo'yicha yetkazib beruvchi buyurtmanomalar shartlarining buyurtmachi buyurtmanomalarida nazarda tutilgan shartlarga muvofiqligi;

- tuzilgan shartnoma shartlarining bajarilmaganligi uchun javob beradi.

4.5. Agar ko'rsatilgan xizmatlar standartlar, sifati, texnik shartlar, qonun hujjatlarida yoki xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, buyurtmachi xizmatlarni qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, xizmat ko'rsatuvchidan sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, xizmatlar haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar ko'rsatganligi uchun jarima xizmat ko'rsatuvchidan akseptsiz qilib undirib olinadi.

4.6. Xizmatlarni ko'rsatish muddati o'tkazib yuborilgan yoki ko'rsatilmagan hollarda Xizmat ko'rsatuvchi Buyurtmachiga har bir o'tkazib yuborilgan kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq penyalarning umumiy summasi ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshiga yo'l qo'yilmaydi. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni shartnomani tegishli tarzda bajarish va xizmatlar ko'rsatish muddatini o'tkazib yuborilishi yoki ko'rsatilmaganligi natijasida yetkazilgan zararlarni qoplab berish majburiyatidan ozod qilmaydi.

5. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

5.1. Kelishmovchiliklar va bahslar kelib chiqqan taqdirda, tomonlar, qoidaga ko'ra, mustaqil ravishda ularni sudgacha hal etish choralarini ko'radilar.

5.2. Tomonlar kelishmovchilik va bahslarni hal etish uchun bevosita xo'jalik sudiga murojaat qilishga haqlidir.

5.3. Tomonlar iqtisodiy sudiga murojaat qilgan taqdirda, sud ishi davogari joylashgan manzildagi xo'jalik sudida ko'rib chiqiladi.

6. FORS-MAJOR

6.1. Ushbu shartnomaga asosan majburiyatlarni bajarilmasligi holatlari yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar natijasida vujudga kelganda tomonlar o'z majburiyatlarini bajarilmaslikdan qisman yoki to'liq ozod bo'ladilar.

6.2 Yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlariga tomonlarning irodasi va faoliyatiga bog'liq bo'lmagan tabiiy hodisalar (zilzila, ko'chki, bo'ron, qurg'oqchilik va boshqalar) yoki ijtimoiy-iqtisodiy holatlar (urush holati, qamal, davlat manfaatlarini ko'zlab import va eksportni taqiqlash va boshqalar) sababli yuzaga kelgan sharoitlarda tomonlarga qabul qilingan majburiyatlarni bajarish imkonini bermaydigan favqulodda, oldini olib bo'lmaydigan va kutilmagan holatlar kiradi.

6.3 Shartnoma tomonlaridan qaysi biri uchun majburiyatlarni yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlari sababli bajarmaslik ma'lum bo'lsa, darhol ikkinchi tomonga bu xaqda 10 kun ichida ushbu holatlar harakati sababini dalillar bilan taqdim etishi lozim.

6.4. Shartnomaga asosan majburiyatlarni ijro qilish muddati ushbu yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar davom etish muddatiga qadar uzaytiriladi. Agar yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) ta'siri 60 kundan ortiqroq davom qilsa, tomonlar tashabbusiga binoan shartnoma bekor qilinishi mumkin.

7. KORRUPTSIYA GA QARSHI KURASHISH VA BOS HQA SHARTLAR

7.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korruptsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir yetmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlar yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

7.2. Ikki tomonning uzaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan uzgarish va kushimchalar konuniy kuchiga ega buladi. Uzgarish va kushimchalar shartnomaga ilova kilinishi xam mumkin. Kilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiklangan bulishi shart.

7.3. Ushbu shartnomada tomonlarning ko'zda tutilmagan o'zaro munosabatlari O'zbekiston Respublikasi qonunlari bilan tartibga solinadi.

8. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI


8.1. Mazkur shartnoma g'aznachilik bo'linmalarida majburiy ro'yxatga olingan vaqtdan kuchga kiradi va 2022 y. "31" dekabrigacha amal qiladi.

8.2. Shartnomaning amal qilishi bir tomonning tashabbusiga ko'ra 1 (bir) oy davomida boshqa tomonga yozma ariza topshirgan kundan boshlab, barcha o'zaro hisob-kitoblarni tugaganligi muddatidan avval to'xtatilishi mumkin. Tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarning bajarilishini ta'minlagan hollarda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

8.3. Shartnomaning amal qilish muddatini tugashi tomonlarni javobgarlikdan ozod qilmaydi.

9. YURIDIK MANZILLARI VA REKVIZITLARI

"ISH BAJARUVCHI"
Tashkilot nomi : « MATOR TAMIR» MChJ
Manzil: Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on
Telefon: +99899-119-94-76
Faks:
STIR kodi: 309 515 206
OKED:
X/R 20 208 000 305 521 839 001
Bank: ATB "Universal" bank Buvayda sh. filiali
MFO: 01151
Rasbar (direktor): 
M.O:

"BUYURTMACHI"
Tashkilot nomi: Amu-Surxon ITXB xuzuridagi nasos stantsiyalari va energetika boshkarmasi
Manzil: Termiz shaxri Yoshlik kuchasi, 8-uy
Tel/faks: 0376 221-22-74, 221-26-87
STIR kodi: 200475210
OKED: 01613
Buyurtmachining G'azna shaxsiy hisobvarag'i: 100021860224017042402170005
G'aznachilik nomi: Surxondaryo viloyati Faznachiligi
G'aznachilik bo'linmasi INN raqami: 201122919
Yagona G'aznachilik hisobvaraqlari (YaGH): 23402000300100001010, MFO: 00014,
Bank: XKKM MB, Toshkent sh BB
Rasbar (direktor): A. Abduraimov 
M.O: (imzo)

Nuquqshunos vizasi: Men NS va EB ning nuquqshunosi, ushbu shartnomaga O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari talablariga mos kelishligini aniqladim:

B. Sadarova
(F.I.Sh.)

29/06
(imzo)

29 06 2022 yil
(sana)



ТАСДИКЛАЙМАН

Аму-Сурхон ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ

Бошлиги А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«14» 06 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

1.Бошкарма бошлиги	А.Абдураимов
2.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги	Х.Мирзаев
3.1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис	Ж.Рафиқов
4. Мутахассис	А.Болтаев
5. Муҳандис	И.Иргашев

Насос станциялардаги 2 дона 200Д-90 насосини бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 200Д-90 насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -4 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -4 дона
6. Сальник туқима
7. Защитная втулка -4 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо




Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

2.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

3.1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис

4.Мутахассис

5.Муҳандис

 Х.Мирзаев
 Ж.Рафиқов
 А.Болтаев
 И.Иргашев



ТАСДИКЛАЙМАН
Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
бошлиги _____ А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«14» 06 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3.1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Муҳандис | И.Иргашев |

Насос станциялардаги 2 дона 300Д-90 насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 300Д-90 насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -4 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -4 дона
6. Сальник туқима
7. Защитная втулка -4 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

3.1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис

Ж.Рафиқов

4. Мутахассис

А.Болтаев

5. Муҳандис

И.Иргашев

ТАСДИКЛАЙМАН



АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА

БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС ВА ЭБ

БОШЛИГИ

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«14» 06 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Муҳандис | И.Иргашев |


Насос станциялардаги 2 дона 350Д-90 насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аникланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари тукилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 350Д-90 насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -4 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -4 дона
6. Сальник тукима
7. Защитная втулка -4 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|--|---|-----------|
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги |  | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис |  | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис |  | А.Болтаев |
| 5. Муҳандис |  | И.Иргашев |



ТАСДИКЛАЙМАН
АМУ-СУРХОҲ ИРРИГАЦИЯ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ
Бошлиги А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«14» 06 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОҲ ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | И.Иргашев |

Насос станциялардаги 2 дона 8 НДВ насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 8 НДВ насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -4 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -4 дона
6. Сальник туқима
7. Защитная втулка -4 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОҲ ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис

Ж.Рафиқов

4. Мутахассис

А.Болтаев

5. Мўҳандис

И.Иргашев



НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«14» 06 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мўтахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | И.Иргашев |





Насос станциялардаги 2 дона Д1250-65 насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб Д1250-65 насосини тўб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -4 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -4 дона
6. Сальник туқима
7. Защитная втулка -4 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|--|---|-----------|
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги |  | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис |  | Ж.Рафиқов |
| 4. Мўтахассис |  | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис |  | И.Иргашев |